

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC/MPGSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN DOS AGUAS CON COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TR-4, INCLUYE SISTEMA DE DRENAJE A TODO COSTO PARA LA OBRA: RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO UBINAS-DISTRITO DE UBINAS-PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20600445708	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN V & R SERVICIOS DIVERSOS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente al ITEM 03.04.04 La cobertura con plancha aluzinc - TR4.

-NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE LA PLANCHA TR4.

- NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL PLANCHA GALVANIZADA PARA CANALETA SEMICIRCULAR DE 6"

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la absolución de la consulta N° 01 del Postor

- Teniendo en cuenta que en los planos no se especificó el espesor de la plancha TR4 , se indica que el espesor corresponde a e= 0.03 mm (se adjunta plano de detalle)

- Referente a la plancha galvanizada para canaleta semicircular de 6", corresponde un e= 0.27 mm (se adjunta plano de detalle)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE COLOCARAN LAS COBERTURAS CON PLANCHAS DE TR4 DE MEDIDA 1M DE ANCHO X 5.30 M DE LARGO Y ESPESOR 0.03 mm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMAE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC/MPGSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN DOS AGUAS CON COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TR-4, INCLUYE SISTEMA DE DRENAJE A TODO COSTO PARA LA OBRA: RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO UBINAS-DISTRITO DE UBINAS-PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20600445708	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN V & R SERVICIOS DIVERSOS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL ARCHIVO ADJUNTO DE LAS BASES, EN EL ARCHIVO DETALLE DE SISTEMA DE DRENAJE, SE TIENE COMO SOPORTE PARA LA CANALETA SEMICIRCULAR DE 6" UNA PLATINA DE 1/2 X 6mm. TENIENDO EN CUENTA EL PESO DE LA CANALETA CON AGUA ESTO PODRIA CAUSAR VIBRACION Y/O FATIGA A LA PLATINA SOPORTE TENIENDO COMO RESULTADO LA POSIBLE CAIDA DE LA CANALETA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** BASES **Literal:** ARCHIVO 2 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Teniendo en cuenta la observación N° 01 , se apreció que es necesario cambiar la dimensión de la platina de 1/2 x 6 mm a 1 x 6 mm en vista que realmente podría ocurrir la caída de la canaleta a causa de la fatiga de la misma y tomando en consideración la separación entre apoyos, debido el clima y el cambio de dimensión de la platina el espacio entre soportes por platina de 1 x 6mm correspondería a 0.80 M.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE COLOCARA LAS CANALETAS SEMICIRCULARES DE 6" EN 26 METROS LINEALES Y ESPESOR DE 0.27 mm, SEGUN LO INDICA LOS PLANOS CONSIDERANDO LOS DETALLES DE BAJADA DE LLUVIA TAMBIEN INDICA LA TUBERIA Y ACCESORIOS A UTILIZARSE, LAS CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA, LOS MISMOS QUE IRAN ADOSADAS A LOS PUNTOS DE SALIDA EN LA UBICACION QUE SE MUESTRE EN LOS PLANOS, EL APOYO PARA LA CANALETA SERA CON PLATINA DE 1"X 6mm con una separación de 0.80m

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC/MPGSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN DOS AGUAS CON COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TR-4, INCLUYE SISTEMA DE DRENAJE A TODO COSTO PARA LA OBRA: RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO UBINAS-DISTRITO DE UBINAS-PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601089611	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	DEA CONTRATISTAS & COMERCIALIZADORA DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:55:06

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

sobre la experiencia del postor en la especialidad, se indica que serán considerados como serivioc similares: Elaboración de productos de merchandising y/o venta de productos de merchandising y/o publicidad a través de productos promocionales.

por lo que podemos indicar que segun el objeto de la convocatoria, es la SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN DOS AGUAS CON COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TR-4, INCLUYE SISTEMA DE DRENAJE A TODO COSTO.

siendo asi los servicios similares a considerar deberían ser servicio de fabricación e instalación de estructuras metálicas para techo y/o comercialización de estructuras metálicas para techo en general

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** C **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis respectivo, Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIO DE FABRICACION O CONSTRUCCION O INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIO DE FABRICACION O CONSTRUCCION O INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMAE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC/MPGSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN DOS AGUAS CON COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TR-4, INCLUYE SISTEMA DE DRENAJE A TODO COSTO PARA LA OBRA: RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO UBINAS-DISTRITO DE UBINAS-PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20533081631	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	SMV WELDING SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita definir el espesor de la plancha de Aluzinc TR4 para el servicio, no se indica en las bases ni en los planos esta información, la cual es de relevancia, puesto determinará el costo final del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Teniendo en cuenta que en los planos no se especificó el espesor de la plancha TR4 , se indica que el espesor corresponde a e= 0.03 mm (se adjunta plano de detalle)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE COLOCARAN LAS COBERTURAS CON PLANCHAS DE TR4 DE MEDIDSA 1M DE ANCHO X 5.30 M DE LARGO Y ESPESOR 0.03 mm.