

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se requiere ¿Presentar catálogos y/o ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia del bien ofertado, que evidencie el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EE. TT.) solicitadas¿.

Para garantizar la transparencia y veracidad de la información presentada sobre el bien ofertado, se solicita a la entidad que permita cumplir con el requerimiento mediante una tabla de datos técnicos.

Esto se debe a que las fichas técnicas de los proveedores a menudo no destacan de manera explícita la información sobre marca y procedencia, lo cual dificulta la presentación de documentos que cumplan estrictamente con este requisito. Por lo tanto, proponemos que se permita presentar una tabla de especificaciones con los valores requeridos y los valores ofertados, que incluya:

Marca del bien ofertado.

Procedencia (país de origen).

Características técnicas que demuestren el cumplimiento con las EE.TT.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

-CONDUCTOR DE ENERGIA NYY : Para optimizar el cumplimiento de los requerimientos y facilitar la entrega y facturación de los conductores tipo NYY solicitados, se plantea lo siguiente:

1. Cambio de Tipo de Conductor: Dado que el cable NYY ha sido parcialmente discontinuado y que en su lugar se utiliza el cable N2XOH, el cual cuenta con mejores características, especialmente en términos de seguridad contra incendios, se recomienda a la entidad considerar como alternativa el cable N2XOH en lugar del NYY. Esto también optimizaría la disponibilidad de materiales, ya que el cable NYY actualmente se encuentra disponible únicamente bajo pedidos mínimos de 500 metros por color. En caso de mantener la especificación de cable NYY, solicitamos aumentar el metrado requerido para cumplir con esta condición de compra mínima.

2. Separación de Ítems por Color y Metrado:

- Actualmente, los requerimientos para los conductores incluyen especificaciones para la entrega en diferentes colores, lo cual puede generar confusiones en la facturación y entrega de los bienes, al solicitar un solo ítem con diferentes fragmentos.

- Por ello, se sugiere dividir estos conductores en ítems independientes, detallando cada uno con su color y metrado correspondiente, como en el ejemplo:

- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X35 MM2 ¿ METRO ¿ 50** - COLOR ROJO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X35 MM2 ¿ METRO ¿ 50** - COLOR NEGRO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X35 MM2 ¿ METRO ¿ 50** - COLOR BLANCO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X50 MM2 ¿ METRO ¿ 70** - COLOR ROJO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X50 MM2 ¿ METRO ¿ 70** - COLOR NEGRO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X50 MM2 ¿ METRO ¿ 70** - COLOR BLANCO
- **CONDUCTOR DE ENERGÍA N2XOH UNIPOLAR 1X50 MM2 ¿ METRO ¿ 20** - COLOR AZUL

De esta forma, se facilita el proceso de **facturación, guías de entrega y control de inventario**, minimizando posibles confusiones en la documentación y agilizando el proceso logístico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma, señirse a lo establecido en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

-MEDIDOR TOTALIZADOR ELECTRONICO : Para este tipo de aplicaciones es comúnmente utilizados medidores electrónico trifásico de 4 hilos, de conexión directa la cual se aplica en la red trifásica para medir energía activa, con memoria no volatín, sin perfil de carga y 7 dígitos (6 enteros + 1 decimal)
En pro de la pluralidad de postes se solicita aceptar esta alternativa al medidor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: Página: 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma, señirse a lo establecido en las especificaciones tecnicas de los tableros de distribucion trifasicos asi como tambien para los tableros monofasios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

-DIAGRAMA UNIFILAR

Aclarar y corregir de ser necesario el diagrama de conexión para el MEDIDOR TOTALIZADOR, pues aparenta tener una conexión en serie y paralelo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.6 Literal: **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observación realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma. Se aclara que la conexión es en serie o de acuerdo a la configuración que tenga el medidor totalizador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

-TERMINALES DE COBRE ESTAÑADOS

Para los terminales tipo ojal requeridos existes dos características necesarias para su selección, las cuales son sesión interior y diámetro del agujero de sujeción siendo las medidas comerciales las siguientes

Terminal 16mm²: Diámetro de Agujero de 6, 8, 10, o 12 mm

Terminal 25mm²: Diámetro de Agujero de 6, 8, 10, o 12 mm

Terminal 16mm²: Diámetro de Agujero de 8, 10, o 12 mm

Por favor aclarar cuales serán las medidas requeridas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la Consulta realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, Aclara que los terminales de cobre estañado es para conductores de secciones 16mm², 25mm² y 35mm²

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-CS-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS - (0172) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:58:13

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

-PLAZO DE ENTREGA

Se solicita el siguiente cronograma para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en el proceso de fabricación:

Dos (02) días tras la firma del contrato para la presentación y aprobación de planos.

Treinta y cinco (35) días para la entrega, contados a partir de la aprobación de los planos, considerando:

Tiempos de adquisición de materia prima, Proceso de fabricación metalmecánica (ensamble, soldadura, arenado, pintado), armado eléctrico, pruebas de aceptación más la Logística de envío, que puede requerir más de 5 días debido a la ubicación de los postes en provincias alejadas.

Agradecemos considerar esta solicitud para asegurar la correcta entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°218-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null