

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-CS-MDSS - (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**ADQUISICION DE LADRILO KING KONG 9 X 12 X 24 CM PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -
PROVINCIA CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO**

En San Sebastián, en la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, siendo las 14:00 horas del día 24 de agosto del 2023, se reunieron los integrantes del comité de selección, designados mediante Formato 4 – N° 164-2023-MDSS-C/GM-GA de fecha 08/05/2023, conformado por el presidente titular: Abog. Yarovi Loayza Porcel, primer miembro titular: Ing. Ruth Ccopa Mendoza y como segundo miembro titular: Ing. Darwin Cusihaman Ccolque, teniendo como actuados.


PRIMERO. - Instalado el comité de selección de acuerdo con el cronograma establecido en las bases procede a verificar el registro de participantes a través del SEACE, así como de los postores que presentaron documentos obligatorios para su admisión, y si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales de los términos de referencia.

SEGUNDO. - De la revisión de las ofertas en el SEACE, de los postores, se obtiene el siguiente cuadro de admisión:

Nro.	POSTOR	RUC	Documentos para la admisión de la oferta							ADMISION	Documentación facultativa	
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		a)	b)
1	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311	SI	SI	SI	NO (1)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI
2	JN VIRDCO S.A.C	20392529374	SI	SI	SI	NO (2)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI
3	PUMALLICA PARO IVAN RUDY	10452771174	SI	SI	SI	NO (3)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI
4	DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C	20610281258	SI	SI	SI	NO (4)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI
5	LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	10414102641	SI	SI	SI	NO (4)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI
6	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	20526980574	SI	SI	SI	NO (5)	SI	NC	SI	NO ADMITIDO	-	SI

- (1) Se observa la ficha técnica presentada por el postor, dado que una vez verificada la página web oficial de la fábrica de ladrillos ofertada:
https://www.ladrillospiramide.com/wp-content/uploads/2021/02/ficha_te%CC%81cnica_king_kong_18_actualizado_01.03.17.pdf, se comprueba que no comercializan el tipo de ladrillo con las medidas solicitadas en las características técnicas, por lo que el comité no admite la oferta.
- (2) Las dimensiones ofertadas por el postor en su ficha técnicas no son las solicitadas en las Bases del procedimiento.
- (3) De la revisión técnica se observa que los parámetros indicados en el ensayo de prueba de peso y absorción en la oferta del postor, no son coherentes ni consistentes ya que el peso húmedo indicado es menor que el peso en seco indicado, lo que no acredita el parámetro de absorción solicitado en las Bases.
- (4) En la ficha técnica ofertados no indica parámetros de alabeo y la variación de dimensiones no cumple lo solicitado en las características técnicas.
- (5) El postor adjuntó ficha técnica donde se verifica que no cumple con la variación de dimensiones solicitada en las Bases.

TERCERO. – Por lo actuado y al verificar que no se cuenta con ofertas admitidas, siendo las 17:00 horas, el Comité de Selección, determina DECLARAR DESIERTO el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 006-2023-CS-MDSS – 2da. CONVOCATORIA, se firma en señal de conformidad.


Yarovi Loayza Porcel
Presidente Titular


Ruth Ccopa Mendoza
Primer Miembro Titular


Darwin Cusihaman Ccolque
Segundo Miembro Titular