

**AS-SM-N° 022-2023-ELCTO-ELCTO S.A.-1**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

**“ADQUISICION DE (02) RECONECTADORES (RECLOSER) TRIFASICOS 38 KV (SET CHUPACA)”**

**ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA**

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	EMPRESAS POSTORAS	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	TECKOM SAC
a) Declaración jurada de datos del postor. <b>(Anexo N° 1)</b>	PRESENTÓ Folio 07	PRESENTÓ Folio 04
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTÓ Folio del 10 al 15	PRESENTÓ Folio 09 al 11
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. <b>(Anexo N° 2)</b>	PRESENTÓ Folio 17	PRESENTÓ Folio 13
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>  e) Adicionalmente el postor deberá presentar en su oferta técnica Las tablas de Datos Técnicos deberán ser rellenas con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Se deberá complementar según corresponda con folletos, catálogos, brochures, manuales emitidos por fabricantes de los productos	PRESENTÓ Folio del 19 al 618	PRESENTÓ Folio del 15 al 44 NO CUMPLE CON LA TDT 1. En la Tabla de datos Técnicos Item 4.10 se solicita Grado de Protección caja abierta IP20 y Caja cerrada IP 65, sin embargo no hay ningún documento que acredite dicho valor 2. En la Tabla de datos Técnicos Item 4.11 se solicita que el equipo sea capaz de medir corrientes desde 1 amperio, sin embargo en la propuesta no hay ningún documento que acredite lo requerido. 3. En la Tabla de datos Técnicos Item 9.01 se solicita adjuntar protocolos de pruebas en la presentación de ofertas emitido por un laboratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo dicho documento no se adjuntó en la propuesta.
e) Declaración jurada de plazo de entrega. <b>(Anexo N° 4)</b>	PRESENTÓ Folio 620 30 días calendarios	PRESENTÓ Folio 46 30 días calendarios

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	N/A	N/A
g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b> Segun comunicado N°007-2022-OSCE El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informa que, a partir del 15 de junio de 2022, los montos de las ofertas económicas ya no serán registrados por los postores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), durante la etapa de presentación de ofertas; sino que solo adjuntarán, obligatoriamente, el "Archivo con detalle de monto ofertado". Esta medida aplicará para todos los tipos de procedimientos de selección electrónicos en trámite o por convocarse independientemente del régimen legal.	PRESENTÓ Folio 622	PRESENTÓ Folio 46
<b>ESTADO:</b>	<b>ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>

NOTA.

CATTIA AMANDA CUICAPUSA GALARZA  
PRESIDENTE COMITE DE SELECCION

NICANOR ESTEBAN EGOAVIL SARAPURA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

LUIS ALARCON ANCHAYHUA  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE