

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	11:27:47

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO)

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.4      Literal: A)      **Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, SE SUPRIMIRÁ DE LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:27:47

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL CABLE N2XOH 2.5MM2 SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CAMBIAR LA TENSIÓN DE SERVICIO A 0.6/1KV YA QUE LA ESTIPULADA EN LAS BASES NO ES LA CORRECTA A FIN DE EVITAR

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA TENSION DE SERVICIO REQUERIDA DE ACUERDO A EXPEDIENTE TECNICO ES DE 450/750V, SIENDO ESTA NO LIMITATIVA, SE ACEPTARAN PRODUCTOS CON TENSIONES DE SERVICIO SUPERIORES A ESTE VALOR REQUERIDO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:27:47

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL CABLE LSOHRF 3X2.5MM2 SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CAMBIAR LA TENSIÓN DE SERVICIO A 300/500 YA QUE LA ESTIPULADA EN LAS BASES NO ES LA CORRECTA A FIN DE EVITAR CONFUSIONES

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA TENSION DE OPERACION REQUERIDA ES 380-220VAC, POR LO TANTO, SE ACEPTARA PRODUCTOS CON TENSIONES DE OPERACION QUE CONTEMPLAN LA TENSION REQUERIDA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:27:47

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL CABLE LIBRE DE HALÓGENO 6MM2 SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SU TEMPERATURA DE OPERACIÓN, YA QUE SI ES DE 90°C EL CABLE CORRECTO SOLICITADO SERÍA EL CABLE LSOHX-90

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 3      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN ES 90°C

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:27:47

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL CABLE LIBRE DE HALÓGENO 6MM2 (FASE NEGRO) SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SU TEMPERATURA DE OPERACIÓN, YA QUE SI ES DE 90°C EL CABLE CORRECTO SOLICITADO SERÍA EL CABLE LSOHX-90

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 4      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACION ES 90°C

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES Y CABLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO SANDIA

Ruc/código : 20533147837

Fecha de envío : 04/08/2023

Nombre o Razón social : CONSULTORA E INVERSIONES G&C E.I.R.L. -  
CONSULTORA G&C E.I.R.L.

Hora de envío : 16:40:45

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita ampliar la experiencia similar en : adquisición de accesorio y suministros eléctricos por ser del mismo rubro y no altera el objeto de la convocatoria

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 15      Literal: A      **Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

en aplicación al principio de libre concurrencia del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, DEBIDO AL OBJETO DEL BIEN REQUERIDO ES ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS LIBRES DE HALOGENOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NULL