

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código : 20298145899

Nombre o Razón social : I & T ELECTRIC S.A.C

Fecha de envío : 11/11/2024

Hora de envío : 13:46:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Confirmar si las tensiones en el lado de baja serán 460-230 (en vacio) y 440-220 (con carga)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma las tensiones en el lado de baja serán 460-230 (en vacío) y 440-220 (con carga)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	13:46:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Confirmar los accesorios de protección serán con o sin contactos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.2 **Literal:** 8.2.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los accesorios de protección son sin contacto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	13:46:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. Las pérdidas del fierro y cobre deben ser consideradas de la normativa NTP IEC 370.400 REVISADA 2018

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque la NTP IEC 370.400, es para Transformadores menores de 630 KVA. Se debe referir a una NTP o IEC equivalente para el transformador de 1400 KVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	13:46:29

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
CONFIRMAR SI BIENES SIMILARES SE CONSIDERAN A LA VENTA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EN GENERAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que bienes similares al transformador si son considerados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	13:46:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
CONFIRMAR SI LA CANTIDAD DE PERSONAS PARA LA CAPACITACION Y QUE INSTALACIONES SE ESTARIA REALIZANDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
8 personas, a realizarse en las instalaciones de de Sedalib Trujillo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:40:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

solicitamos para mayor participación de postores que el plazo de entrega se amplíe a 60 días

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, de acuerdo a la consulta 10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:40:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

con relación a la experiencia del postor en la especialidad solicitamos que se considere como bienes similares a la venta de transformadores en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, los bienes similares a la venta de transformadores van a ser considerados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	22:05:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor se requiere que se pueda mantener el detalle de las especificaciones técnicas indicadas en las bases (TDT) y no se puedan adicionar certificados, exigencias y formalidades costosas e innecesarias para el presente concurso, ya que estarían afectando el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación como indica el principio de LIBERTAD DE CONCURRENCIA de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2 Literal: -- Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En punto 8.2, el detalle de especificaciones técnicas se mantiene.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
con motivo de la integración se incorpora dicha modificación

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	22:05:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Favor se requiere nos puedan enviar las ficha técnica(TDT) en formato editable, con la finalidad de poder facilitar la preparación de documentación para la postulación al presente concurso.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8.2 Literal: ---- Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, los formatos están publicados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	22:24:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor solicitamos se pueda ampliar los plazos de entrega y factores de evaluación, ya que el equipamiento solicitado es de una potencia especial y no estándar que se tiene que tomar en cuenta y con cuidado en el proceso de fabricación. Asimismo, podría afectar a los postulantes a este concurso y a la vez se estaría vulnerando los principios de IGUALDAD DE TRATO y DE EQUIDAD como la pluralidad de participación de postores según el Artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que favor, solicitamos puedan aceptar los siguientes plazos de entrega y factores de evaluación:

- ¿ De (38) hasta (42) días calendario: (05) puntos.
- ¿ De (43) hasta (47) días calendario: (03) puntos.
- ¿ De (48) hasta (52) días calendario: (01) puntos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge parcialmente, los plazos de entrega y calificación, los que serán modificados con motivo de la integración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases, se reformula el factor de evaluación.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1400 KVA PARA AMPLIACIÓN DE CARGA POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AIREADORES A LA PTAR COVICORTI DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	22:33:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor se solicita puedan aceptar la capacitación de más 24 horas mediante cronograma de días para el cumplimiento de este total de horas y que se pueda realizar de manera virtual, ya que la mayoría de Entidades del sector Educación han adoptado esta metodología y no afectar el aprendizaje respectivo de la persona a capacitar. Asimismo, se emitirá el certificado respectivo. Por lo que, favor solicitamos que la validez de esto tenga una calificación de 05 puntos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: F Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge parcialmente, los plazos de entrega y calificación, los que serán modificados con motivo de la integración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases, se reformula el factor de evaluación.