

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE POSTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO - ESTANDAR ELSE - (META: 206)

Ruc/código : 99000029013

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

Hora de envío : 22:26:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el plano de diseño de los postes (páginas 25 y 26), se solicita que los agujeros de puesta a tierra tengan una inclinación de 45 grados, lo cual no es posible ya que los postes de PRFV tienen espesores pequeños. Esta solicitud de inclinación es para postes de CAC. Solicitamos se acepte agujeros convencionales rectos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, se aceptara que los agujeros de puesta tierra sean rectos, con diámetros adecuados para puesta a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases integrales lo siguiente: Los agujeros de puesta a tierra sean rectos.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-215-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE POSTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO - ESTANDAR ELSE - (META: 206)

Ruc/código :	99000029013	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	Hora de envío :	22:26:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las páginas 23 y 24, tabla de datos garantizados, numeral 1.20, se indica: Prueba de resistencia a rayos UV horas (ASTM G154), Entendemos que se solicita presentar la prueba mayor o igual a 5000 horas en ciclo 2 o en ciclo 7. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, las pruebas de resistencia a rayos UV horas (ASTM G154), será en ambos ciclos (Ciclo 2 y Ciclo 7)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null