

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita indicar los requisitos de habilitación del personal especialista (Examen médico, Inducción virtual o presencial (precisar cantidad de horas), entre otros).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el ítem 12.2 se mencionan los requisitos.
Referidos a copia simples que acrediten su participación en este tipo de ensayos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita fotografías de los generadores a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita fotografías del área donde se encuentran ubicados los generadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si la desconexión/conexión del devanado del estator estará a cargo de ELECTROPERÚ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La desconexión/conexión del devanado del estator estará a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si la desconexión/conexión del rotor principal, sistema de excitación y control (RTD´s) estará a cargo de ELECTROPERÚ. Asimismo, indicar si se cuenta con el acceso al sistema de ex-citación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Igual al Item anterior. La excitación si cuenta con acceso .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si la caja de conexión del estator principal se encuentra a nivel del piso o está en altura?. Asimismo, indicar si se cuenta con el acceso al mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las imágenes adjuntas se observan los detalles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que ELECTROPERÚ se encargue de suministrar andamios para tener acceso a la caja de conexión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En pruebas realizadas con anterioridad no se necesitaron andamios, suficiente con una escalera tipo tijera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK

Ruc/código :	20100022142	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	ABB S.A.	Hora de envío :	15:58:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita indicar una fecha tentativa para la intervención de los generadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el ítem 9.2 condiciones generales. De las bases se detalla lo solicitado. Electroperú efectuara las coordinaciones del servicio con (30) días de anticipación, para evitar contratiempos en su ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null