


| CUADRO DE METRADOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TUBERIA PVC Ø=160MM | 5,063.42 mts |
| TUBERIA PVC Ø=200MM | 6,167.45 mts |
| TUBERIA PVC Ø=250MM(*) | 395.95 mts |
| TUBERIAS EN DISEÑO | 11,626.82 mts |
| TUBERIAS A INSTALAR | 11,230.47 mts |
| CONEXIONES DE RED | 1,078 Unds. |




LEYENDA

- 1,078 CONEXIONES DOMICILIARIAS
- LIMITE DE CALLES Y MANZANAS
- DIRECCIÓN DE FLUJO
- 198 BUZONES PROYECTADOS
- CARRETERA PRINCIPAL

## PLANO DE RED DE ALCANTARILLADO - SAN ANTONIO

ESC: 1/2,000

| CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE TUBERIA PVC U - NTP-ISO 4435 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION FLEXIBLE | | | | SERIE 25 (SN2 SDR 51) | | |
| Ø NOMINAL | | LONGITUD (m) | | Ø INT. | ESP. PARED | PESO APROX. |
| mm | pulg | Util | Total | (mm) | (mm) | (kg/und) |
| 160 | 6" | 5.85 | 6.00 | 153.60 | 3.20 | 14.52 |
| 200 | 8" | 5.84 | 6.00 | 192.20 | 3.90 | 22.14 |
| 250 | 10" | 5.81 | 6.00 | 240.20 | 4.90 | 34.76 |
| 300 | 12" | 5.77 | 6.00 | 302.60 | 6.20 | 55.41 |

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

PLANO MODELAMIENTO HIDRAULICO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PROYECTO HIDRAULICO

SAL-02