

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	09:26:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como bienes similares a la venta de tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta del Postor se considerará también como bienes similares a la venta de tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía los requisitos de calificación respecto a la experiencia del postor de la siguiente manera "Venta y/o Montaje de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal Clad para MT, recloser, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, venta de tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección"

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	09:33:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOBRE LA ESPECIFICACION TECNICA DEL RELE MULTIFUNCION , SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA CANTIDAD SOLICITADA ES DE 7 UNIDADES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cantidad solicita de relés es 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido del Ítem 1.40 de las especificación técnica de relé multifunción para celda metalclad.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	09:45:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para minimizar el tiempo de atención en caso de reparación o reemplazo de las celdas , confirmar si será necesario que el postor garantice la disponibilidad de contar con un taller o fabrica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere que el postor garantice la disponibilidad de contar con un taller o fabrica; Sin embargo, el Proveedor deberá responder frente a una falla o deterioro de algún componente del equipamiento entregado dentro del plazo de la garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	10:11:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

6. Objetivos de la contratación: Se solicita puedan adjuntar los planos mecánicos y arquitectónicos de las instalaciones donde irán instaladas las celdas como su recorrido de bandeja y cable, con la finalidad de tener claro los servicios que se realizaran.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta los planos de planta solicitados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	10:39:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

7.1. Descripción y cantidad de bienes: Se solicita puedan indicar los diagramas de las celdas que se están solicitando para el presente proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las celdas solicitadas son del tipo primarias compartimentadas (metal clad), el postor deberá suministrar dos celdas de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:13:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las fichas técnicas de las celdas se solicitan con una tensión nominal de 12KV, sin embargo en el objeto de convocatoria se requiere de 10KV, existiendo incongruencia en ello. Se requiere se pueda modificar a 10KV.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: 7.2.10 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si bien el título del proceso indica que son celdas de 10 kV, se requiere por seguridad que el nivel de aislamiento del equipo sea superior al nivel de tensión nominal en este caso se solicita 12 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:27:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que nos brinden la información específica de medidas de espacios de infraestructura para el ingreso y montaje de las celdas como otra información importante para realizar el montaje sin complicaciones. Se requiere que los ambientes cuenten con el espacio suficiente para el ingreso, montaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: 7.9 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta los planos solicitados, así mismo se indica que la infraestructura cuenta con espacios suficientes para el montaje, así como los accesos dentro de la sala de control donde se instalará las celdas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:10:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

confirmar si los cables de fuerza y control seran suministrados por Electro Ucayali

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.9 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El cable de fuerza será suministrado por ELECTRO UCAYALI; sin embargo, el cable de control será suministrado por el contratista. El detalle se encuentra en el numeral 7.9 de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:10:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
CONFIRMAR A QUE NIVEL DE SCADA SE INTEGRARAN LOS EQUIPOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.9 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara, el nivel de integración será a nivel 2 y 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica el párrafo 10 del numeral 7.9 "El proveedor deberá integrar el relé y medidor a nivel 2 y 3 del sistema SCADA de Electro Ucayali S.A."

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	18:51:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En referencia a la página 54, 7.14 PLAZO DE ENTREGA. Considerando que el tiempo de fabricación de las celdas Metal Clad duran de 5 a 6 meses, por favor considerar 210 días calendario, para la etapa 1; sin alterar el cronograma inicial, que es de 410 días. Caso contrario, no será posible nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 14 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 7.14 de los términos de referencia:

7.14. PLAZO DE ENTREGA.

El plazo total será de 410 días calendarios contabilizados un día después de la suscripción del contrato. El plazo será dividido en Dos (02) etapas:

Etapas: Etapa 1: Entrega de los equipos en los almacenes de Electro Ucayali, será de 210 días calendarios, contabilizados un día después de la suscripción del contrato.

Etapas: Etapa 2: Programación del montaje, instalación y puesta en servicio será de 200 días calendarios, contabilizados un día después de la entrega de los equipos en los almacenes de Electro Ucayali.

Para la ejecución del montaje, instalación y puesta en servicio Electro Ucayali programará el corte del suministro de energía eléctrica por 8 horas en la Subestación de Potencia. Electro Ucayali comunicará al proveedor la fecha y hora de corte con una anticipación de 5 días calendarios.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:54:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si se solicitara carta fianza de fiel cumplimiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara
El postor ganador de la buena pro deberá presentar carta fianza o solicitar la retención siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:54:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar, si al momento de entregar las celdas ElectroUcayali las almacenará hasta la programación de la puesta en servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de la entrega el Proveedor podrá iniciar las actividades de montaje e instalación. La puesta en servicio se realizará en un corte del suministro eléctrico el cual será programada por ELECTRO UCAYALI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:54:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LAS OBRAS SIMILARES A OBRAS DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE UTILIZACIÓN Y/O SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN, PUESTO QUE GUARDA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la propuesta del postor, respecto a las obras de media tensión y/o sistemas de utilización. Respecto a suministro de equipamiento de alta y media tensión, estas si son solicitadas como experiencias del postor "Se considera servicios similares a lo siguiente:

Venta y/o Montaje de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal Clad para MT, recloser, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, venta de tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la especificación técnica de la celda metalclad 7.2.10 punto N°16 color de la celda se solicita RAL 7035, se solicita que también sea aceptada del color RAL 9001 y RAL 5023 ya que esta características no varia el requerimiento técnico funcional de la celda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.10 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuestas del postor, se aceptará también color de las celdas en RAL 9001 y RAL 5023

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica numeral B16 de la tabla de EE.TT. De la celda Metal Clad 12 kV y de la celda de remonte metal Clad 12 kV:
16 Color de la celda RAL7035 ó RAL9001 ó RAL5023

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la especificación técnica de relé multifunción para celda metalclad 7.2.12 en el punto N°1.4 Cantidad und 7, indicar si la cantidad es 7 es correcta, debido a que por celda solo debería ser 1 rele de proteccion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.12 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cantidad solicita de rele es 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido del Ítem 1.40 de las especificación técnica de relé multifunción para celda metalclad.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:48

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el punto N°2.30 de la tabla del rele multifunción Cambio de polaridad de señal TCs vía software Solicitado Si, Para tener pluralidad de postes se solicita que este punto sea opcional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.12 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se requiere que relé tenga posibilidad del cambio de polaridad de los TC's vía software

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si la celdas solicitadas serán instaladas de manera independiente o serán anexados a un tren de celdas ya existentes. Asi mismo indicar base instalada cuentan en la Subestación modelos y marca de celdas existentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las celdas serán anexadas a un tren de celdas existentes mediante el cable seco, las instalaciones se encuentran preparadas para esta instalación y conexionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:38:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

- Se solicita incluir en la bases:
- 1. Plano de planta con la ubicación de las celdas de barra y de remonte
 - 2.-Diagrama unifilar con la ubicación eléctrica de la celdas de remonte y barra de transformador de 36MVA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta plano de planta y el diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:41:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

A fin de generar mayor pluralidad de postores, solicitamos que puedan aceptar interruptores con polos con cubiertas removibles que permitan acceder a las botellas de vacío y brindar facilidad al operador para mantenimiento. Los polos del interruptor al ser encapsulados de resina epoxica impide a que verificar el estado de las botellas de vacío durante el mantenimiento del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor. Los polos deberán tener una cubierta que impida el fácil acceso a la botella de vacío, ya que este es el elemento más importante del interruptor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:44:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar que la resistencia de contacto del circuito primario es solo para la celda llegada, debido a que el proceso de seleccion no es por celda de alimentador y acoplamiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.4 Literal: TDT Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la prueba de resistencia de contacto es para la celda de llegada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:45:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Clarar si la cantidad de reles a suministrar son 7 unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.12 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cantidad solicita de reles es 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido del Ítem 1.40 de las especificación técnica de relé multifunción para celda metalclad.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:46:31

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la celda de remonte sera a prueba de arco interno con certificación IAC AFLR del mismo fabricante de la celda de llegada y que no aceptaran celdas de fabricación nacional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la celda de remonte será a prueba de arco interno, con certificación IAC AFLR del mismo fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	23:47:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Indicar la tensión nominal

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La tensión nominal de trabajo es 10 kV. Sin embargo, el nivel de tensión que soporte las celdas es 12 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	23:47:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Aclarar la altitud de operación ya que indican 2 datos 1300msnm y 1000msnm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La altitud de operación es de 1000 msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica numeral 10 de la tabla de EE.TT. de la celda Metal Clad 12 kV y de la celda de remonte metal Clad 12 kV:

10	Altitud de instalación	1000
----	------------------------	------

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:48:24

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Debido a que la celda de remonte no lleva interruptor en vacío, solicitamos retirar los dispositivos de bloqueo y accesorios del interruptor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor el equipo debe estar preparado para un futuro acoplamiento de un interruptor a esa celda, ya que esta debe contar con las mismas dimensiones de la celda de llegada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:48:33

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Monitoreos de registros : Aclarar si la integración de comunicaciones considera el Nivel 2, de ser afirmativo indicar la marca y modelo del RTU y del HMI.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 7.28 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se integrará a un nivel 2 y 3 del sistema SCADA la marca del RTU es NOVATECH ORION XL y del HMI es del SCADA SURVALEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el párrafo 10 del numeral 7.9 "El proveedor deberá integrar el relé y medidor a nivel 2 y 3 del sistema SCADA de Electro Ucayali S.A."

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:49:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Debido a que es una celda llegada con rele multifunicon, solicitamos confirmar la cantidad de reles es 1 unidad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la cantidad solicita de reles es 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el valor requerido del Ítem 1.40 de las especificación técnica de relé multifunción para celda metalclad.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:51:33

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Seccionadores de Puesta a Tierra : En aplicaciones de celda de barra no es aplicable el seccionador de puesta a tierra, al respecto confirmar si debe o no incluir este elemento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la celda METALCLAD 12 KV, no debe contar con seccionador a tierra; Mientras que la CELDA DE REMONTE METALCLAD 12 KV si debe contar con seccionador a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira el requerimiento de SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA en la tabla 7.2.10 TABLA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CELDA METALCLAD 12 KV

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:51:49

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

A fin de genera mayor pluralidad de postores en beneficio de ELECTRO UCAYALI, solicitamos que puedan considerar que acepten que el interruptor tenga un tiempo de apertura de 45 mseg.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: tdt Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se requiere que el sistema de protección tenga el menor tiempo de apertura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE BARRA DE 10 KV

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:54:48

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

La experiencia del postor se solicita incluir como servicios similares suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta del Postor se considerará también como bienes similares a suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia los requisitos de calificación respecto a la experiencia del postor de la siguiente manera "Venta y/o Montaje de equipamiento eléctrico para subestaciones de potencia como interruptores de AT y MT, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, celdas tipo metal Clad para MT, recloser, seccionadores bajo carga, tableros de servicios auxiliares, venta de tableros eléctricos y/o Tableros de control y protección, suministro de tableros de control protección y medición para líneas y transformadores de potencia"