

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-74-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA HABILITAR AUTOMATIZACION DE LA C.H. GUINEAMAYO, C.H. CHIRICONGA Y C.H. BUENOS AIRES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE GENERACION DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:07:29

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta que lo requerido por las presentes bases en lo referido a los productos a suministrar, los cuales son de baja tension, solicitamos que la experiencia requerida en este punto incluya a productos de baja tensión con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores que puedan participar. Tal como esta redactado es una incongruencia entre lo que se va a sumistrar y la experiencia requerida.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7.1      Literal: -      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 09/01/2024, se precisa:

Se acepta lo solicitado por el participante. Se adiciona la experiencia en venta de productos en baja tensión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el capitulo III Requerimiento, numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, sub numeral B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Herramientas de preparación de cables de MT, peladoras, maletín o kit de herramientas en MT, conectores, herramientas de media tensión aisladas, cobertores para media tensión, válvulas industriales y equipos de medición tales como analizadores de redes, medidores, amperímetros, voltímetros e Instrumentación Industrial en General y/o venta de productos en baja tensión ."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-74-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA HABILITAR AUTOMATIZACION DE LA C.H. GUINEAMAYO, C.H. CHIRICONGA Y C.H. BUENOS AIRES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE GENERACION DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:07:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Debido a las referencias que se tiene sobre los tiempos de importación de los equipos requeridos en las bases, solicitamos se pueda ampliar el tiempo de entrega a 120 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.11.2 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 09/01/2024, se precisa:

Se acepta lo propuesto por el participante, se amplía el plazo a 120 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes requeridos por Electronorte S.A. serán entregados en un plazo máximo de Ciento veinte (120) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-74-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA HABILITAR AUTOMATIZACION DE LA C.H. GUINEAMAYO, C.H. CHIRICONGA Y C.H. BUENOS AIRES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE GENERACION DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:07:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que nos pueda brindar un código referencial: así como la disponibilidad de una visita para poder tomar nota de los equipos solicitados. Se solcita que nos indiquen la fecha de visita, el numero fijo y celular y el nombre de la persona de contacto con la que debemos realizar la visita. Esta visita es importante para dimensionar los equipos que se van a requerir y que solo las empresas que participaron en el estudio de mercado tienen conocimiento, por lo que se solicita que el plazo de presentación de la propuesta se fije por lo menos 05 días útiles de la fecha en la que se fije la visita.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 09/01/2024, se precisa:

La visita puede coordinarla con el Jefe del Departamento de Mantenimiento de Generación. Se podrá pner en contacto a los numeros - Cel: 979450722/979608213 o correos hrojasc@distriluz.com.pe, jnecoa@distriluz.com.pe  
La presentación de las ofertas esta en función a la Ley de Contrataciones del Estado y el cronograma publicado en el portal del SEACE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-74-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA HABILITAR AUTOMATIZACION DE LA C.H. GUINEAMAYO, C.H. CHIRICONGA Y C.H. BUENOS AIRES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE GENERACION DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:07:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan que los módulos presenten una cantidad exacta de entradas y salidas. Esto hace referencia a la cantidad total de entradas contabilizando las que posee el PLC o son solo la cantidad de entradas que poseeran los módulos externos al PLC.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 09/01/2024, se precisa:

Se refiere a la cantidad total contando todas las entradas que tiene el PLC, podría el postor presentar mas entradas o salidas nunca menos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null