

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código : 20609200911

Nombre o Razón social : YMZ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Fecha de envío : 15/06/2024

Hora de envío : 00:06:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

respecto a REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, en EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, no se indica el puesto de la experiencia. por lo que se solicita se aclare que SI CUMPLE CON LA EXPERIENCIA CON EL SIGUIENTE PUESTO: INGENIERO RESIDENTE/SUPERVISOR EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: b

Literal: b.4

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De las bases, en el capítulo III, Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Dos (2) años de experiencia mínima en la ejecución de obras y/o servicios de agua potable y alcantarillado del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA, por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el capítulo III, Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se considera como experiencia los siguientes puestos de Coordinador de Proyectos, Supervisor, Residente en actividades de mantenimiento y/o instalación y/o montaje y/o puesta en marcha de equipamiento Eléctricos, hidráulico y/o electromecánico en plantas de agua potable y/o pozos y/o cámaras de bombeo.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	20609200911	Fecha de envío :	15/06/2024
Nombre o Razón social :	YMZ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	00:16:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

TENIENDO EN CUENTA QUE EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO TAMBIEN SE SUMINISTRAN E INSTALAN EQUIPOS y MATERIALES COMO TUBERIAS, BOMBAS, VALVULAS, ACCESORIOS. E INCLUSO EXISTEN PARTIDAS COMO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 200mm, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 350mm, SE SOLICITA AMPLIAR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, A: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VULNERA EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De las bases, en el capítulo III, Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se indica:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Suministro e instalación de equipamiento para estaciones de bombeo, cámaras de aguas residuales, redes de agua potable, líneas de conducción, líneas de impulsión, por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el capítulo III, Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se adiciona que cuenten con experiencia en mantenimiento de redes sanitarias, que comprenden suministro e instalación de tuberías de PVC de diferentes diámetros.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR´S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	12:39:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según los terminos de referencia el servicio a ejecutar no paralizará la planta de tratamiento, lo que significa que hay limitantes de tiempo para programar la ejecución, posiblemente serán pocas las horas diarias de trabajo y los frentes a trabajar no pueden ser varios de tal forma que el avance sea el adecuado. Por estas consideraciones solicito que se amplíe el plazo de ejecución del servicio a 90 días para no ser pasibles de penalidades por incumplimiento de la ejecución en los plazos establecidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.8 Literal: S/L Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la bases, en el capitulo III, Numeral 5.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, Literal SECADO DE UNIDADES DE DECANTACIÓN - PULSATOR´S, se indica:

El proveedor deberá coordinar y establecer con el Jefe de Planta de la PTAP EI ARENAL la programación calendarizada en días y frentes de trabajo para la ejecución de las actividades de suministro e instalación de 65 tranquilizadores de PVC, la misma que será presentada al Jefe de Planta de la PTAP EI ARENAL para su conformidad y aprobación respectiva. Por tanto en función de lo requerido por el Postor NO SE ACOGE lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	12:39:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relación a la formación del Personal Clave solicito que se amplié para los Ingenieros Agrícolas que son formados con más rigurosidad en temas hidráulicos y redes de agua comparado con los Ingenieros Industriales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el CAPÍTULO I - REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, Artículo 29 - Requerimiento, Numeral 29.8 establece que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Por tanto en función de lo requerido por el Postor NO SE ACOGE lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	12:39:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En lo relacionado a la experiencia del Personal Clave estan solicitando a un "Ingeniero Especialista". En la ejecución de obras y/o servicios de agua potable y alcantarillado, los ingenieros son Residentes, Supervisores o Asistentes, están solicitando un Ingeniero Especialista con un curso o diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo, no hay mención de la cantidad de horas lectivas mínimas, solicito que este requisito pueda ser convalidado con un diplomado en Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras con un mínimo de 120 horas lectivas, por ser un perfil profesional más apto para el servicio que se va ejecutar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el CAPÍTULO I - REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, Artículo 29 - Requerimiento, Numeral 29.8 establece que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Por tanto en función de lo requerido por el Postor NO SE ACOGE lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	12:39:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Siendo el componente principal para este servicio las planchas de PVC, solicito se considere como servicios similares el suministro de planchas y tuberías de de PVC para acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De las bases, en el capítulo III, Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se indica:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Suministro e instalación de equipamiento para estaciones de bombeo, cámaras de aguas residuales, redes de agua potable, líneas de conducción, líneas de impulsión.

Por tanto lo solicitado se encuentra incluido en Líneas de Conducción ó Líneas de Impulsión; Sin embargo es necesario aclarar que, dado que la presente es un servicio (Suministro e Instalación), el postor deberá demostrar experiencia en el Suministro e Instalación.

Por lo tanto en función de los solicitado por el Postor NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-EPS GRAU SA-GG-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANQUILIZADORES DE PVC EN UNIDADES DE DECANTACIÓN PULSATOR'S DE LA PTAP EL ARENAL

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	12:39:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Están solicitando planchas PVC con forma de una "V" invertida con las dimensiones descritas en este numeral. No hay referencia de las especificaciones técnicas mínimas de las planchas de PVC, el parámetro principal es la densidad, para las plantas de tratamiento de agua potable y para que no haya efectos de flotación se usan planchas con densidades entre 1.4 a 1.5 g/cm3, siendo lo más usado la densidad de 1.45 g/cm3. Solicito especifiquen este parámetro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.3 Literal: S/L Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en las bases, en el capítulo III, Numeral 5.2 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO, se indica:
El proveedor deberá presentar los diseños dimensionados de los Tranquilizadores, SUJETADORES e instalación propuesta. LA DENSIDAD DE TRABAJO ES DE 1.45 g/cm3,
Por lo tanto SE ACOGE PARCIALMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA de las bases integradas, se incluirá la DENSIDAD DE LAS PLANCHAS PVC ES DE 1.45 g/cm3