

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	17:24:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el UPS 10KVA lo requieren RACK/TORRE y a su vez con pernos de anclaje a piso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL UPS DE 10KVA DEBE SER MONOFÁSICO 220V, SERÁ DEL TIPO RACK/TORRE OPCIONALMENTE PARA ANCLAJE EN PISO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	17:24:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los UPS 10KVA rack/torre poseen bypass mantenimiento externo, no incorporado/interno como solicitan. En todo caso, confirmar si el bypass mantenimiento se puede suministrar externamente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LOS UPS's MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS SOLICITADOS DEBERÁN INCORPORAR EL SISTEMA DE BYPASS EMBEBIDO O INCORPORADO DE FÁBRICA. EL TABLERO DE BYPASS EXTERNO ES UN ELEMENTO ADICIONAL QUE YA SE CUENTA EN EL PROYECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20600928067	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	17:20:10

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En aras de la igualdad de postores se solicita que se tome en consideración como experiencia del postor bienes similares a los siguientes: "Equipos eléctricos y/o equipos electromecánicos".

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LA INDICACIÓN "EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS" ES MUY GENÉRICO, POR TANTO LOS POSTORES DEBEN ACREDITAR EXPERIENCIA EN VENTA DE EQUIPOS UPS's Y/O VENTA DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En referencia a los Documentos para la admisión de la oferta, solicitan en el inciso g) presentar Carta de Garantía de los equipos. Se consulta si se considera la presentación de Carta de Garantía y/o Declaración Jurada emitidas por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DE GARANTÍA Y/O DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE CARTA DE GARANTÍA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega de los bienes requeridos, establecido en 30 días calendario, se observa que este plazo podría resultar limitante. Se solicita que dicho plazo se amplíe a al menos 90 días, dado que actualmente no hay stock disponible a nivel nacional, y las actividades logísticas de exportación requerirán más tiempo. Esta ampliación permitiría una mayor participación de proveedores, fomentando la pluralidad de la oferta y garantizando la adecuada disponibilidad de los bienes requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA, EL PLAZO DE ENTREGA SE MANTIENE EN 30 DÍAS CALENDARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROYECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación con el UPS de 10 kVA y el requerimiento técnico de Tecnología Online de doble conversión VFI-SS-111, se observa que el uso exclusivo de la terminología VFI-SS-111 resulta restrictivo. Algunas marcas de UPS no utilizan esta nomenclatura específica, a pesar de ofrecer tecnología de doble conversión online. Por esta razón, se solicita que la especificación VFI-SS-111 sea opcional, permitiendo que otras marcas que cumplen con la tecnología requerida, aunque no utilicen la misma nomenclatura, puedan participar. Esto fomentaría una mayor diversidad en las ofertas y evitaría la limitación a fabricantes específicos, promoviendo así la pluralidad en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LOS UPS EN LÍNEA SON OPCIONES PREFERIDAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA YA QUE GARANTIZAN UNA CONMUTACIÓN SIN INTERRUPCIÓN.
LA NORMA EN/IEC 62040-3 DEFINE A LA TOPOLOGÍA VFI-SS-111 COMO LA CLASIFICACIÓN MÁS ALTA PARA UN UPS EN LÍNEA, MUCHAS MARCAS CUMPLEN ESTA CARACTERÍSTICA.
SE GARANTIZARÁ AL SISTEMA LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/APAGONES, SOBRETENSIONES, PICOS/TRANSITORIOS, RUIDO ELÉCTRICO, ARMONÍA, VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y FALLO DE RED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a la frecuencia de entrada: 50-60 Hz \pm 5% auto detectable del UPS de 10 kVA, se observa que el rango de variación del \pm 5% resulta limitante, ya que esta variación puede diferir según el fabricante. Por ello, se solicita que esta especificación sea ajustada para que esté de acuerdo con las recomendaciones de cada fabricante, permitiendo así una mayor flexibilidad en la oferta y evitando la exclusión de equipos que puedan no cumplir con este rango específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, EL RANGO DE VARIACION DE LA FRECUENCIA DE ENTRADA ES DE 50-60 HZ SOBRE ELLO SE HA ESPECIFICADO UNA BANDA DE \pm 5% , ESTO NO RESULTA LIMITANTE Y SE ENMARCA DENTRO DE LOS PARAMETROS DEL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto a las dimensiones del UPS, se solicita que se consideren solo como valores referenciales, dado que existe una gran variedad de marcas de UPS en el mercado y especificar cifras exactas podría resultar restrictivo. Esta flexibilidad permitirá una mayor diversidad en las ofertas y facilitará la inclusión de diferentes modelos que cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, LAS DIMENSIONES MECÁNICAS DEL UPS DE 10KVA SERÁN VALORES REFERENCIALES EL POSTOR PODRÁ SUGERIR OTRAS MEDIDAS APROXIMADAS ACORDE AL DISEÑO DE CADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1.1. ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 10 KVA

... Características Mecánicas

¿ Dimensiones aproximadas A x L x P (mm) (*). 440 x 132 (3U) x 680

(*) Las dimensiones mecánicas son referenciales, el postor podrá sugerir otras medidas aproximadas acorde al diseño de cada fabricante...

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de Display y señalizaciones, que incluye un display LCD, cuatro pulsadores y cinco LED para la monitorización en tiempo real del estado del UPS, se observa que la cantidad de LED resulta restrictiva. Por ello, se solicita que se admita equipos con pantalla LCD pero con la cantidad de indicadores de acuerdo al fabricante, lo que permitirá una mayor pluralidad en la oferta y facilitará la inclusión de diferentes modelos que cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE OBSERVACIÓN. PARA LA MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN EN TIEMPO REAL, EL UPS DEBERÁ CONTAR CON PANTALLA LCD, PULSADORES E INDICADORES LED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1.1. ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 10 KVA

¿ Comunicación y gestión

Display y señalizaciones Display LCD, con pulsadores e indicadores LED para la monitorización en tiempo real del estado del UPS¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto a las dimensiones requeridas tanto para el UPS de 10 kVA como para el UPS de 30 kVA, se observa que las cifras estrictas resultan restrictivas, dado que en el mercado existe una gran variedad de UPS con diferentes dimensiones. Por lo tanto, se solicita que estas dimensiones requeridas se consideren solo como valores referenciales, con el fin de pluralizar la oferta y facilitar la inclusión de diversas marcas y modelos que cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, LAS DIMENSIONES MECÁNICAS DEL UPS DE 10KVA SERÁN VALORES REFERENCIALES EL POSTOR PODRÁ SUGERIR OTRAS MEDIDAS APROXIMADAS ACORDE AL DISEÑO DE CADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1.1. ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 10 KVA

... Características Mecánicas

¿ Dimensiones aproximadas A x L x P (mm) (*). 440 x 132 (3U) x 680

(*) Las dimensiones mecánicas son referenciales, el postor podrá sugerir otras medidas aproximadas acorde al diseño de cada fabricante...

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto a los UPS, se solicita que se admitan cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas del fabricante y/o distribuidor oficial y/o partner en caso de que los requisitos técnicos no se encuentren explícitamente en las fichas técnicas. Esto con el fin de pluralizar la oferta y facilitar la inclusión de diferentes proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁ REALIZARSE CON LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de THDi < 3% para el UPS de 10 kVA, se observa que esta especificación podría ser una limitante para la pluralidad de la oferta. Por ello, se solicita que se admitan equipos con THDi no mayor al 5%, con el fin de pluralizar la oferta y permitir una mayor variedad de opciones en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, EN ARAS DE PROCURAR UN SISTEMA UPS DE ALTA CALIDAD, SE EXIGE QUE EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN ARMONICA DE CORRIENTE DE ENTRADA (THDI) SEA MENOR AL 3%. ESTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRUEBAS Y RENDIMIENTO EXIGIDO POR LA NORMA EN 62040-3, STANDARD QUE DEBE CUMPLIR EL UPS 1PH DE 10KVA. VARIAS MARCAS MANEJAN THDI < 3% PARA EL UPS MONOFASICO DE 10 KVA, POR ELLO, SE DEBERÁ CUMPLIR ESTA ESPECIFICACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de Grado de protección: IP21, se observa que esta especificación podría ser una limitante para la variedad de la oferta. Se solicita que se considere este grado de protección como opcional, puesto que no será necesario si el UPS está instalado en un gabinete en instalaciones internas. En todo caso, se admitan UPS con grados de protección equivalentes o similares, lo que permitirá una mayor diversidad de opciones disponibles en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE HA REVISADO QUE HAY FABRICANTES QUE OFRECEN UPS MONOFASICO DE 10KVA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP21, POR ELLO, SE DEBERÁ CUMPLIR ESTA ESPECIFICACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto al nivel de ruido < 50 dB para el UPS de 10 kVA, se observa que esta especificación resulta limitante para la pluralidad de la oferta. Por ello, se solicita que se considere un nivel de 58 dB o superior, con el fin de promover diversidad en la oferta y facilitar la inclusión de diferentes opciones en el mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE HA REVISADO QUE HAY FABRICANTES QUE OFRECEN UPS MONOFASICO DE 10KVA CON UN NIVEL DE RUIDO MENOR A 50dB, SIN EMBARGO PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES ESTE DATO SE CONSIDERARÁ COMO OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1.1. ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 10 KVA

¿ condiciones ambientales

Ruido a 1 m (dBA) < 50 (opcional)¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación con el UPS de 30 kVA y el requerimiento técnico de Tecnología Online de doble conversión VFI-SS-111, se observa que el uso exclusivo de la terminología VFI-SS-111 resulta restrictivo. Algunas marcas de UPS no utilizan esta nomenclatura específica, a pesar de ofrecer tecnología de doble conversión online. Por esta razón, se solicita que la especificación VFI-SS-111 sea opcional, permitiendo que otras marcas que cumplen con la tecnología requerida, aunque no utilicen la misma nomenclatura, puedan participar. Esto fomentaría una mayor diversidad en las ofertas y evitaría la limitación a fabricantes específicos, promoviendo así la pluralidad en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LOS UPS EN LÍNEA SON OPCIONES PREFERIDAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA YA QUE GARANTIZAN UNA CONMUTACIÓN SIN INTERRUPCIÓN.

LA NORMA EN/IEC 62040-3 DEFINE A LA TOPOLOGÍA VFI-SS-111 COMO LA CLASIFICACIÓN MÁS ALTA PARA UN UPS EN LÍNEA, MUCHAS MARCAS CUMPLEN ESTA CARACTERÍSTICA.

SE GARANTIZARÁ AL SISTEMA LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/APAGONES, SOBRETENSIONES, PICOS/TRANSITORIOS, RUIDO ELÉCTRICO, ARMONÍA, VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y FALLO DE RED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de Arquitectura: UPS Convencional, con conexión de hasta 6 unidades conectadas en paralelo para el UPS de 30 kVA, se observa que esta especificación podría ser una limitante para la variedad de la oferta. Por ello, se solicita que se admitan UPS que permitan conectar al menos 4 unidades en paralelo, con el fin de pluralizar la oferta y facilitar la inclusión de diferentes opciones en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE OBSERVACIÓN, SE ACEPTARÁN UPS'S CONVENCIONALES CON CONEXIÓN DE 4 UNIDADES CONECTADAS EN PARALELO COMO MÍNIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1.2. ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 30 KVA

...Especificaciones generales

Arquitectura UPS Convencional, con conexión de 4 unidades conectados en paralelo como mínimo;

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:47:19

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En relación al UPS trifásico de 30 kVA, se considera que el requerimiento de contar con pantalla táctil (Touch Screen), barra LED multicolor en el panel frontal y visión sinóptica en tiempo real puede resultar restrictivo para la diversidad de oferta. Por lo tanto, se solicita que se permita la inclusión de equipos que cuenten con pantallas LCD y/o displays con botones, con el objetivo de fomentar una mayor pluralidad en las propuestas presentadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE HA REVISADO QUE SI HAY VARIOS FABRICANTES QUE OFRECEN UPS TRIFASICOS ONLINE DE 30KVA CON PANTALLA LCD TÁCTIL (TOUCH SCREEN), BARRA LED MULTICOLOR EN EL PANEL FRONTAL Y VISIÓN SINÓPTICA EN TIEMPO REAL, POR LO TANTO, SE DEBERÁ CUMPLIR ESTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:58:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que la carta de garantía de los equipos, es por parte del contratista y no del fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, CABE ACLARAR QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS LA CARTA DE GARANTÍA Y/O DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ SER PRESENTADA POR PARTE DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:58:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita incluir como experiencia del postor suministro e instalación de equipos UPS, se debe tener en cuenta que en muchos casos el cliente requiere el producto con la instalación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA NATURALEZA DE ESTA ADQUISICIÓN ES DE BIENES Y NO SERVICIO. ASÍ MISMO, LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:58:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que los catalogos y/o fichas técnicas de los bienes es por parte del fabricante y este puede ser no en idioma español. Se aceptara en otro idioma diferente al español?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE ACEPTARÁN CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES EMITIDAS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA INGLÉS Y/O ESPAÑOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:50:23

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Señores del comité las Especificaciones Técnicas son una copia de la ficha técnica del UPS Legrand Daker Plus como se puede comprobar en la página web: https://ups.legrand.com/media/document/Brochure_Daker_DK_Plus_ES.pdf Están especificando hasta la cantidad de pernos. Solicitamos al comité que estas especificaciones sean referenciales porque de contrario transgrede los Principios de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1. Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16.2 de LCE Principio de Libre Concurrencia y Principio de Libre Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SON GENERALES, EN CONSECUENCIA MUCHOS POSTORES DE DIFERENTES MARCAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO.

ASÍ MISMO, PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE HAN ADMITIDO AMPLIAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LOS UPS'S DE 10KVA Y 30KVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:50:23

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En pro de una mayor pluralidad de postores se solicita que las siguientes especificaciones sean opcionales.
UPS 10KVA.

- Tensión de entrada 200, 208V (En el Perú no se usan estos voltajes)
- Salida 200, 208V(En el Perú no se usan estos voltajes)
- Cuatro pulsadores y cinco LEDs
- Dimensiones mecánicas de UPS
- Ruido menor a 50dBA
- Disipación térmica 1636 BTU/h
- 12 pernos de anclaje al piso
- Cantidad de baterías internas de los módulos de baterías

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. PARA EL CASO DEL UPS 1PH DE 10KVA, SE FLEXIBILIZA LAS ESPECIFICACIONES INIDICADAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TENSIÓN DE ENTRADA 220V ± 5% .
- TENSIÓN DE SALIDA: 220, 230 Y 240V (CONFIGURABLE)
- DISPLAY LCD, CON PULSADORES E INDICADORES LED PARA LA MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DEL UPS.
- DIMENSIONES MECÁNICAS REFERENCIALES, EL POSTOR PODRÁ SUGERIR OTRAS MEDIDAS APROXIMADAS ACORDE AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.
- RUIDO MENOR A 50dB (OPCIONAL).
- DISIPACIÓN TÉRMICA 1636 BTU/H (OPCIONAL).
- PERNOS DE ANCLAJE AL PISO (OPCIONAL).
- CANTIDAD DE BATERÍAS INTERNAS DE LOS MÓDULOS DE BATERÍAS (SE MANTIENE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:50:23

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En pro de una mayor pluralidad de postores se solicita que las siguientes especificaciones sean opcionales.
UPS 30KVA.

- Cantidad de baterías internas, éstas pueden ser internas + externas
- Perfil de Recarga de Batería IU
- Pantalla touch screen
- Dimensiones físicas de UPS
- Ruido menor a 58dB

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA. PARA EL CASO DEL UPS 3PH DE 30KVA, SE FLEXIBILIZA LAS ESPECIFICACIONES INIDICADAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- LA CANTIDAD DE BATERÍAS MAXIMAS ES DE 120 UND DE 12V 9AH Y ESTAS DEBEN SER INTERNAS, NO SE ACEPTARÁ BATERIAS EXTERNAS AL UPS.
- PERFIL DE RECARGA DE BATERÍA (SE MANTIENE).
- PANTALLA TOUCH SCREEN (SE MANTIENE).
- DIMENSIONES MECÁNICAS REFERENCIALES, EL POSTOR PODRÁ SUGERIR OTRAS MEDIDAS APROXIMADAS ACORDE AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.
- RUIDO MENOR A 58DB (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:50:23

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita que la Carta de Garantía se presente con la entrega de los equipos o con la Firma de Contrato.
No tiene razón alguna presentar este documento como Contenido de oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA DE GARANTÍA Y/O DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE CARTA DE GARANTÍA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:50:23

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dice:
El postor deberá presentar catalogos y/o fichas técnicas (corporativos) de todos y cada uno de los bienes soicitados, los cuales deberán acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas.

Se solicita que estos documentos se presenten para Perfeccionamiento de Contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EL POSTOR DEBERÁ ADJUNTAR CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES SOLICITADOS EN IDIOMA INGLÉS Y/O ESPAÑOL, LOS CUALES DEBERÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:05

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Por pluralidad de postores y marcas se pide al comité ampliar el plazo de entrega a 50 días ya que por la potencia (30KVA) y características del equipo no es fácil encontrar en stock y se debe importar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL PLAZO DE ENTREGA SE MANTIENE EN 30 DÍAS CALENDARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROYECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:05

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se sugiere aclarar al comité que bienes similares también se considere la venta de tarjetas internas de monitoreo de ups, baterías internas del UPS y modulo de baterías las mismas que podrían ser internas o externas. Solicitamos indicar explícitamente para evitar discrepancias y dudas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2.A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA PRESENTE ADQUISICIÓN ES POR LOS EQUIPOS UPS'S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO EN CONJUNTO. MÁS NO POR RESPUESTOS O ACCESORIOS ADICIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-233-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UPS´S Y TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO OARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA I.E. 40158 GRAN AMAUTA PPJJ EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20609199688	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTROANDINA DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:05

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para admisión de oferta a la letra en las bases se solicita carta de garantía de los equipos por un período de 12 meses, para asegurar cumplimiento de especificaciones técnicas y asegurar que el postor acredite la marca que representa y oferta sugerimos que la carta de garantía o compromiso de carta de garantía sea emitida por la misma marca de los UPS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap.III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA DE GARANTÍA Y/O DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE CARTA DE GARANTÍA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null