

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-187-2023-CS/GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VENTANAS Y MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 8 MM PARA TRABAJOS DE ARQUITECTURA PARA LA OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL

Ruc/código :	20550936284	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	HDJ MEGA CONSTRUCCIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:56:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Las Mamparas y Ventanas se realizarán con marco de aluminio con las especificaciones técnicas: Se identifican en el mercado los siguientes perfiles que serán utilizados de acuerdo a la necesidad de los vanos propuestos". Se representa perfiles de códigos 2928, 2929, 2924, etc; correspondiente a la Serie 29 de Ventanas. Este tipo de Serie no admite vidrio con espesor de 8mm, solo de 4mm y 6mm, y se instalan con alturas máximas de 1.50. Esta Serie propuesta es incongruente con la representación de Ventanas (pag 31 al 57), que es en SISTEMA NOVA (los seguros están representados al centro de la hoja) y adicional a la ventana figura UN MARCO CONTORNO DE ALUMINIO, no se indica medidas que tubo de aluminio están considerando. Los detalles de Ventanas de la pagina 87 y 88 no corresponden para este tipo de Ventana Corrediza, los perfiles son para Hojas Fijas y estos códigos están descontinuados, no se comercializan en el mercado nacional.

1ra Sugerencia es considerar las Ventanas en la SERIE 25 (cada Hoja lleva un marco de aluminio- Sistema Hemetico), que, si admite espesor de vidrio de 8mm, Los seguros se instalan en la parte lateral del marco.

Y la 2da sugerencia es considerar las Ventanas en SISTEMA NOVA (no lleva marco, solo perfilería de aluminio: Portafelpa + Felpa, Zocalo, Guia alta y riel), que si admite el espesor de 8mm y con un marco contorno de aluminio tubular según su representación gráfica de la página 31 al 57. La medida del marco contorno de aluminio sugerido por lo comercial es la medida de $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ (82.5mm x 38.1mm x 1.2mm de espesor). Si fuera otra medida especificar, los costos varían de acuerdo a la medida del tubo de aluminio y espesor.

Agradeceremos al Comité de selección coordine con el Área Usuaría a fin que defina con precisión esta especificación técnica en pos de permitir la mas amplia participación y pluralidad de postores potenciales.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: _ Literal: _ Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA SE ACLARA: SON ADMITIDOS TODOS LOS SISTEMAS DE PERFILERÍA EN ALUMINIO PESADO, FABRICADO PARA VENTANAS CORREDIZAS COMPATIBLE CON EL ESPESOR DE VIDRIO IGUAL A 8MM. EL MARCO DE CONTORNO DE VENTANAS Y MAMPARAS SERÁN DEL ALUMINIO DE 40 X 100 X 1.5 (MEDIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN MÉRITO A LA CONSULTA SE ACLARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO 3.2 PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LAS ACLARACIONES EN EL PUNTO 3.4 DIMENSIONES DE VENTANAS Y MAMPARAS. TÍTULO PLANOS ANEXOS LOS DETALLES DE CADA VENTANA UBICADOS DESDE LA PÁGINA 31 A LA 91

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-187-2023-CS/GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VENTANAS Y MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 8 MM PARA TRABAJOS DE ARQUITECTURA PARA LA OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL

Ruc/código :	20550936284	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	HDJ MEGA CONSTRUCCIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:56:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Mamparas en la representación Gráfica de la página 58 al 86 se indica perfil de aluminio de 4" x 2", esta medida no se comercializa en el mercado nacional, PRUEBA DE ELLO ES QUE EN NINGUNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PERFILES DE ALUMINIO LO INDICAN EN SUS CATALOGOS.

Por lo que solicitamos se considere la medida que se aproxima de 4" x 1 1/2", que sería de 100 x 40x 1.5mm de espesor, o 100 x 38 x 1.85mm de espesor

Agradeceremos al Comité de selección coordine con el Área Usuaría a fin que defina con precisión esta especificación técnica a fin de evitar confusiones entre los Postores.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: _ Literal: _ Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACLARA: EL MARCO DE CONTORNO DE VENTANAS Y MAMPARAS SERÁN DE ALUMINIO DE 40 X 100 X 1.5 (MEDIDA COMERCIAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN MÉRITO A LA CONSULTA SE ACLARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO 3.2 PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LAS ACLARACIONES EN EL PUNTO 3.4 DIMENSIONES DE VENTANAS Y MAMPARAS. TÍTULO PLANOS ANEXOS LOS DETALLES DE CADA VENTANA UBICADOS DESDE LA PÁGINA 31 A LA 91

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-187-2023-CS/GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VENTANAS Y MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 8 MM PARA TRABAJOS DE ARQUITECTURA PARA LA OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL

Ruc/código :	20550936284	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	HDJ MEGA CONSTRUCCIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:56:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la representación Gráfica de las Hojas Corredizas de Mamparas no se precisa si será con marco de aluminio (Seguros se instalan en la parte lateral del marco de aluminio) o con perfilería de aluminio tipo sistema Nova (los seguros se instalan en zócalo de aluminio, parte inferior de la hoja corrediza). Las imágenes de Mamparas están confusas.

Los detalles de Mampara de la página 89 y 90 no corresponden a la representado en el gráfico, con marco de aluminio 4¿ x2¿ (NO SE COMERCIALIZA ESTA MEDIDA), según pagina 91.

Adjuntar imágenes más claras y/o precisar si se considera las Hojas corredizas de Mampara en Sistema Nova, que lleva el seguro en la parte inferior de la Corrediza o si se considera en un Sistema enmarcado, el seguro lleva en la parte lateral del marco.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: _ Literal: _ Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACLARA: LAS HOJAS CORREDIZAS NO CONTARÁN CON MARCO DE ALUMINIO, TENDRÁN PERFILERÍA Y FELPA EN LOS LATERALES.
ADEMÁS EL COMITÉ PRECISA QUE SE ADJUNTARÁ LOS PLANOS QUE EL ÁREA USUARIA REMITIÓ A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN MÉRITO A LA CONSULTA SE ACLARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO 3.2 PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LAS ACLARACIONES EN EL PUNTO 3.4 DIMENSIONES DE VENTANAS Y MAMPARAS. TÍTULO PLANOS ANEXOS LOS DETALLES DE CADA VENTANA UBICADOS DESDE LA PÁGINA 31 A LA 91

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-187-2023-CS/GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE VENTANAS Y MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 8 MM PARA TRABAJOS DE ARQUITECTURA PARA LA OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL

Ruc/código :	20608474073	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	Hora de envío :	20:09:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE SOLICITA TUBO DE ALUMINIO DE 4X2 SIN EMBARGO ESE TUBO NO EXISTE EN EL MERCADO NACIONAL POR LO QUE SOLICITA SE CONSULTE DIRECTAMENTE A LOS IMPORTADORES, YA QUE LOS TUBOS DE ALUMINIO SOLO SON DE 4 X 1 1/2 POR LO QUE SE REQUIERE BIENES EXISTENTES EN EL MERCADO NACIONAL A EFECTOS DE QUE NO EXISTA CAUSAL DE NULIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA SE REALICE EL CAMBIO A TUBO DE ALUMINIO DE 4 X 1 1/2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 20 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA EN ESTE PUNTO ACOGE PARCIALMENTE: EL MARCO DE CONTORNO DE VENTANAS Y MAMPARAS SERÁN DE ALUMINIO DE 40 X 100 X 1.50 (MEDIDA COMERCIAL). ADEMÁS EL COMITÉ ADJUNTARÁ LOS PLANOS EN DIGITAL, DEBIDO A QUE ESTAS FUERON SOLICITADAS AL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN MÉRITO A LA CONSULTA SE ACLARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PUNTO 3.2 PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LAS ACLARACIONES EN EL PUNTO 3.4 DIMENSIONES DE VENTANAS Y MAMPARAS. TÍTULO PLANOS ANEXOS LOS DETALLES DE CADA VENTANA UBICADOS DESDE LA PÁGINA 31 A LA 91