

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-104-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20602493572	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONTUSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:46:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para los cables LSOH-90 se indica el color AMARILLO, y según la NTP 370.252 AMARILLO/VERDE también puede considerarse como tierra, solicitamos ampliar a ese color también

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 370.252

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN, TAMBIEN PUEDE SER AMARILLO/VERDE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-104-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20602493572	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONTUSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:46:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La descripción del cable supone una configuración unipolar pero en el color de cubierta indica ROJO / NEGRO / BLANCO (3 FASES) la cantidad solicitada corresponde a una sola fase de color NEGRO o esta debe multiplicarse 3 por color

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES DE TRES FASES, SE DEBE MULTIPLICARSE POR TRES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-104-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20602493572	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONTUSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:46:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica que las normas ICEA S-95-658 y UL 2556 son en este caso referenciales por que las normas que sustentan a los libres de halógenos son las IEC

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP IEC 60502

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN, LAS NORMAS IEC SON PARA CABLES LIBRES DE ALOGENOS. LAS OTRAS NORMAS SON REFERENCIALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null