

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos nos confirmen si la construcción del piso de la cámara frigorífica será por parte del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: no indica Literal: no indica Página: s/p

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que el piso donde se instalara la cámara frigorífica ya se encuentra construido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De lo indicado en el ítem 4.1.1 ¿Paneles termo aislante¿, Solicitamos considerar un ancho útil del panel 1.0m, 1.12m, 1.18m, con el fin de aumentar las probabilidades de stock en el mercado, mencionamos que este ancho útil en las medidas propuestas no genera alguna restricción en la operación de la cámara frigorífica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que no se acepta la propuesta del participante debido a que el diseño y cálculo del PANEL TERMO AISLANTE considera un ancho útil del panel de 1.20 metros lineales, con el objetivo de cumplir con la solución y finalidad del objeto de la convocatoria. En ese orden de ideas las medidas de las especificaciones técnicas se mantienen tal como se encuentra establecido en el numeral 4.1.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De lo indicado en el ítem 4.1.2 UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA, indica aplicación BT (baja temperatura) (-15°C/-40°C), solicitamos también considerar aplicación para media temperatura. Como se muestra Pagina nº29 Fichas Técnicas UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA imagen unidad condensadora se muestra temperatura (+5°C a -30°C), así mismo en el TDR considera una temperatura de cámara de 0°C lo cual se considera como media temperatura. Solicitamos considerar unidades condensadoras MT temperatura (+5°C a -30°C), con el fin de aumentar las probabilidades de stock en el mercado. Así mismo esta propuesta no afecta el correcto funcionamiento del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que el CONDENSADOR CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA, debe tener una temperatura cuyo rango de refrigeración se mantenga entre (-15°C/-40°C). No aceptándose mayores temperaturas. Debido a que se incumpliría las condiciones del funcionamiento del sistema propuesto. Según lo estipula en el ítem 4.1.2 UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De lo indicado en el ítem 4.1.2 UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA, indica:

Ø SUC.: 1 5/8"

Ø LIQ.: 5/8"

Ø DESC.: 1 1/8"

Para las tuberías de succión, líquido y descarga de la unidad condensadora, solicitamos que estas medidas sean del resultado de la selección de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que para las tuberías de succión, líquido y descarga de la unidad condensadora, las medidas serán el resultado de la selección de acuerdo al diseño del fabricante, siempre en cuando estas medidas garanticen que no afecte el correcto funcionamiento del sistema propuesto y las especificaciones técnicas principales de la cámara frigorífica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De lo indicado en el ítem 4.1.2 UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA, indica:

CONDENSADOR 220V/1 HP/60 HZ

¿ CANT. VENT.: 6

¿ Q (m3/hr): 6 X 3600

¿ INTEN. A: 6 X 1.20

¿ MEDIDAS: LARGO (1700MM), ANCHO (1100MM), ALTO (1300MM)

Para la cantidad de ventiladores, dimensiones de condensador, solicitamos que estas medidas y cantidades de ventiladores sean del resultado de la selección de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se aceptara que la cantidad de ventiladores y las dimensiones del condensador sean del resultado de la selección de acuerdo al diseño de cada fabricante. El mismo que debe garantizar que no afecte el correcto funcionamiento del sistema propuesto y las especificaciones principales del ítem 4.1.2 UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR SEMI-HERMETICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Del ítem 4.2.1.3 PUERTA CORREDERA, Solicitamos confirmación de la cantidad de puertas para la cámara frigorífica y las medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2.1.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que son 02 unidades de PUERTAS FRIGORIFICAS CORREDERAS de 1.30 x 3.50 metros. Tal como se encuentra descrito en las especificaciones técnicas del numeral 4.2.1.3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar la potencia de las luminarias herméticas, debido que en el ítem 4.1.1 indica 2x20W y en el ítem 4.2.1.5 indica 36W.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2.1.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:  
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria confirma que la potencia de los tubos LED es de 2 x 36w c/u. En ese orden de ideas se modificara en las bases integradas el numeral 4.1.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2 x 36w c/u

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos nos confirmen si el punto de fuerza para el equipo de refrigeración será por parte del área usuaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: no indica Literal: no indica Página: s/p

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que ya se cuenta con punto de fuerza en la zona de montaje de la cámara frigorífica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, PARA LA IOARR; ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20602640621	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:48:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos nos confirmen si el punto de drenaje o sumidero para el equipo de refrigeración será por parte del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: no indica Literal: no indica Página: s/p

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que ya se cuenta con punto de drenaje en la zona de la cámara frigorífica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null