

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	12:34:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Aclarar que las pruebas de los cables serán en laboratorio local, ya que han colocado ¿pruebas tipo¿ y ese tipo de pruebas es para laboratorios en el extranjero, con el plazo de 15 días imposible. El plazo debe ser en laboratorio local, con pruebas electrico mecánicas. Asimismo, las pruebas solicitan composiciones químicas de los materiales ese tipo de pruebas no se realizan en laboratorios locales omitir pruebas químicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: Pruebas Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas se realizaran en laboratorios especializados acreditados y seleccionado por el proveedor según las normas indicadas en el numeral 3.6 NORMAS APLICABLES - SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	10:38:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO 3 Pagina 25 Literal 9.3 pruebas de rutina.
Se solicita a la entidad suprima ¿MEDICIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS LOTES DE PRODUCCIÓN¿ -, ya que las composiciones químicas son en base a las Normas de Fabricación según los tipos de cable que se solicite.
Ejemplo:
Los conductores AAAC, se fabrican bajo los parámetros de la norma ASTM B398 y ASTM B399 (Alambres de Aleación de Aluminio 6201-T81), según TDT de su entidad representada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 9.9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas de la composición química de los conductores corresponden al proceso de fabricación, lo que deberán ser sustentados con la presentación de certificados así como otros reportes de los ensayos de la etapa de producción. - SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	10:39:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO 3 Pagina 25 ¿ Literal 8 pruebas
Por favor aclarar que las pruebas son en laboratorio local a fin de poder cumplir con el plazo de entrega (15 días)

No es posible hacer pruebas tipo ya que ese término es aplicado para el desarrollo de pruebas en fábrica y por el plazo de entrega no es concordante.

Tomar en cuenta que los conductores de aluminio son importados no hay de fabricación local y se atiende a stock de mercado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas se realizaran en laboratorios especializados acreditados y seleccionado por el proveedor según las normas indicadas en el numeral 3.6 NORMAS APLICABLES - SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De plazo de Entrega, SE SOLICITA AMPLIAR plazo de entrega 60 días calendario, se solicita en forma reiterativa a esta Entidad que el corto plazo de entrega de suministros contraviene una serie de artículos y principios que rigen las contrataciones por crearse presunción de favorecer ciertas Empresas que cuenten con stock limitando participación de empresas que deben considerar tiempo de importación, transporte y desaduanaje:

Principio de libertad de concurrencia; ya que evita libre acceso y participación de proveedores debido a la restricción impuesta con el corto plazo de entrega.

Principio de igualdad de trato; puesto que restringe participación por no disponer las mismas oportunidades para formular ofertas.

Art 16 de la TUO de la ley 30225; porque con estas restricciones crean obstáculos y posibles direccionamientos que perjudican la competencia del mismo.

Por último, considerar el lugar de entrega fuera de la ciudad del cusco implica un tiempo que influye en el plazo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B. Art 16 de la TUO de la ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que son materiales de importación, cumplimiento de protocolo de pruebas y la necesidad urgente de abastecer materiales en obra, el Plazo de entrega se amplía máximo a 30 días calendarios. - SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Plazo de entrega se amplía máximo a 30 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De pruebas, por principio de Transparencia SE SOLICITA INDICAR si las pruebas tipo serán realizados en laboratorios acreditados y que norma de referencia se utilizará.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas se realizaran en laboratorios especializados acreditados y seleccionado por el proveedor. Las pruebas serán realizadas según las normas : IEC 1089, ASTM B398, ASTM B 399, IE 61089, NTP 370.254, NTP 370.258 - SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De pruebas, por principio de Transparencia SE SOLICITA INDICAR si las pruebas de muestreo serán realizados en laboratorios acreditados, que norma de referencia se utilizará y si será supervisado por la Entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas se realizaran en laboratorios especializados acreditados y seleccionado por el proveedor. Las pruebas serán realizadas según las normas : IEC 1089, ASTM B398, ASTM B 399, IE 61089, NTP 370.254, NTP 370.258 - SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:15

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De normas aplicables, el espesor de aislamiento puede ser medible en laboratorio, existe una norma que lo rige (UL 2556: Norma UL para métodos de prueba de cables y alambres de seguridad) y debe estar inscrita en las tablas de datos técnicos de los conductores requeridos que está en función del diámetro de los hilos, número de capas utilizado, ángulo de los hilos trenzados del conductor, diámetro del núcleo debajo del cubrimiento entre otros, dicha norma es utilizada por todas las Entidades eléctricas que requieren conductores. Por lo expuesto, para garantizar un excelente conductor SE SOLICITA INCLUIR la norma UL2556 en norma aplicables y justificar la formula con valores para selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPETAR LAS NOSMAS INDICADAS EN LAS BASES, NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20600713419	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MASTERCHIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MASTERCHIP S.A.C.	Hora de envío :	23:58:42

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa a la entidad que respecto la la GARANTÍA COMERCIAL debería de ser por un periodo mínimo de 8 años acompañado por la declaración jurada del fabricante ya que en el mercado existen productos chinos y bolivianos de pésima calidad que están dentro del mercado en aras de salvaguardar la calidad y el buen funcionamiento de la obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PIDE GARANTIA COMERCIAL MINIMA DE 02 AÑOS - NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20600713419	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MASTERCHIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MASTERCHIP S.A.C.	Hora de envío :	23:58:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que la entidad agregue como declaración jurada del postor que el año de fabricación de los conductores eléctricos sea del año 2023. Ya que existen postores con almacenes donde guardan los conductores en pésimo estado de conservación y de años muchos más anteriores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los conductores se someterán a protocolo de pruebas, e inspección del material en la entrega a obra antes de su conformidad. NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20600713419	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MASTERCHIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MASTERCHIP S.A.C.	Hora de envío :	23:58:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al cuadro de valores de cada conductor se consulta si la omisión de cualquier mínimo dato es causal de descalificación de la oferta en vista que la información registrada tiene que guardar relación con las fichas técnicas del fabricante y tiene k ser presentadas en la oferta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verificara el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas. El incumplimiento descalifica la oferta. SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo, a lo descrito en las bases, observamos limitaciones técnicas RELEVANTES que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD los siguientes puntos RELEVANTES en el debido proceso:

PLAZO DE ENTREGA: La entidad está solicitando como PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS, pero muchos ítems de CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AUTOPORTANTE AAAC de 35 mm2, 7 hilos, 2x16 +NA 25mm2, 2x16 1x16 +NA 25mm2, 2x25 1x16 +NA 25mm2, 2x35 1x16 +NA 25mm2, necesarios para la construcción de la OBRA, se tienen que fabricar de acuerdo a las especificaciones técnicas de MARCADO Y EMBALAJE establecidas en las bases. En términos normativos y AL NO RESPETARSE los protocolos de seguridad, se estaría VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD Y EN EFECTO ATENTANDO CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL DESIGNADO A OBRA, EXPONIENDO SU SALUD Y SU VIDA ante cualquier siniestro o eventualidad de ALTO RIESGO que se pueda producir in situ; Siendo de ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE SELECCION, tomar las decisiones que considere pertinentes.

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección, se amplié razonablemente el PLAZO DE ENTREGA A 60 A 75 DÍAS CALENDARIO, para cumplir con los protocolos de seguridad que demanda la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que son materiales de importación, cumplimiento de protocolo de pruebas y la necesidad urgente de abastecer materiales en obra, el Plazo de entrega se amplia máximo a 30 días calendarios. SE ACOGE PARCIALMANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Plazo de entrega se amplia máximo a 30 días calendarios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE (META: 006)

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:58

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

VULNERAR EL DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO: Debemos recordar que La finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.¿

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, DEBEN OBEDECER A LA NECESIDAD DE ASEGURAR EL ESCENARIO MÁS IDÓNEO EN EL QUE, DENTRO DE UN CONTEXTO DE LIBRE COMPETENCIA, SE EQUILIBRE EL ÓPTIMO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SE GARANTICE EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA PARTICIPAR COMO PROVEEDORES DEL ESTADO.

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección, use el mejor criterio de selección considerando que los ítems de CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AUTOPORTANTE AAAC de 35 mm2, 7 hilos, 2x16 +NA 25mm2, 2x16 1x16 +NA 25mm2, 2x25 1x16 +NA 25mm2, 2x35 1x16 +NA 25mm2, necesarios para la construcción de la OBRA, si bien es cierto en su mayoría de casos, estos suministros conductores de energía eléctrica, se debe de IMPORTAR, muchos de los POSTORES YA LOS TIENEN EN SUS ALMACENES CON CIERTA ANTIGÜEDAD EXPUESTOS A ÓXIDOS Y DETERIOROS DE DESGASTE Y CORROSION, por lo cual solicitamos que estos suministros deben de GARANTIZAR y cumplir con cierta rigurosidad de CONTROL Y PROTOCOLOS DE PRUEBA Y/O CERTIFICACIONES VIGENTES DE FABRICA, para garantizar la confiabilidad de la obra objeto del proceso en evaluación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los conductores se someterán a protocolo de pruebas, e inspección del material en la entrega a obra antes de su conformidad. NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null