

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20542752930	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	05:56:29

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

#### OBSERVACION 1

-El postor deberá de presentar muestras de los productos a ofertar, un día antes de presentación de ofertas por mesa de partes de la entidad para su respectivo cotejo.

-Muestras de Grass Sintético (30cm x 30 cm).

-Bandas de Marcaje Blanco (30 cmx30cm).

-Cintas de Unión (30 cm).

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES; la entidad debe ser muy claro, conque documento se presentarán las muestras, según especificaciones técnicas, y como mínimo debe requerir una muestra del color verde bicolor (25cmx25cm) de las bandas de marcaje como mínimo (25cmx25cm), de las cintas de unión también como mínimo (25cmx25cm), se pide al comité y al área usuaria aclarar y acoger esta observación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: 10 Página: 15

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE, ART 2, a)

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de acuerdo a la consulta realizada al área usuaria., Acoge y se aclara que debe presentar las muestras señaladas, con una carta por mesa de partes, un día antes de la presentación de oferta, la carta se adjuntara al anexo 03 y contara en la admisión de la oferta y se integrara en todo extremo de las bases, una muestra del color verde bicolor (25cmx25cm) de las bandas de marcaje como mínimo (25cmx25cm), de las cintas de unión también como mínimo (25cmx25cm).

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

carta se adjuntara al anexo 03 y contara en la admisión de la oferta y se integrara en todo extremo de las bases, una muestra del color verde bicolor (25cmx25cm) de las bandas de marcaje como mínimo (25cmx25cm), de las cintas de unión también como mínimo (25cmx25cm).

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20542752930	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	05:56:29

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 2

Material de hilos: Monofilamento polietileno (PE) 100% PROTECCION UV, fibra con nervio central  
POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES; la entidad en su requerimiento está requiriendo fibra con tecnología de nervio central al respecto indicamos que existe otras tecnologías como ejemplo diamante u otras tecnologías de nervaduras se insta al comité o área usuaria sirva aperturar de igual u otras tecnologías de nervaduras, porque limita la participación de los postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 3    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria., Acoge, y se integra en las bases, fibra con nervio central u otro tipo de tecnología.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

fibra con nervio central u otro tipo de tecnología.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20542752930	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	05:56:29

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 3

Líneas Demarcatorias: gras sintético deportivo color blanco ancho de línea 10cm a 12 cm de las mismas características del gras sintético verde.  
POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA; la entidad debe requerir según stock del mercado nacional como mínimo de 14,000 a 17,500 dtex, 12 puntas por mechón como mínimo, 60mm de altura, con ancho de líneas demarcatorias blancas de 10cm a 12cm; se insta al área usuaria acoger esta observación porque limita la participación de los postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 22    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE, ART2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria., Acoge, Líneas Demarcatorias: gras sintético deportivo color blanco de 16,000 a 17,500 dtex, y se integrará en todo extremo de las bases, 12 puntas por mechón como mínimo, 60mm de altura, con ancho de líneas demarcatorias blancas de 10cm a 12cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Líneas Demarcatorias: gras sintético deportivo color blanco de 16,000 a 17,500 dtex, y se integrará en todo extremo de las bases, 12 puntas por mechón como mínimo, 60mm de altura, con ancho de líneas demarcatorias blancas de 10cm a 12cm.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20542752930	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	05:56:29

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 4  
RELLENO CAUCHO SBR

-presentar fichas técnicas y en relación a la granulometría del caucho 1.2-2.5mm.  
POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, se insta al comité o al área usuaria ampliar la granulometría porque no es uniforme la granulometría del caucho 1.2-3.0mm, mínimo, asimismo señalamos que a mas granulometría le da mas entandar de velocidad en rodamiento y rebote de balón.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 38    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria., Acoge parcialmente, la granulometría será ampliada de (0.5mm hasta 2.8mm), para dar más participación a los postores, y se aclara que se debe presentar, ficha técnica y/o prueba de labotario de geotecnia del caucho.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

la granulometría de (0.5mm hasta 2.8mm)

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20542752930	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	05:56:29

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 5

Pegamento

Debe presentarse la hoja de seguridad del producto u su respectivo certificación ISO 9001, pegamento para sellar juntas de unión de gras sintético deportivo, proveido en la cantidad necesario para el área de gras sintético requerido, con las siguientes características.

-Densidad de 170+- 0.05g/m2

-viscosidad 240,00+-40,000

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, se insta al comité o al área usuaria suprimir este requerimiento innecesario, ISO 9001, al pegamento, puesto que el requerimiento no es adquisición de pegamento la finalidad y el objetivo es adquirir césped sintético e instalación; se solicita al comité o área usuaria solo requerir ficha técnica del pegamento, asimismo

Apertura la densidad 170 g/m2 mínimo, y la viscosidad depende de la baja o alta viscosidad dependerá de la superficie que se considere de (100, 000 a 200,000), mínimo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** B    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE, art2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de acuerdo al pronunciamiento del área usuaria., Acoge, se suprimirá el ISO 9001 del pegamento, integrará en las bases, y se considera la presentación de ficha técnica del pegamento con densidad 170 g/m2 mínimo, y la viscosidad será de (100, 000 a 200,000), mínimo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

pegamento con densidad 170 g/m2 mínimo, y la viscosidad será de (100, 000 a 200,000), mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20448337783	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO DE LAS CASAS MBH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	06:57:27

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:  
OBSERVACION 1

Consideraciones adicionales

-Presentar prueba de desgaste test lisport de 40,000 ciclos.

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, alfombra en el punto 3.1.3.2, en el párrafo 23, hoja 19, acreditación y pruebas: prueba lisport 30,000 ciclos mínimo, la consulta y observación para el comité o área usará; cual es el valido 30,000 mil ciclos o 40, 000 mil ciclos en la hoja 21,consideraciones adicionales; asimismo indicamos que las pruebas lisport miden la vida útil del desgaste del césped sintético, por pluralidad de postor, suficiente requerir una carta de garantía comercial de 8 años como mínimo del fabricante, o una prueba lisport mínimo 20,000 ciclos equivalente también a una vida útil de 8 años como mínimo, se insta al comité acoger la observación porque limita la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2 Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE, ART2, a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de acuerdo al pronunciamiento del area usuaria., Acoge parcialmente y se integrará en las bases, y se considera la presentación de la carta de garantía comercial del fabricante de 8 años como mínimo y/o una prueba lisport mínimo 6,000 ciclos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
prueba lisport mínimo 6,000 ciclos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20448337783	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO DE LAS CASAS MBH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	06:57:27

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 2

Presentar ficha técnica del pegamento bicomponente y aditivo

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES, se insta al comité o al área usuaria suprimir este requerimiento innecesario, ficha técnica del pegamento bicomponente y aditivo, puesto que el requerimiento no es adquisición de pegamento bicomponente, la finalidad y el objetivo es adquirir césped sintético e instalación; se solicita al comité o área usuaria solo requerir ficha técnica del pegamento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 7    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE, art2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité Acoge y se suprimirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20448337783	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO DE LAS CASAS MBH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	06:57:27

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 3

Carta del fabricante dirigido a la entidad, donde indique que el postor está autorizado a utilizar todos los documentos y/o certificados de calidad y pruebas respectivas del césped sintético ofertado.

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, se insta al comité o al área usuaria suprimir este requerimiento innecesario, Carta del fabricante dirigido a la entidad, puesto que la fabricas queda en china, Europa, Italia España, estados unidos, se insta al comité o área usuaria, acoger esta observación porque limita la participación de los postores, suficiente con ficha técnica del fabricante y/o una carta adicional a nombre del proveedor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 9    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE, ART2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite Acoge y se suprimirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20448337783	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO DE LAS CASAS MBH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	06:57:27

**Observación: Nro. 9**  
**Consulta/Observación:**  
OBSERVACION 4  
Ficha técnica del pegamento Bi-componente A+B

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, se insta al comité o al área usuaria suprimir este requerimiento innecesario, ficha técnica del pegamento bicomponente A+B, puesto que el requerimiento no es adquisición de pegamento bicomponente, la finalidad y el objetivo es adquirir césped sintético e instalación; se solicita al comité o área usuaria solo requerir ficha técnica del pegamento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.3.2    **Literal:** 11    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE, ART2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité Acoge y se suprimirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20448337783	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO DE LAS CASAS MBH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	06:57:27

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 5

Asimismo, el postor deberá presentar muestras de los productos a ofertar un día antes de la presentación de ofertas por mesa de partes de la entidad para su respectivo cotejo.

- muestra de gras sintetico (30cmx30cm).
- bandas de marcaje blanco(30cmx30cm).}
- Cintas de Unión (30 cm).

POR PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA; la entidad debe ser muy claro, conque documento se presentarán las muestras, según especificaciones técnicas, y como mínimo debe requerir una muestra del color verde bicolor (25cmx25cm) de las bandas de marcaje como mínimo (25cmx25cm), de las cintas de unión también como mínimo (25cmx25cm), se pide al comité y al área usuaria aclarar esta observación y acoger la observación porque limita la participación de los postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1.3.2    Literal: 6    Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART2, a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de acuerdo al pronunciamiento del area usuaria., Acoge parcialmente, y se aclara que debe presentar las muestras señaladas, con una carta por mesa de partes, un día antes de la presentación de ofertas, la carta se adjuntara al anexo 03 y contara en la admisión de la oferta y se integrara en todo extremo de las bases, una muestra del color verde bicolor (25cmx25cm) de las bandas de marcaje como mínimo (25cmx25cm), de las cintas de unión también como mínimo (25cmx25cm).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:08:53

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Se otorga un plazo de 20 días, el cual es insuficiente para cumplir con las metas del proceso. Se solicita un césped certificado FIFA, de un fabricante preferido FIFA, y rellenos en una gran cantidad, por lo que debe ser importado específicamente para el proyecto. Se podría tener un césped a la medida del campo, para reducir las uniones entre rollos. Además se pide un modelo específico, de los cientos que existen en el mundo, por lo que solicitamos a la entidad un periodo de 60 días de entrega de material para una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 14  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité, Acoge parcialmente, y se extiende el plazo a 15 días, al internado del bien a almacén de la obra, donde se considera un total de 30 días incluido la instalación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
30 días

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:08:53

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos que las muestras solicitadas sean para la firma de contrato, para una mayor pluralidad de postores que no estamos cerca a la zona del proyecto.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No acoge, las muestras se requieren para realizar el cotejo entre el requerimiento total de 8264.64m2, incluido líneas blancas, ficha técnica, y muestras, por principio de eficacia y eficiencia, el proceso de contratación y las decisiones que se adoptan en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:08:53

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se solicita un césped con un dtex minimo de 17,000, que sea monofilamento, es decir de un solo tipo de filamento. Sin embargo, los monofilamente comúnmente llegan hasta las 16,000; los mayores a esta densidad ya combinan filamentos con diferentes características. Solicitamos una aclaración de las especificaciones solicitadas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 19  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No acoge y se aclara que el DTEX, mínimo se considera de 17,000 a más, con nervadura central u otro tipo de tecnología, Sin musgo adicional, las especificaciones técnicas se realizaron según el requerimiento del área usuaria contemplados en el expediente técnico y el detalle de esto se consideró en la pag 19, de las bases administrativas, al amparo del RCE art 29.8, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:08:53

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Se esta solicitando una prueba lisport mínimo de 30 000 ciclos. Esto es una petición exagerada, la norma FIFA actual, ya que piden un modelo que cumpla el reglamento de la FIFA, le exige que el modelo pase los 6000 ciclos con la maquina LISPORT XL. Talvez hay una confusión en este requerimiento, en la normativa pasada una maquina anterior se llamaba LISPORT y se exigia unos 10000 ciclos, pero al cambiar la norma se bajo los ciclos, porque la maquina XL es mayor eficiente que la anterior. Que no se deje sorprender la entidad, con modelos antiguos, y pruebas de laboratorio que no se rigen por la normativa vigente. Solicitamos a la entidad a regirse bajo la normativa vigente, donde en el FIFA TEST REPORT hay una sección donde aparece este requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Acoge parcialmente y se integrará en las bases, y se considera la presentación de la carta de garantía comercial de 8 años como mínimo del fabricante y/o una prueba lisport mínimo 6,000 ciclos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

lisport mínimo 6,000 ciclos.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:08:53

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Sobre la granulometría solicitada de 1.2 ¿ 2.5 mm de Caucho SBR, la normativa permite desde 0.5 mm hasta 2.5 mm, todos los que estén dentro de este rango son adecuados para la práctica del futbol. Solicitamos a la entidad a regirse por la normativa vigente FIFA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico        **Numeral:** III                                **Literal:** 3.1                                **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Acoge parcialmente y se integrará en las bases, la granulometría será ampliada de (0.5mm hasta 2.8mm), para dar más participación a los postores, y se aclara que se debe presentar, ficha técnica y/o prueba de labotario de geotecnia del caucho.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:21:42

**Observación: Nro. 16**  
**Consulta/Observación:**  
VEMOS QUE SOLICITAN 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PARA EL JEFE DE INSTALACIÓN Y EL TÉCNICO ENCARGADO, LOS TIEMPOS PARA EL DESARROLLO DE INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO SON CORTO TIEMPO; POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PUEDA CONSIDERAR 1 AÑO COMPUTABLE DE EXPERIENCIA  
**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.1 Página: 24**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se Acoge, se aclara que se va requerir la experiencia para realizar trabajos de calidad que cumplan metas y objetivos a más experiencia más calidad de la instalación, al amparo del RCE art 29.8, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición e instalación de Grass sintético para el proyecto creación del estadio de la comunidad campesina de Huancollusco Distrito de Taraco ¿ Provincia de Huancané ¿ Departamento de Puno

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:21:42

**Observación: Nro. 17**  
**Consulta/Observación:**  
VEMOS QUE SOLICITAN UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EL JEFE DE INSTALACIÓN ESTA CAPACITADO PARA DAR LA CAPACITACIÓN REQUERIDA Y ES QUIEN DESARROLLA EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD; POR LO CUAL SOLICITAMOS SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO  
**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7.1      **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se Acoge, se aclara que los profesionales propuestos darán la capacitación del curso mantenimiento, limpieza y seguridad durante 3 horas lectivas a los encargados del cuidado del campo deportivo, al amparo del RCE art 29.8, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null