

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código : 20477616624

Fecha de envío : 29/05/2024

Nombre o Razón social : DVF CORPORATION S.A.C.

Hora de envío : 12:23:54

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SEGUN LOS TDR Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento de equipamiento hospitalario y/o electromecánico y/o térmicos y/o instalaciones electromecánicas.

Se solicita a la entidad adicionar el termiino OPERACION Y/O MANTENIMIENTO de equipamiento hospitalario y/o electromecánico y/o térmicos y/o instalaciones electromecánicas, EN HOSPITALES Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL CON EL FIN DE AMPLIAR LA PARTICIPACION

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 3.2

**Literal:** c

**Página:** 89

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al postor.

Los participantes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases Integradas, como reglas definitivas del procedimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20477616624	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	DVF CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Manifestar si la experiencia Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento de equipamiento hospitalario y/o electromecánico y/o térmicos y/o instalaciones electromecánicas  
ESTAS SON CONSIDERADAS EN: EDIFICACIONES HOSPITALARIAS Y/O EDUCATIVAS Y/O EDIFICACIONES EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: c Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor.  
Los participantes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases Integradas, como reglas definitivas del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604715441	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	OBRATECH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. - OBRICON	Hora de envío :	14:57:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita que en los tecnicos A,B y C se incluyan las siguientes carreras tecnicas: Mecatrónica Industrial, Mecánico Automotriz, Mecánico de Mantenimiento, Mecatrónica Automotriz, Mecánica de Producción, ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL,ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, Ingeniería Mecatrónica, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES, Mantenimiento de Plantas Industriales, ESTUDIA INGENIERÍA MECÁNICA

Siendo estas afines con el objeto de contratacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 0 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor.

Para los técnicos se deberá considerar las siguientes especialidades: mecánica de producción y/o mecánica automotriz y/o electricista y/o mecánico ¿ eléctrico y/o mecánico y/o Mecatrónica Industrial y/o Mecánico de Mantenimiento y/o Electrotecnia Industrial y/o Electricidad Industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604715441	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	OBRATECH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. - OBRICON	Hora de envío :	15:01:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al personal Tecnico administrativo se solicita incluir las carreras de: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 0 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor.  
Los participantes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases Integradas, como reglas definitivas del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604715441	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	OBRATECH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. - OBRICON	Hora de envío :	15:10:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

solicito se aclare se se consideran y de ser el caso se incluya como servicio similares de mantenimiento electromecanicos a:

- 1. Mantenimiento de plantas de oxigeno
- 2. Mantenimiento de sistemas de refrigeracion y generadores electricos
- 3. Mantenimiento de sistema de bombeo de agua potable y aguas servidas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: c Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor:

las pretenciones del contratistas ya se encuentran consideradas por que es equipamiento electromecanico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:18:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicito se consideran servicios similares a los siguientes:  
1. Mantenimiento de instalaciones electricas en instituciones de salud y/o hospitales.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8 Literal: c Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor:  
  
las pretenciones del contratistas ya se encuentran consideradas porque son instalaciones electromecanico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:18:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicito se aclare y/o ratifique que los matenimientos considerados para la experiencia seran:

Mantenimiento Correctivos y/o

Mantenimientos Preventivos y/o

Mantenimientos periodicos.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8 Literal: c Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor:

en las bases no hay restricción sobre el tipo de mantenimiento por lo tanto la pretencion del postor esta considerado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:31:01

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

solicito se considere como similares a los siguientes:  
OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA(S) DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOSPITALES, ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS EN GENERAL.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 8      **Literal:** c      **Página:** 89

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación.

El postor deberá cumplir lo solicitado en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:33:58

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: El personal clave deberá tener una experiencia mínima de 03 años en equipamiento e instalaciones electromecánicas del personal clave requerido como INGENIERO RESIDENTE.

SE INCLUYA INGENIERO SUPERVISOR Y/O ENCARGADO DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR Y/O INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8 Literal: B Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al postor

La experiencia se considera desde la obtencion del titulo profesional, y se ha considerado experiencia en mantenimiento en equipamiento e instalaciones electromecanicas y no se ha considerado por lo que la pretencion del postor ya se encuentra contemplado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:36:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ACALARAR SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: LA EXPERIENCIA CONTARA A PARTIR DE: EGRESO Y/O EMISION DE BACHILLER Y/O EMISION DE TITULO Y/O COLEGIATURA y si es necesario enviar la acreditacion (certificado de habilidad) del personal clave.

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 8      Literal: B      Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor

La experiencia se considera desde la obtención del titulo profesional y deberá estar habilitado para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:45:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

solicito se incluyan al personal clave las carreras de:\*

- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Eléctrica y de Potencia
- Ingeniería Automotriz
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Mecánica
- ing. Civil
- Ingeniería Automotriz
- Ingeniería Mecánica Eléctrica
- Ingeniería Mecánico-Eléctrica

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8 Literal: b Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente  
para el personal clave se considerará las siguientes especialidades:  
Ingeniería Mecánica y/o Ingeniería Mecánica Eléctrica y/o Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería Mecatrónica y/o Ingeniería Industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:54:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En caso en la orden de servicio y/o contrato y/o constancia de prestacion no manifieste explicitamente el termino mantenimiento, pero en los terminos de referencia del servicio si se considere el mantenimiento de equipos electromecanicos, cual es el procedimiento a seguir.

Se adjuntan los Terminos de referencia del contrato como prueba de los trabajos o servicios realizados o cual seria la documentacion que faculte que se ah brindado el servicio de mantenimiento electromecanico, al no estar presente este termino en el contrato, constancia de prestacion y/o orden de servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 8 Literal: c Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor.

Los participantes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases Integradas, como reglas definitivas del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1  
1  
Servicio  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	16:12:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
sobre el analizador no se establece una cantidad minima requerida, se debe de establecer la cantidad para eleborar un presupuesto acorde a la necesidad del servicio.  
analizador de redes electricas, no indica que voltaje se requiere.  
sobre el Fascimetro indicar el rango de VAC  
Frecuencimetro indicar si es analogo o digital y otras caracteristicas basicas.  
compresor de aire indicar de cuantos HP  
Taladro electrico portatil de 3/4 estos no se miden en Wats si no el Voltaje o aclarar si es portatil o con cable y de cuantos W o V corresponde.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1A Literal: 0 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se aclara al postor:

- sobre el analizador no se establece una cantidad minima requerida, se debe de establecer la cantidad para eleborar un presupuesto acorde a la necesidad del servicio. El analizador de gases de combustion: 01 vez al mes

- analizador de redes electricas, no indica que voltaje se requiere: 220 voltio y 380v oltios, minimo una vez al mes

- sobre el Fascimetro indicar el rango de VAC. 220 voltios y 380 voltios

- Frecuencimetro indicar si es analogo o digital y otras caracteristicas basicas: puede ser analogico o digital

- compresor de aire indicar de cuantos HP: 2 hp o superior y de 50 litros aproximadamente

- Taladro electrico portatil de 3/4 estos no se miden en Wats si no el Voltaje o aclarar si es portatil o con cable y de cuantos W o V corresponde.

- Taladro alambrico chico de aproximadamente 600 watt y otro mediano de aproximadamente 100 watt con mandril de hasta 3/4 de diámetro, para 220 voltios corriente alterna y 60 hertz, monofasico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAMOQ-1  
1  
Servicio  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TERMICOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Ruc/código :	20604949417	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	VERA CORP S.A.C.	Hora de envío :	16:27:26

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

sobre:  
Taladro portatil de 600Wats, este al ser portatil se mide en Voltios aclarar o modificar; aclarar si es portatil o alambrico.  
sobre la plancha de empastar indicar de cuantas pulgadas requiere o que medidas  
sobre el juego de winchas de 5 y 50 metros indican 2 unidades, confirmar si es una de 5 metros y otra de 50 o en su defecto de de cada unidad.  
sobre el martillo electrico indicar de cuantos -watts corresponde  
Sobre los guantes aislantes personal, indicar que clase serian.  
sobre los guantes de seguridad indicar que material corresponde.  
sobre la mascarilla de 2 filtros descartable, se recomienda cambiar o incluir Kn95

Acápite de las bases :  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico  
Numeral: 1  
Literal: A  
Página: 78

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor

- Taladro portatil de 600Wats, este al ser portatil se mide en Voltios aclarar o modificar; aclarar si es portatil o alambrico: alambrico, 220 voltios, 60 hertz  
- sobre la plancha de empastar indicar de cuantas pulgadas requiere o que medidas. La plancha de empastar (tarrajeo) biene en una medida estandar.  
- sobre el juego de winchas de 5 y 50 metros indican 2 unidades, confirmar si es una de 5 metros y otra de 50 o en su defecto de de cada unidad: son dos de 5 m y dos de 50m, por que sera uno de 5m y otro de 50m para el hospital II Ilo y de igual forma uno de 5m y otro de 50m para el Hospirtal II Moquegua  
- sobre el martillo electrico indicar de cuantos -watts corresponde: minimo de 1700 watts  
- Sobre los guantes aislantes personal, indicar que clase serian: baja tension de 2500 voltios o supeior  
- sobre los guantes de seguridad indicar que material corresponde: cuero  
- sobre la mascarilla de 2 filtros descartable, se recomienda cambiar o incluir Kn95: respirador reutilizable con dos filtros descartables (tipo cartucho)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null