

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20603300662

Fecha de envío : 05/05/2025

Nombre o Razón social : JWG ENGINEERING AND PROJECTS S.A.C.

Hora de envío : 15:59:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se menciona que son 3 paneles de alarmas contra incendios (existentes), por favor indicar que marca y modelos son cada uno de esos paneles por un tema de compatibilidad con los equipos a proponer.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara, que el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20603300662

Nombre o Razón social : JWG ENGINEERING AND PROJECTS S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2025

Hora de envío : 15:59:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que son parlantes con estrobos y no sirenas con estrobos para la parte de evacuación y que los paneles tienen la capacidad necesaria para soportar esa ampliación de los equipos solicitados y que el mínimo de candelas son 30cd y no 15cd, y el máximo de cd es 100 y no 1000 como indican.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendio. ¿ El dispositivo soporta 30 cd como mínimo de luz blanca y un máximo de 100 cd de intensidad efectiva"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20603300662	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JWG ENGINEERING AND PROJECTS S.A.C.	Hora de envío :	15:59:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que la estación manual es de doble acción ya que son áreas consideradas públicas (colegio) y que no necesita ser insensible a la polaridad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.1.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que en atención al artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 29 del Reglamento la misma Ley; del cual se interpreta que, el área usuaria formula el requerimiento garantizando calidad técnica, por lo tanto se acoge parcialmente indicando que las siguientes características: LAS ESTACIONES MANUALES SON DE DOBLE ACCIÓN, SON DIRECCIONABLES. DE ACUERDO AL CÓDIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN (NFPA 72)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Requieren un sistema de audioevacuación? en caso ser afirmativo nos tendria que indicar la cantidad de parlantes que irian en el sistema lo que no figura en las EETT.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que en atención al artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 29 del Reglamento la misma Ley; del cual se interpreta que, el área usuaria formula el requerimiento garantizando calidad técnica, por lo tanto NO SE ACOGE PORQUE ES UN SISTEMA DE ALARMA SONORA, CON LUCES ESTROBOSCÓPICAS Y SEÑALES DE EMERGENCIA AUDIBLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a la garantía comercial, se observa que la Entidad solicita que el certificado correspondiente sea emitido directamente por el fabricante. Sin embargo, se solicita que la garantía pueda ser acreditada únicamente por el proveedor, mediante un certificado emitido por este. Ello debido a que obtener un documento directamente del fabricante puede resultar complejo, ya que requiere la revisión y aprobación de diversas áreas internas de la marca, lo cual podría restringir la participación de potenciales postores en la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE lo solicitado, a fin de tener una única garantía comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 6. GARANTÍA COMERCIAL

"La garantía comercial requerida de los bienes por defectos de diseño y/o fabricación, por ello se acreditará mediante el certificado de garantía del fabricante y/o carta de garantía del contratista, el cual será de 1 año contado a partir de la fecha en que se otorgó la conformidad de recepción de los equipos".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 18:16:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entrega, se consulta si es posible ampliarlo a 60 días calendario para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Esto considerando la cantidad significativa de bienes requeridos y el hecho de que algunos deben ser importados, lo cual permitiría fomentar una mayor pluralidad de postores en la presente convocatoria.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 11 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACLARA que, el plazo se ha considerado de acuerdo a la cantidad de equipos; por lo que, se debe cumplir el plazo indicado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20606009268

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:16:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características técnicas indican que ya existen 3 paneles de gestión de alarmas contra incendios, por lo cual se consulta, cuál es la marca y modelo de dichos paneles para verificar la compatibilidad con los dispositivos.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

niguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:19

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa que en las características técnicas de la ESTACIÓN MANUAL SIMPLE indican que debe tener ¿Operación a 2 hilos¿, por lo que se solicita que se aclare dicha especificación, debido a que existen diferentes tipos como el convencional o direccionable.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, la estación manual simple deberá ser direccionable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20602573827

Nombre o Razón social : JB CONSULTING GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 19:05:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el punto 5.3 CARACTERISTICAS TECNICAS se indica que la institución ya cuenta con 03 paneles de gestión de alarma contraincendios, ¿Cuál es el fabricante y el modelo de dichos equipos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20602573827

Nombre o Razón social : JB CONSULTING GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 19:05:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el punto 5.3 CARACTERISTICAS TECNICAS se indica que el contratista dejara habilitado el sistema de detección de incendios, si en caso durante el proceso de instalación se encontrara áreas en donde no se haya realizado el entubado quien realizaría ese trabajo de canalización pendiente?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el contratista deberá completar las ducterías aéreas en el segundo nivel del polideportivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20602573827	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	JB CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:05:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Cuales son los horarios que se deben considerar para realizar los trabajos?.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el horario de trabajo en obra es de 7:30 am a 5:00pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	19:16:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Debido a la magnitud y la criticidad del proyecto se solicita al comité que el personal clave "Jefe de Proyecto" debe contar con PMP e ITIL vigente. Los cuales deben ser acreditados en los "Documentos para la admisión de oferta".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, para una mayor participación de postores no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20520655001

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES
S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.

Hora de envío : 19:16:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita: Se acepte que el postor deba contar con un local en la zona para brindar soporte de la solución propuesta. Lo cual se debe acreditar mediante contrato de alquiler o posesión de la propiedad u otro documento.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.3

Literal: i

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, para una mayor participación de postores no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	19:16:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita que el personal "Tecnico de Proyecto": El profesional titulado especifique el grado de Ingeniero.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, para una mayor participación de postores no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	19:16:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte un mínimo de 10 horas en el certificado de capacitación en sistemas de detección y alarmas contra incendios o afines, para el personal clave "Técnico de Proyecto".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, para una mayor participación de postores no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	19:16:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita que se excluya la capacitación de 24 horas en sistemas de detección y alarmas contra incendios para el personal "Jefe de Proyectos"; ya que sus funciones son gestionar, planificar y coordinar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, por la embergadura del proyecto, el personal clave debe ser capacitado y demostrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20522333132	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GST INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:36:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases "los 3 paneles de gestión de alarmas contraincendios (existentes), se deberán reprogramar con los dispositivos nuevos que se instalen en polideportivo, auditorio y áreas de uso común del colegio, para ello se debe crear grupos de lazos para la gestión por zonas de manera independiente."

Se solicita brindar la marca y modelo de los paneles existentes para convalidar la compatibilidad con los dispositivos nuevos.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 19:36:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sírvase a confirmar que en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: El término "venta" tiene como referencia a "Adquisición" sino es el caso, se agregaría el término Adquisición para la pluralidad de postores

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACOGE que se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

: "INSTALACIÓN Y/O ADQUISICIÓN Y/O VENTA DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN DE INCENDIO EN GENERAL"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20522333132	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GST INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:36:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita:

¿Un (01) JEFE DE PROYECTO: Profesional titulado y colegiado en las carreras de Ingeniería eléctrica, electrónica, industrial o sistemas.¿

Por favor confirmar que se aceptara la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: C

Literal: C1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACOGE que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá los siguiente:

Numeral C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: "Profesional titulado y colegiado en las carreras de Ingeniería de sistemas, eléctrica, electrónica, industrial o telecomunicaciones"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	20:29:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

sres del comite:

1.solicitan LUCES ESTROBOSCOPICA Y SIRENA, sin embargo, en las especificaciones hace referencia a EVACUACION POR VOZ(parlante con luz estroboscópica).

Se solicita aclarar y definir el tipo de evacuacion, en base a ello definir las características. de requerir una solución con evacuacion por voz, el panel que debe adquirir la entidad es SIMPLEX 4100 y no el 4010 como indicaron en la absolución de consultas de la primera convocatoria

De mantenerse el panel 4010 deben modificar o SUPRIMIR las especificacion de las sirenas estrobo que hace referencia SOLUCION POR VOZ y alinearlas como tal a este modelo por un tema de COMPABILIDAD.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACOGE que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá los siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	20:29:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SRES DEL COMITE:

2. se observa que en los TDR no especifican el tipo ni marca de panel contra incendio que tiene la entidad, sin embargo, en la primera convocatoria, en absolución de consultas, la entidad indicó que cuenta con paneles simplex 4010-9501.

Se solicita al comité confirmar si realmente cuentan con dicho panel, de ser cierto es NECESARIO comentar que dicho panel no soporta la solución de evacuación por voz.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 5.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	20:29:31

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SISTEMA DE CONTRATACION:

se observa que el sistema de contratacion es de PRECIOS UNITARIOS, sin embargo, en el anexo 6 no se observa nign modelo de referencia.

Se solicita confirmar si es correcto o solicitan sistema a SUMA ALZADA. de ser precios UNITARIOS se solicita adjuntar el modelo de referencia con la finalidad de evitar ambigüedades

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.5 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACOGE, se acoge las observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá los siguiente:

Numeral 15.4. MODALIDAD: "Suma Alzada"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20601443288

Nombre o Razón social : FLOR DEL CARMELO E.I.R.L

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:15:07

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita la modificación de las especificaciones técnicas para la sirena de luz estroboscópica debido a que dichas sirenas propuestas en los términos de referencia deben ser compatibles con el panel existente, se solicita a la parte usuaria, indicar el modelo existente.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20601443288	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	FLOR DEL CARMELO E.I.R.L	Hora de envío :	22:15:07

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita adjuntar los planos de la arquitectura de la infraestructura instalada en el colegio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE la observación, se adjuntará los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20601443288	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	FLOR DEL CARMELO E.I.R.L	Hora de envío :	22:15:07

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita adjuntar los planos de la arquitectura de la infraestructura instalada en el colegio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20601443288

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : FLOR DEL CARMELO E.I.R.L

Hora de envío : 22:15:07

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ ES NECESARIO SABER EL MODELO DEL PANEL DE DETECCIÓN, DEBIDO A QUE NO ALGUNOS MODELOS DE PANEL NO SOPORTAN LA POTENCIA DE ALTAVOCES Y/O PARLANTE PARA LA EMISIÓN DE MENSAJES.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20601443288

Nombre o Razón social : FLOR DEL CARMELO E.I.R.L

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:15:07

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ La GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR DEBE SER EVALUADA EN FUNCIÓN AL TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA

24 MESES 20 PUNTOS

18 MESES 10 PUNTOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV

Literal: IV

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no acoger, el unico fcator de eavlaucion es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20601443288	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	FLOR DEL CARMELO E.I.R.L	Hora de envío :	22:15:07

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección del proceso, se solicita poner como factor de evaluación el plazo de entrega con bonificación en el tiempo.

05 días 30 puntos

15 Días 20 puntos

40 Días 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede incorporar aquello que no estuvo previsto, el unico factor de evaluacion es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20601443288

Nombre o Razón social : FLOR DEL CARMELO E.I.R.L

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:15:07

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita considerar el factor REMYPE al monto de 15,000 para que haya mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la observación del participante ACLARA que, se acepta el pedido y se va añadir a la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: "Se va considerar el 25% del monto facturado acumulado equivalente"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605352813	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO HUICHO S.A.C.	Hora de envío :	22:27:31

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité de selección del proceso, se solicita poner como factor de evaluación el plazo de entrega con bonificación en el tiempo.

10 días 30 puntos

20 Días 20 puntos

40 Días 10 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** IV **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, el unico factor de evaluación es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605352813	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO HUICHO S.A.C.	Hora de envío :	22:27:31

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ, LA GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR DEBE SER EVALUADA EN FUNCIÓN AL TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA

24 MESES 20 PUNTOS

18 MESES 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, el unico factor de evaluacion es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20605352813

Nombre o Razón social : GRUPO HUICHO S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:27:31

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité se solicita la modificación de las especificaciones técnicas para la sirena de luz estroboscópica porque a que dichas sirenas propuestas en los términos de referencia deben ser compatibles con el panel existente, se solicita a la parte usuaria, indicar el modelo existente.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá los siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605352813	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO HUICHO S.A.C.	Hora de envío :	22:27:31

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité se solicita adjuntar los planos de la arquitectura de la infraestructura instalada en el colegio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE la observación, se adjuntará los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

publica los planos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20605352813

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : GRUPO HUICHO S.A.C.

Hora de envío : 22:27:31

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité, se solicita considerar el factor REMYPE al monto de 15,000 para que haya mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la observación del participante ACLARA que, se acepta el pedido y se va añadir a la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: "Se va considerar el 25% del monto facturado acumulado equivalente"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605352813	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO HUICHO S.A.C.	Hora de envío :	22:27:31

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ, ES NECESARIO SABER EL MODELO DEL PANEL DE DETECCIÓN, DEBIDO A QUE NO ALGUNOS MODELOS DE PANEL NO SOPORTAN LA POTENCIA DE ALTAVOCES Y/O PARLANTE PARA LA EMISIÓN DE MENSAJES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección del proceso, se solicita poner como factor de evaluación el plazo de entrega con bonificación en el tiempo.

10 días 30 puntos

20 Días 20 puntos

40 Días 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, el único factor de evaluación es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ La GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR DEBE SER EVALUADA EN FUNCIÓN AL TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA

24 MESES 20 PUNTOS

18 MESES 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, el único factor de evaluación es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita la modificación de las especificaciones técnicas para la sirena de luz estroboscópica debido a que dichas sirenas propuestas en los términos de referencia deben ser compatibles con el panel existente, se solicita a la parte usuaria, indicar el modelo existente.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita adjuntar los planos de la arquitectura de la infraestructura instalada en el colegio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACOGE la observación, se adjuntará los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita considerar el factor REMYPE al monto de 15,000 para que haya mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la observación del participante ACLARA que, se acepta el pedido y se va añadir a la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: "Se va considerar el 25% del monto facturado acumulado equivalente"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20607430811	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ORZEL S.A.C.	Hora de envío :	22:45:00

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ ES NECESARIO SABER EL MODELO DEL PANEL DE DETECCIÓN, DEBIDO A QUE NO ALGUNOS MODELOS DE PANEL NO SOPORTAN LA POTENCIA DE ALTAVOCES Y/O PARLANTE PARA LA EMISIÓN DE MENSAJES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:58

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROCESO, SE SOLICITA PONER COMO FACTOR DE EVALUACIÓN EL PLAZO DE ENTREGA CON BONIFICACIÓN EN EL TIEMPO.

10 DIAS 30 PUNTOS

20 DIAS 20 PUNTOS

40 DIAS 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, el unico factor de evaluacion es el precio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20605223088

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:55:58

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR DEBE SER EVALUADA EN FUNCIÓN AL TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA.

24 MESES 20 PUNTOS

18 MESES 10 PUNTOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV

Literal: IV

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el unico factor de evaluacion es el precio, por tanto no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:58

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SIRENA DE LUZ ESTROBOSCÓPICA DEBIDO A QUE DICHAS SIRENAS PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO SON COMPATIBLES CON EL PANEL, DEBIDO A QUE DICHO PANEL DEBE ESTAR HABILITADO PARA LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON ALTAVOCES, LA SIRENA SE DEBE ACOMODAR A DICHO PANEL ES UNA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ALARMA AUDIBLE.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 5.3.1.2. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de las bases se incluirá lo siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCÓPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:58

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ ES NECESARIO SABER EL MODELO DEL PANEL DE DETECCIÓN, DEBIDO A QUE NO ALGUNOS MODELOS DE PANEL NO SOPORTAN LA POTENCIA DE ALTAVOCES Y/O PARLANTE PARA LA EMISIÓN DE MENSAJES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, ACLARA que, el panel de control del sistema es marca SIMPLEX y modelo 4010-9501.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:58

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:
ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ SE SOLICITA CONSIDERAR EL FACTOR REMYPE AL MONTO DE 15,000 PARA QUE HAYA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria en merito a la observación del participante ACLARA que, se acepta el pedido y se va añadir a la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO

Ruc/código : 20605223088

Nombre o Razón social : SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2025

Hora de envío : 22:55:58

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ, SE SOLICITA ACLARAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS Y SIRENA. INDICA QUE CUENTA CON UN PARLANTE INTEGRADO, EN CASO SE REQUIERA UN PARLANTE, INDICAR LA POTENCIA REQUERIDA DE LA MISMA, DEBIDO A QUE SE DEBE CALCULAR LA POTENCIA EN CADA TERMINAL, CADA TARJETA DE PANEL DE DETECCIÓN SOPORTA CIERTA CANTIDAD

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta el pedido para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integracion de las bases se incluirá los siguiente:

Numeral 5.3.1.2. LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENA: "¿ El sistema de alerta audio para sistema de detección de incendios, es un sistema de evacuación con sirena estroboscópica, el sonido de la sirena es emitido por un parlante integrado en el dispositivo al activarse la sirena estroboscópica en caso de alarma de incendios"