

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA PARA EL EDIFICIO E DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.04.03: MODELO DE MEJORA CONTINUA FORTALECIDO; EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. AOI00016300071: GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME TECNICO N° 00036-2024-UAB-INFRA/INDECOPI		Fecha de recepción	18/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/04/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	19/04/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	28/05/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	19/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la sexta versión	3/07/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la séptima versión	6/09/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El presente requerimiento se efectuará a través de una contratación por PAQUETE, toda vez que la contratación conjunta resulta más eficiente, que efectuar contrataciones por separado, aprovechándose las economías de escala. En el marco del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	UNICO	14	14	Correo Electrónico	10/04/2024			
	<p>Se solicitó, agregar en numeral 5.1.2 sobre las consideraciones técnicas sobre el desmontaje y traslado hacia los almacenes (1), se solicitó evaluar del numeral 5.2 sobre prestaciones accesorias sobre la cantidad de mantenimientos y el periodo para la entrega del bien (2), se solicitó evaluar el numeral 5.4 sobre la capacitación y/o entrenamiento para su incorporación de estas condiciones de la EETT (3) , se solicitó agregar presiones en el numeral 8.1 del personal clave y de los tecnicos especialistas sobre la formación academica y su acreditación (4), se solicitó modificar el lugar y plazo de entrega del numeral 9 sobre la instalación y mantenimiento de los equipos en los detalles del plazo segun tipo de prestación(5), se solicitó agregar el numeral 10 en los detalles del entregable, el link de mesa de partes virtual, el plazo de la prestación principal y los entregables de la prestación accesoria (6), se solicitó agregar el numeral 11, el tipo de modalidad de ejecución (7), se solicitó agregar en el numeral 19 el plazo de la conformidad (8), se solicitó modificar los detalles del numeral 20, la forma de pago de la prestación principal y de la prestación accesoria (9), se solicitó la corrección del detalle del numeral 23 de otras penalidades (10), se solicitó agregar el periodo de garantía a 3 años del numeral 24 de la garantía comercial (11), se solicitó agregar los vicios ocultos a 3 años del numeral 24 de la Responsabilidad por vicios ocultos (12), se solicitó agregar el numeral 26, los documentos para presentar conjuntamente con la oferta en el para documentos para presentar conjuntamente con la oferta (13), se solicitó aumentar el monto de la experiencia del postor en la especialidad y se retiró las calificaciones del personal clave del numeral 27 de los requisitos de calificación (14).</p>							

UNICO	2	2	Hoja de Trámite N° 490-2024-UAB-INFRA/INDECOPI	19/04/2024			
Se observó el plazo de ejecución, no se condice con la sumatoria de los sub plazos de los mantenimientos preventivos(1), se solicitó precisar que características se requieren acreditar de los bienes requeridos (2).							
UNICO	6				6	Correo Electrónico	22/04/2024
INTEGRITY PERU SAC realizó consultas sobre la presentación equipos opcionales, sobre la configuración con sensor de temperatura y humedad, sobre la característica opcional del sensor de gravedad de pantalla y la de información sobre el tablero, transformador y solución de ups existente.							
UNICO	5				5	Correo Electrónico	26/04/2024
SERVIMEC INGS. S.A.C. solicitó cambios en la distorsión de voltaje, sobrecarga, humedad relativa, tactil como característica opcional y giratorio al sensor o pantalla.							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	13/05/2024
Q-ENERGY PERU SAC observó el conflicto en los parámetros puesto que el rango de voltaje no abarca 380 VAC ni los otros voltajes solicitados con un rango de voltaje entre 160 a 300 VAC, solicitó considerar un porcentaje de voltaje de ingreso.							
UNICO	5				5	Correo Electrónico	16/05/2024
GRUPO MEDICAL ECORAY EIRL. consultó sobre la aceptación de equipos alternativos con capacidad de 40 kva y 60 kva, el rango de voltaje para cargas, hot swap, tarjeta SNMP y el sensor de gravedad.							
UNICO	3				3	Correo Electrónico	23/05/2024
ACR SOLUCIONES Y SERVICIOS EIRL pidió aclarar que tipos de equipos UPS requieren, solicitan que el sensor de gravedad sea opcional y ampliar el plazo de entrega .							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	23/05/2024
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC observa la capacidad de potencia del supresor transitorio							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	28/05/2024
INTEL PERU SAC consultó sobre la potencia de cada UPS							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	10/06/2024
FRANJIME LATINOAMERICANA SAC solicitó ampliación de plazo a 90 días							
UNICO	1	1	Correo Electrónico	1/07/2024			
Se observó el monto de la experiencia del postor referida a las MYPE.							
UNICO	1	1	Informe N° 00124-2024-UAB/INDECOPI	3/09/2024			
El órgano encargado de las contrataciones del estado informo sobre la declaratoria de desierto de la AS N°014-2024-INDECOPI							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
UNICO	12	12	INFORME TECNICO N° 43-2024-UAB-INFRA/INDECOPI	16/04/2024			
Se incorporó las observaciones a las Especificaciones técnicas a excepción del plazo de la prestación accesoria y la acreditación de las características técnicas.							
UNICO	1	1	HOJA DE TRAMITE N°490-2024-UAB-INFRA/INDECOPI	19/04/2024			
Informó la ratificación de los plazos de los mantenimientos preventivos (1). Se precisó las características que se requieren acreditar de los bienes requeridos(2)							
UNICO	6				6	Correo Electrónico	3/05/2024
Absolvió las consultas de INTEGRITY PERU SAC y la ratificación de las especificaciones técnicas.							
UNICO	5				5	Correo Electrónico	8/05/2024
Absolvió las consultas SERVIMEC INGS. S.A.C y la ratificación de las especificaciones técnicas.							
UNICO	5				5	Correo Electrónico	22/05/2024
Absolvió la consulta de Q-ENERGY PERU SAC y la ratificación de las especificaciones técnicas.							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	4/06/2024
Absolvió las consultas de GRUPO MEDICAL ECORAY EIRL y ratifican las características técnicas							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	27/05/2024
Absolvió las consultas de ACR SOLUCIONES Y SERVICIOS EIRL y ratifican las características técnicas							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	28/05/2024
Absolvió la observación ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC e informan que modificarán las características técnicas a supresor transitorio de 40 ka							

UNICO	1				1	Correo Electrónico	28/05/2024
Absolvió las consultas de INTEL PERU SAC							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	12/06/2024
Absolvió la consulta de FRANJIME LATINOAMERICANA SAC							
UNICO	1				1	Correo Electrónico	3/07/2024
Efectuó ajustes a los requisitos de calificación							
UNICO	1	1	Informe N° 00290-UAB-INFRA/INDECOPI	5/09/2024			
El area usuaria efectuó ajustes a las especificaciones técnicas, según la recomendación del informe de declaratoria de desierto.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
UNICO	Se efectuaron ajustes al requerimiento conforme a lo detallado en el numeral 2.9 del presente formato.						
	Efectuó ajustes a las especificaciones, según la recomendación del informe de desierto.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/07/2024			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO	X		
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X		
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X		
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							