

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PISO DE MADERA COPAIBA MACHIHEMBRADO para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	15442455071	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	HANCCO FLORES JAVIER	Hora de envío :	22:13:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITO QUE SE AGREGUE EN LAS BASES LOS ENSAYOS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA -2024, por ser de mucha importancia.

DE LOS LABORATORIOS DE HUMEDAD DE INSTITUCIONES RECONOCIDAS, QUE BRINDE GARANTIA DE UN BUEN SERVICIO EN FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: requisitos Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REQUISITO DE CALIFICACION.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO DE CONTRATACION SE HACE PRESICION que la madera tenga un contenido de humedad de 12% para ser trabajado lo cual se puede verificar con un hidrómetro, entiéndase que el proceso industrial del piso de madera se refiera al proceso de elaboración de las unidades con el veteado, reengrosado, machihembrado en los 4 lados de las piezas, por ello el postor debe considerar el costo de los ensayos en su oferta propuesta, por ello no admite esta observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA