

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 12/05/2025

Hora de envío : 15:13:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan que las dimensiones externas sean de largo 4700mm (hasta 70cm) x ancho 3540mm (hasta 40cm)

Solicitamos amablemente al comité ampliar el largo hasta 130cm y como mínimo el ancho en 3000mm, siempre y cuando se cumpla con la capacidad solicitada de la cámara frigorífica en 40M3

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indican se acepta su consulta:

Dimensiones externas largo 4700 mm x 3000 mm por tal dimensión externa del equipo podría exceder

Siempre que se cumpla con la capacidad solicitada en la cámara frigorífica el cual es 40m³, adicionalmente, como el área construida es una base de concreto, el postor ganador, asumiría el costo total en caso de corresponder una ampliación de la base de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	12/05/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:13:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan sistema de refrigeración tipo Split, dual seguro y confiable, y cambiara automáticamente al otro sistema cuando ocurra una falla en uno.

Entendemos, que el sistema de refrigeración Split será del tipo redundante, con 02 compresores.

Solicitamos amablemente al comité, confirmar si nuestro entender es el correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Su entender es el correcto, se utilizara 02 compresores para que el funcionamiento sea redundante,(sistema dual), y cambiara automáticamente al otro sistema cuando ocurra una falla en uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	21:01:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

SOLICTAN:

Descripción del bien

CAMARA FRIGORIFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2°C A +8°C A TODO COSTO QUE INCLUYE:

- UN SISTEMA DE CLIMATIZACION.

- UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380V A 220V DE 80KVA.

Al respecto, debemos precisar que la cámara cuenta con un sistema de refrigeración para trabajar en el rango de 2 a 8 °C. Por lo que, no queda claro para que se solicita un sistema de climatización.

Solicitamos al comité, nos de detalle del requerimiento del sistema de climatización para una correcta elaboración de la propuesta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema de climatizacion es para ser usado dentro del ambiente del almacen de vacunas, dicho sistema se trata de un aire acondicionado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	21:02:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

a) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

SOLICTAMOS, que adicional al ANEXO N° 3, se precise que los postores deben presentar fichas técnicas y/o folletos para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

INTEGRAR;

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria indican que es suficiente la presentacion Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	21:03:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

11. El sistema de refrigeración tiene que ser del Tipo Split con variedad de funciones de protección para retardo de arranque, sobrecalentamiento, sobrecarga, alta y baja presión, sobretensión, baja tensión, etc.

Al respecto, debemos precisar que los sistemas tipo Split; se utilizan en aire acondicionado Split y es uno de los sistemas de climatización más extendidos a nivel doméstico. Cuando hablamos de Split nos referimos a la unidad interior de la instalación que requiere también de una unidad exterior que se instala en la fachada o balcón de la vivienda para extraer el aire caliente fuera.

En una cámara frigorífica para almacenamiento de vacunas se utiliza SISTEMA DE REFRIGERACION A AIRE FORZADO CON UNA UNIDAD DE CONDENSADORA HERMETICO O SEMI HERMETICO CON UN EVAPORADOR PARA CAMARA FRIGORIFICA. TAMBIENSE DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE CONTIGENCIA, DE IGUALES CARACTERISTICAS DEL PRINCIPAL.

Solicitamos, retirar el sistema TIPO SPLIT e integrar el SISTEMA DE REFRIGERACION A AIRE FORZADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indican el sistema de refrigeración deberá contar con un sistema de refrigeración dual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura : AS-SM-55-2024-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS +2oC A +8oC Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO.

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	21:03:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
13. APROBADO POR LA OMS-UNICEF
Que cuente con código PQS-OMS.

Al respecto, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS INTEGRAR LO SIGUIENTE:

Que cuente con código PQS-OMS Y/O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la pag. 21 del numeral 13, es encuentra claramente especificado que debiera ser aprobado por la OMS-UNICEF y presentar su respectivo PQS-OMS, el cual debiera ser vigente hasta mayo 2026

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null