

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código : 20344576387

Fecha de envío : 30/06/2025

Nombre o Razón social : VALOR INDUSTRIAL EIRL

Hora de envío : 09:56:01

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Según el cuadro número 1 se solicitan adquisición e instalación de 10 equipos de aire acondicionado, con las características indicadas.

También se indica como una "nota" en la pagina26de las bases que se adquirieron 4 equipos de evaporador y 4 equipos de condensador de 60,000 btu/HR.

**CONSULTA**

Se va a suministrar e instalar 10 equipos como se indica el cuadro numero 1 o solo se va a suministrar 6 equipos (6 evaporadores y 6 condensadores).

Se solicita aclarar las indicaciones que hay en las bases .

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 1.4.

**Literal:** 1

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se aclara se va suministrar 06 equipos (6 evaporadores y 6 condensadores) ya que en almacen de obra unicamente tenemos 04 equipos (4 evaporadores y 4 condensadores) el postor incluire en su oferta los accesorios y/ o materiales para los 10 equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	09:56:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requerimiento del personal clave.  
En las bases se solicita Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o electrónico.

Es de conocimiento, el profesional con formación académica en la especialidad de Refrigeración y Aire Acondicionado es INGENIERO MECANICO. Por tal motivo se solicita a los señores evaluadores, que también consideren como personal clave a INGENIERO MECANICO.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 1.7    Literal: -    Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se respondera parcialmente como observacion, se incluye a INGENIERO MECANICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se incluye a INGENIERO MECANICO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité :

En lo referente a Los 06 Equipos de 60,000 btu/hr tipo cassettes a suministrar son Frio-sólo ó son Frio-Calor

Sírvanse aclararnos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.      **Literal:** 2.1.      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se aclara Frio - Calor, ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité :

En caso que el Requerimiento de los 06 Equipos a Adquirirse sea Frío-Calor :

Podrían aceptar con Enfriamiento : 52,000 btu/hr. y la Calefacción : 55,000 btu/hr

Toda vez que el Mercado Local sólo hay disponible en una sola marca con éstas características.

Quedamos atentos a su gentil respuesta.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.      **Literal:** 2.1.      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, señirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité :

En lo relativo al cuadro Adjunto dice que la Entidad ya Adquirido 04 Equipos tipo Cassettes y el presente Proceso es sólo para Adquirir 06 Unidades tipo Cassettes de 60,000 btu/hr

Sírvanse Confirmar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1.4.1.                    **Literal:** 1.4.1.2.                    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se aclara se va suministrar 06 equipos (6 evaporadores y 6 condensadores) ya que en almacen de obra unicamente tenemos 04 equipos (4 evaporadores y 4 condensadores) el postor incluirea en su oferta los accesorios y/ o materiales para los 10 equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité :

Será posible que nos permitan realizar una Visita Técnica Virtual a través de una video llamada. En sentido solicitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada del Proyecto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 1.4.1.    **Literal:** 1.4.1.2.    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, señirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité :

Solicitamos los Planos de Arquitectura incluyendo cortes en CAD para los metra dos correspondientes.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.4.1.      **Literal:** 1.4.1.2.      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se respondera como observacion, se adjunta planos en DWG.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se adjunta planos en DWG.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:34:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La acometida eléctrica para energizar a los 10 Equipos la habilitación corre por cuenta de a Entidad. ó correrá por cuenta del Postor ganador y de ser así cuanto metros lineales hay desde la subestación ó Tablero general hasta el Tablero de los Equipos de HVAC.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.4.1. Literal: 1.4.1.2. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se aclara la acometida electrica se dejara un sub tablero unicamente para sistema Aire acondicionado en Azotea red trifasica 220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	09:27:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el cuadro numero2 se indica distancias entre evaporador y condensador, así mismo en el cuadro del numeral 1.4.2 (pág.. 25 de las bases)se indican la longitud total en metros de las tuberías de cobre 3/8" y 3/4" estas longitudes no son iguales a los indicados en el cuadro N°1 por tal motivo es necesario que los postores hagan una visita a la Sede no se va a realizar instalaciones de equipos de aire acondicionado, para verificar en SITIO las longitudes reales. Esta visita debe ser opcional para los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.1 Literal: cuadro n°1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se aclara, considerar medidas del CUADRO N°2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	12:36:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos que la Entidad amplíe la definición de ¿bienes similares¿ para incluir: venta y/o instalación de equipos de aire acondicionado en general, dado que el objeto contractual abarca sistemas de climatización completos. Limitar la experiencia únicamente a la venta de accesorios y equipos de calefacción-ventilación o a tableros de control automatizados resulta desproporcionado y contrario a los principios de libertad de concurrencia y de proporcionalidad consagrados en el art. 5.1 h) de la Ley 32069 y en el art. 72 de su Reglamento, pues excluye a proveedores con trayectoria demostrada en climatización que, por la naturaleza técnica y funcional de los equipos de aire acondicionado, poseen capacidades plenamente vinculadas y equivalentes a las exigidas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 32069 art. 5.1 h)

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se respondera parcialmente como observacion la experiencia de postor se considera como bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN GENERAL, VENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE CALEFACCION Y VENTILACION O TABLEROS DE CONTROL AUTOMATIZADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	12:59:36

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Respecto a los Requisitos de Calificación facultativos, ítem C.1 Experiencia del personal clave, solicitamos incluir:

Ingeniero mecánico entre los profesionales admisibles para el cargo como el Ingeniero especialista de instalación de aire acondicionado, pues su formación está directamente vinculada y proporcional a la complejidad técnica de la instalación de sistemas de aire acondicionado y a fin de no excluir postores debidamente calificados con experiencia comprobada en estos sistemas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.5.2    **Literal:** B    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se respondera parcialmente como observacion, se incluye a INGENIERO MECANICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	12:59:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Según las bases del presente procedimiento de selección en el ítem 3.5.2 capacidad técnica y profesional, se solicita 01 TECNICO OPERARIO EN REFRIGERACION O AIRE ACONDICIONADO, se solicita como perfil mínimo Técnico Electricista o electrónico; referente a lo expresado:

Solicitamos que se incluya a Técnico en Refrigeración y Aire acondicionado con título a nombre de la nación, el técnico mencionado lleva la formación de electricidad industrial específica para los sistemas de aire acondicionado que se solicita en el presente procedimiento, evitando exclusión de formación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.2 Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se respondera parcialmente como observacion, se incluye a TÉCNICO O BACHILLER: ELECTRICISTA MECÁNICO ELECTRICISTA O ELECTRICISTA INDUSTRIAL O ELECTRÓNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluye a TÉCNICO O BACHILLER: ELECTRICISTA MECÁNICO ELECTRICISTA O ELECTRICISTA INDUSTRIAL O ELECTRÓNICO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:12:10

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Indican: Gabinete extracción 2000 m³/h (x ventilación ambiente), en su lista no mencionan componentes de un sistema de Ventilación centrífuga, confirmar si se tratar de un error de tipeo o indicar si es correcto y enviar los planos en formato DWG para su revisión.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.42      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se respondera parcialmente como observacion, se retira GABINETE DE EXTRACCION DE 2,000 M3/HR (error de tipeo)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código : 20608159054

Nombre o Razón social : H & M DUX S.A.C.

Fecha de envío : 02/07/2025

Hora de envío : 23:14:10

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Indicar cuantas bombas de condensado se necesitaran para el presente proyecto , asi mismo enviar los planos del sistema en formato DWG.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.42      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se respondera parcialmente como observacion, se adjunta planos en DWG.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se adjunta planos en DWG.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:16:54

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**  
Para el sistema de drenaje, indicar si existe una colectora horizontal y una montante vertical de que material y diametro son estas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1.4                    **Literal:** 1.42                    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La consulta se aclara, si existe una montante vertical de material PVC de 4"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20610021230	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	HIALMAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:09

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al área usuaria ampliar el plazo de instalación, puesta en marcha y capacitación a 25 días calendario. bajo el principio de Eficacia y eficiencia de la Ley General de Contrataciones públicas, en consecuencia, La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica para satisfacer el interés público. Asimismo, fomentar libre acceso y participación de proveedores potenciales al objeto de la contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.3.    **Literal:** C    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio Eficacia y eficiencia:

**Estado:**    Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta se respondera parcialmente como observacion, el plazo de instalacion, puesta en marcha y capacitacion se amplia a 25 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

el plazo de instalacion, puesta en marcha y capacitacion se amplia a 25 dias calendarios



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar si es parte de este requerimiento el suministro e instalacion de los tableros electricos (llave termica y diferencial), de ser asi indicar si debemos incluir la protección a tierra de estos. Y que cantidad de tableros electricos se debe incluir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.42 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta se aclara la acometida electrica se dejara un sub tablero unicamente para sistema Aire acondicionado en Azotea red trifasica 220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:21:46

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**  
Confirmar si se requieran obras civiles como por ejemplo para pases de tuberías entre piso y techos, detallar las obras civiles que se debe considerar.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.42      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La consulta se aclara, las obras civiles como pases y/o ductos seran asumidas por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:22:55

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**  
Indicar que facilidades nos dara la entidad, almacen , energia electrica , andamios , etc.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.42      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La consulta se aclara, facilidades por area usuaria almacen y acometida electrica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:28:12

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**  
PLAZO DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION: Se solicita que 18 días es muy poco para los trabajos que se realizará, por lo tanto se solicita que se amplie a 25 días calendario.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1.9.6                    **Literal:** 1.9.6                    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La consulta se respondera parcialmente como observacion, el plazo de instalacion, puesta en marcha y capacitacion se amolia a 25 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
el plazo de instalacion, puesta en marcha y capacitacion se amolia a 25 dias calendarios

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVIN

Ruc/código :	20480725931	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.	Hora de envío :	17:35:23

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

- 1) Cuando se estarán proporcionando los planos Cad
- 2) En el punto 3.4 Especificaciones técnicas, en el Cuadro N 2 , se nos da un referencial de la distancia entre evaporador y condensador:  
- Estas distancias es la suma del total de los equipos por ambiente, me explico en la AZAMBLEA UNIVERSITARIA son 5 equipos la distancia es la suma de todos o es por equipo separado.
- 3) De la colsulta dos, se le hace esa consulta ya que los equipos de aire acondicionado en la mayoría de marcas según fichas técnicas y buenas prácticas de instalación del fabricante el recorrido máximo de tubería es de 30 a 50 metros como máximo , para un buen funcionamiento y vida útil del equipo. ¿En todo caso se podría replantear en campo ubicaciones de equipos.?
- 4) En el punto 3.4 Especificaciones técnicas derivado al punto 1.4.2 Trabajos a Realizar , se hace mención a un gabinete de extracción 2000 m3/hr , se está refiriendo a un equipo de ventilación mecánica ? , ya que en los ítem de suministro de equipamiento no indica nada
- 5) En caso la respuesta de la pregunta 4 sea positiva indicar el número de equipos y si se considera sistema de ducteria.
- 6)¿Cuáles son los horarios de instalación, puede ser día o noche o ambos turnos?
- 7) ¿Se necesitará un supervisor fijo en los servicios?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1). la consulta se aclara, se incluirea planos, 2). La consulta se aclara considerar cuadro N°2, la ubicación es referencial. El replanteo final se hará en obra, en coordinación con la supervisión, sin afectar el objeto, 3). La consulta se aclara, si se puede replantear con sustento tecnico, 4). La consulta se aclara se retira GABINETE DE EXTRACCION DE 2,000 M3/HR (error de tipeo), 5). la consulta se aclara se instalara 10 equipos y por parte del postor seran considerados los sistemas de ducteria, 6) la consulta se aclara ceñirse a las bases, 7). la consulta se aclara por parte del postor debe haber un ingeniero responsable del suministro e instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null