

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20610771298	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	URANO CORP S.A.C	Hora de envío :	17:07:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases estándares el comité establece el plazo de la ejecución del servicio en 45 días calendarios.

Solicitamos al comité ampliación de plazo de ejecución del servicio a 60 días calendarios debido al tiempo que se requiere todo el proceso de importación y desaduanaje de los componentes y/o repuestos a suministrar requieren un mayor tiempo razón por la cual se solicita lo indicado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a cincuenta y cinco (55) días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20610771298	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	URANO CORP S.A.C	Hora de envío :	17:07:29

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En relación a la FORMACION ACADEMICA, para el TECNICO ESPECIALITA 2 el comité solicita dos (02) Técnicos especialistas:

respecto al Técnico especialista 02 solicitamos incluir también la formación académica de Técnico electrotecnia industrial, como parte del personal propuesto

Debido a que el perfil del TECNICO ESPECIALISTA 02 es iguales o similar a lo establecido en los términos de referencia y su formación profesional está orientado para ejecutar actividades del objeto de convocatoria del presente proceso de selección. Así mismo va ayudar a promover la mayor participación de los postores.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B.21    Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se incluirá la especialidad de Técnico Electrotecnia Industrial, para Técnico Especialista 02

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20610771298	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	URANO CORP S.A.C	Hora de envío :	17:07:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION HOSPITALARIA Y/O EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y/O REPARACION DE EQUIPOS CLIMATIZACION O REFRIGERACION INDUSTRIALES EN ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.

Al respecto solicitamos al comité ampliar a lo siguiente: En equipos de transporte vertical - Ascensores

Por lo que al igual que equipos de aire acondicionado son equipos electromecánicos y así mismo va ayudar a promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores y competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, ya que los equipos de generación de agua helada (CHILLERS) y equipos de precisión de DATA CENTER , son equipos de alta complejidad y requieren de servicios de mantenimientos especializados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según los TDR : Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Precisión :

Se tiene que reemplazar 01 compresor de 5 H.P.

Sin embargo no especifican las Características de dicho Compresor : como el Volaje, la Fase, el tipo de Refrigerante, el Tipo de Compresor si es Scroll de trabajo Constante y/o Inverter y/o Inverter Digital, la Marca y Modelo del Compresor.

Sírvanse precisar las Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características del COMPRESOR de 60,000 btu son:

Marca: DANFOSS

Modelo: HRH056U4LP6

V o l t a j e : 3 8 0 V

F a s e : 3 P H

Tipo Refrigerante: R410

Tipo de Compresor: Scroll constante, con valvulas rotolok"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al igual que nuestra primera consulta Anterior : para el reemplazo de los 03 compresores de 15 H.P. de los CHILLERS; Se Requiere los Datos precisos llamase : el Tipo de Refrigerante, el Voltaje, la Fase, el Tipo de Compresor : Sí es Scroll de Trabajo Constante, Inverter y Inverter Digital, el Modelo y la Marca del Compresor. Sírvanse indicar las Características Técnicas de dichos compresores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características de los compresores de los CHILLERS son:  
Marca: BITZER  
Modelo: GSD60182VAB311 Fase: 3 PH  
Voltaje: 380 V  
Tipo Refrigerante: R410  
Tipo de Compresor: Scroll constante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según los TDR se requiere requiere reemplazar 02 Válvulas de Expansión Electrónicas :  
Sírvanse indicar Todas las Características Técnicas de dichas Válvulas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características de las VALVULAS DE EXPANSION ELECTRONICAS son:  
Marca: SPORLAN  
N° Parte: 1188203/805418-001"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sírvanse hacernos llegar la Marca, Modelo ó Numero de Parte de lo siguiente : Transductores de Alta y Baja Presión, Flow Switch, Sensores de Temperatura de Entrada y Salida de Agua Helada, Transmisor de Presión Diferencial y Resistencias de Karter si es del tipo : Abrazadera ó Tubo Vulcanizado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características de los componentes son:

TRANSDUCTORES DE ALTA:

M a r c a : D A N F O S S

M o d e l o : A K S 3 2 R

N° Parte: 060G6416/38952485

TRANSDUCTORES DE BAJA:

M a r c a : D A N F O S S

M o d e l o : A K S 3 2 R

N ° P a r t e : 0 6 0 G 2 1 5 4 / 9 5 8 0 4 2 2 8

F L O W S W I T C H :

M a r c a : Y O R K

M o d e l o : 5 C 0 5 1 7

N° Parte: 025-43553

SENSORES DE TEMPERATURA:

Marca: YORK

N ° P a r t e : 0 2 5 - 2 9 9 6 4 - 0 0 0

T R A N S M I S O R E S D E P R E S I O N D I F .

Marca: DWYER

M o d e l o : 6 4 5 - X

R E S I S T E N C I A D E C A R T E R

T i p o : A B R A Z A D E R A

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las 05 Válvulas Multipropósito que se tiene Cambiar de Cuántas Pulgadas son ? Sírvanse Indicar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características de las VALVULAS MULTIPROPOSITO son:

M a r c a : T A C O

M o d e l o 1 : M P V 0 4 0 - 4 ( 0 2 u n i d . ) ( 4 " " )

M o d e l o 2 : M P V 0 2 5 - 4 ( 0 3 u n i d . ) ( 2 - 1 / 2 " " )

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

A propósito de la Limpieza Química del Circuito de las Montantes de los Chillers : Solicitamos se sirvan hacernos llegar los Planos de Distribución de Agua Helada en CAD para poder calcular el Metrado y el respectivo Costo de la Limpieza Química.

**Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: III                    Literal: 3.2                    Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, sin embargo, se aclara que el servicio objeto de la presente convocatoria requerirá solo la limpieza del intercambiador de calor (cooler) y tramos de 20 mts de entrada y salida del agua del equipo chiller, se realizará medición de la dureza del agua en ambos chillers.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En los TDR se habla que se tiene que Cambiar Tramos de Tuberías de Agua Helada :  
Preguntamos los Tramos de tuberías se encuentran con bastante estado Avanzado de Corrosión ?  
Y Cuántos metros lineales en Total se tiene que Cambiar ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, sin embargo, se aclara que el servicio objeto de la presente convocatoria requerirá solo el cambio de tramos de tuberías y accesorios de 24 mts donde existan desgaste, picaduras, fuga y otros con la finalidad de mitigar desperfectos y que garanticen el buen funcionamiento de las líneas de ingreso de agua helada a las unidades manejadoras de aire (UMA)..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité en la Pagina 24 de los TDR dice : Los Repuestos deben ser Originales y/o ganuinos de Fabrica de acuerdo a la marca del Equipo :

Al respecto debemos manifestar que Normalmente éstos Repuestos y Componentes no hay en el Mercado Local; Incluso aveces no se encuentra Disponibles en el Extranjero. POR TANTO LA ENTIDAD DEBE ACEPTAR : REPUESTOS ALTERNATIVOS PERO COMPATIBLES.

Esperamos que se acoge nuestra Observación por Justo y de Interés Público.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe señirse a lo indicado en los terminos de referencia, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los TDR dice : Compresor Reciprocante Monofásico 220V760hz : NO INDICAN DE CUANTOS H.P, ES EL COMPRESOR; NI TAMPOCO INDICAN EL TIPO DE REFRIGERANTE ? NI CUANTOS COMPRESORES SON ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta, las características del COMPRESOR son:

T i p o R e f r i g e r a n t e : R 4 1 0

P o t e n c i a : 3 H P

Se acalara que son nueve (09) unidades condensadoras a suministrar e instalar, con compresor de 3hp.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los TDR dice : Desmontaje, Suministro e Instalación de una Unidad Condensadora de 60,000 btu/hr con Voltaje 380/3F/60HZ.

Al respecto debemos manifestar que el Mercado Local no hay con Voltaje 380 y Trifásico.

Por lo que Solicitamos a la Entidad Aceptar Unidad Condensadora de 60,000 Monofásica 220 Voltios ó 220 Voltios Trifásico.

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: III                    Literal: 3.2                    Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe señirse a lo indicado en los terminos de referencia, cuyas caracteristas de la unidad condensadora ha sido determinado de acuerdo a la necesidad de la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Según el TDR dice : el Plazo es de 45 Días :

Al respecto debemos manifestar lo siguiente :

Dicho Plazo es Insuficiente toda ves que es un Trabajo de Envergadura, por su Complejidad que son 02 CHILLERS y por lo que se tiene que Importar del Extranjero : Repuestos y Componentes.

Por tanto Solicitamos de manera Razonable y Racional que se Amplíe el Plazo a : 75 días Calendarios por ser Justo y Equitativo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a cincuenta y cinco (55) días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ¿MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:29:50

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

FACTORES DE CALIFICACIÓN :

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO : DE 25 A 30 DÍAS = 20 PUNTOS

Al respecto manifestamos lo siguiente :

éste tipo de Factores de Calificación Constituyen a todas luces Barreras para Contratar con el Estado. Y por ende se estaría contraviniendo la Normativa del propio OSCE.

OPINIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DEL OSCE 2019

Está Prohibido Establecer la Inducción de Exigencias Innecesarias; es decir aquellas que resulten Irrazonables y/o desproporcionados y/o Extralimitándose como Factores de Calificación que Vulnera y Afectan ó Discriminan a las Micro y Pequeñas Empresas que somos el 80% de la PEA POR TANTO NO HABRÍA TRATO IGUALITARIO.

Más bien de acuerdo al DECRETO LEY 28015 El Rol del Estado es Fomentar y Promover la más Amplia Objetiva e Imparcial Concurrencia, Competencia y Participación de Postores.

En Consecuencia Solicitamos : QUITAR ESTE FACTOR DE CALIFICACIÓN : PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

De no acoger nuestra Petición nos reservamos de Acudir al Tribunal del OSCE.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los factores de calificación como plazo de ejecución, mejoras u otro es totalmente facultativo en ningun caso restringe o es una barrera para participar debido a que su cumplimiento de la misma es facultativo, no siendo obligatorio su presentación o cumplimiento, es así que los factores de calificación de plazo de prestación ha sido establecido de acuerdo a la necesidad de la institución de contar con la operatividad de los equipos de aire acondicionado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null