

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	23:14:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

los contrastes indicados en la NTCSE urbana, de 13 contrastes diarios, ¿esa producción es de cuadrillas monofásicas o trifásicas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:
Los contrastes indicados en la NTCSE urbana serán de 13 contrastes (monofásicos y trifásicos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

los contrastes indicados en la NTCSE rural, de 10 contrastes diarios, ¿esa producción es de cuadrillas monofásicas o trifásicas?

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:
Los contrastes indicados en la NTCSE rural serán de 10 contrastes (monofásicos y trifásicos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Cuál es el horario de trabajo del presente servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:

El horario de trabajo del presente servicio es de lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la experiencia para el técnico electricista se indica que sea de un año y no de dos según lo estipulado en Norma DGE 496-2005-MEM/DM. ¿Confirmar de cuántos años deberá ser la experiencia para esta posición?

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.6.2.2

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:

La experiencia para el técnico electricista es de dos (02) años como mínimo en servicios de contraste de medidores monofásicos y/o trifásicos electromecánicos y/o electrónicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo III

3.1 Términos de Referencia

5.6.2 Requisitos del personal

5.6.2.2 Técnico Electricista (Contrastador)

Cantidad: (...)

Perfil:

(...)

Experiencia:

Dos (02) años como mínimo de experiencia en servicios de Contraste de Medidores Monofásicos y/o Trifásicos electromecánicos y/o electrónicos, la misma que será sustentada con certificados y/o constancia de trabajo.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Fecha de envío : 23/04/2024

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al uniforme para el personal técnico contrastador indican que son camisa jean y pantalón jean con cierre de plástico, etc. ¿ ¿los técnicos no deberían usar uniforme ignífugo? Por favor confirmar

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.7.2

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el area usuaria y con autorizacion de esta, se precisa lo siguiente:

El uniforme para el personal técnico contrastador será de dos (02) camisas manga larga jean y dos (02) pantalones jean con cierre de plástico. Usaran también una (01) careta facial dieléctrica en óptimas condiciones de uso para trabajos con energía; el personal no usará uniforme ignífugo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

en requisitos de calificación indica que el personal contrastador debe ser con certificación de Indecopi o Inacal, ¿podría ser que este personal inspector sea autorizado por la misma empresa, y este figure en el portal de Inacal?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página: 92**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:
El personal autorizado por la contratista debe estar certificado por Indecopi o Inacal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la formación del técnico electricista, confirmar que no sea una limitante que sean egresados de SENATI o CEO, debido a que hay muchos técnicos que egresan de diferentes institutos de educación superior tecnológicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.6.2.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:

El perfil solicitado para el Técnico Electricista incluye al egresado de Instituto tecnológico, para mayor detalle se agrega la conjunción "y/o".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo III

3.1 Términos de Referencia

5.6.2 Requisitos del personal

5.6.2.2 Técnico Electricista (Contrastador)

Cantidad: (...)

Perfil:

Egresado o Titulado en las carreras técnicas de electricidad, electricidad industrial, electrotecnia industrial, electrónica industrial, de Instituto Tecnológico y/o SENATI y/o CEO.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Fecha de envío : 23/04/2024

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la formación del técnico electricista, confirmar que están incluidas las carreras de Electrónica Industrial y Electrotecnia Industrial, de no ser así, agradeceremos que sean incluidas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.6.2.2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el area usuaria y con autorizacion de esta, se precisa lo siguiente:

El perfil del técnico electricista es egresado o titulado en las carreras técnicas de electricidad, electricidad industrial, electrotecnia industrial, electrónica industrial, de Instituto Tecnológico y/o SENATI y/o CEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo III

3.1 Términos de Referencia

5.6.2 Requisitos del personal

5.6.2.2 Técnico Electricista (Contrastador)

Cantidad: (...)

Perfil:

Egresado o Titulado en las carreras técnicas de electricidad, electricidad industrial, electrotecnia industrial, electrónica industrial, de Instituto Tecnológico o SENATI o CEO.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Tendrán costo alguno los cursos de inducción brindados por ELECTRO ORIENTE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.6.2.5

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:

El administrador del contrato deberá solicitar la inducción de seguridad a la Oficina de Calidad y Fiscalización, adjuntando el Expediente de Seguridad del Contratista. Una vez realizada la inducción y revisión de la documentación, se procederá a autorizar el ingreso de la Contratista para dar inicio a sus actividades. Por consecuencia no tendrá ningún costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Fecha de envío : 23/04/2024

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que dentro de los equipos de cómputo está incluida computadoras o laptops

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.7.3

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se precisa lo siguiente:

Se confirma que dentro de los equipos de cómputo está incluida computadores o laptops.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿ELECTRO ORIENTE proporcionará algún software para el servicio? ¿Tendrá costo alguno?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.7.3

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta: Los costos que se incurran por el uso de la plataforma web y aplicativo, serán asumidas por completo por la contratista, por lo que es de su responsabilidad realizar su análisis de los costos que impliquen su implementación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Fecha de envío : 23/04/2024

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Se requiere de algún software específico para el presente servicio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5

Literal: 5.7.3

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
El contratista deberá contar con un aplicativo para supervisar y verificar el tiempo de contraste por cada medidor y a su vez deberá contar con una plataforma virtual de almacenamiento ilimitado para guardar la información correspondiente al servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a los EMO, ¿ELECTRO ORIENTE cuenta con centros médicos homologados para la realización de estos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: .

Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:

La entidad no cuenta con centros médicos homologados para la realización de EMO. Considerar el instructivo PGGFS-013-I020- Examen Médico Ocupacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:14:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a los EPP, ¿se considera aún los equipos de bioseguridad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5

Literal: .

Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
No se consideran los equipos de bioseguridad, debido a la actualización del Anexo 04. Se adjunta Instructivo PGGFS-013-I016 - Uniforme de Trabajo y Equipos de Protección Personal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:24:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿La Contratista estará a cargo de la apertura de la caja portamedidor? ¿O será realizado por Electro Oriente u otra contratista?

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
La Entidad entregará a la contratista los medidores a contrastar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:29:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para homogeneizar propuesta entre todos los postes, confirmar cuántos serán los patrones monofásicos y trifásicos para la prestación del servicio

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
Cada equipo / cuadrilla debe contar con los equipos (patrones) calibrados necesarios durante todo el periodo de ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:29:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para homogeneizar propuesta entre todos los postes, confirmar si el patrón trifásico podrá ser usado y distribuido en las tres sedes de acuerdo a una programación sin que se encuentre ausente durante el servicio

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
Cada sede, sea de Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca tendrán un (01) equipo patrón trifásico como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-5-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES PARA ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20101087566

Nombre o Razón social : BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 23/04/2024

Hora de envío : 23:34:23

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al sistema de comparador automático, confirmar que hacen referencia al megometro, y cuántos serán necesarios para el servicio? ¿este también lo tendrá cada cuadrilla o será de acuerdo a programación para su uso por todo el servicio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área usuaria y con autorización de esta, se absuelve la consulta:
El comparador automático no hace referencia al megómetro, asimismo se precisa que su uso será de acuerdo a la cantidad de equipos que utilice el contratista que no tengan integrado el comparador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA