

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	27/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	10:28:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo al Item 18 de la Pag. 38 de las bases; confirmar que la entidad otorgara adelantos (Directo y de materiales) de acuerdo la la normativa vigente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 18 **Literal:** - **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE CONFIRMA QUE SI SE OTORGARAN ADELANTO DIRECTO Y DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	27/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	11:00:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de ejecución de obra; se indica que es de 60 días calendarios. Sin embargo en el presupuesto de Montaje electromecánico de Lineas y Redes Primarias, se consignan las siguientes partidas:

1.2 Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA.

1.3 Elaboración y Trámite para Aprobación del DIA.

Por lo que la elaboración del CIRA y el DIA es alcance del postor ganador.

De otro lado de acuerdo al Item 9 de la carta ENSA-GR-1092-2021; se indica que para el inicio de la obra se deberá contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Considerando que el elaborar y tener aprobado del DIA y el CIRA, requiere mininamente 90 días calendarios; por lo que el plazo establecido de 60 días para la ejecución de la obra no es suficiente para realizar dichos entregables (DIA y CIRA); ademas teniendo dichos documentos recién se solicitara a ENSA, el inicio de obra. Demostrandose asi que el plazo de 60 dias calendarios no es suficiente para cumplir con la ejecucion de la obra.

Por todo lo descrito solicitamos se consigne un Plazo adecuado para cumplir con los alcances de la obra; de no ser así solicitamos se indica como se procederá al respecto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

R.D. N°018-2002-EM/DGE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, CONSIDERANDO QUE POR LO QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE: PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADA Y DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA LA PARTIDA: ELABORACIÓN DEL PEA Y TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL CIRA. LOS PLAZOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS ENE L TUPA DEL MINISTERIO DE CULTURA SON 10 DÍAS HÁBILES PARA ATENCIÓN y 20 DÍAS HÁBILES PARA EL CASO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	27/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	11:10:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que la conformidad del proyecto se dio el día 10 de setiembre del 2021 mediante carta N° ENSA-GR-1092-2021, culminando su vigencia el día 10 de setiembre del 2023. Es decir que antes del 10 de setiembre del 2023, deberá de solicitarse el inicio de obra a la Concesionaria ENSA presentando todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Si por motivos ajenos al postor ganador y la Entidad; hasta dicha fecha no se logra aprobar el inicio de obra ante ENSA; por lo que la vigencia del expediente se caducaría.

Al respecto se consulta que la Revalidacion del nuevo expediente sera a cuenta y cargo de la Entidad, favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RD. N°018-2002-EM/DGE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA AL POSTOR QUE, LOS DOCUMENTOS QUE PIERDAN VIGENCIA DENTRO DE LA ETAPA ESTABLECIDA, ESTARÁ A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA GANADORA DE LA BUENA PRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	27/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	11:17:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA OBSERVACIÓN CON RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA, POR LO QUE EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES SE CONSIGNARA: ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PUEDEN SER DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SUPRIMIRÁ LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PUEDEN SER DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SUPRIMIRÁ LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el plano ARMADOS_OK_2023 en el número de lámina 007 y 008, en el cuadro de leyenda del ítem 1, menciona ELECTRODO DE COBRE; por otro lado, en el archivo Excel Presupuesto Cajusoles_2023 en la hoja SUMINISTRO LP y RP en el ítem 1,05,01 menciona ELECTRODO DE COPELLWELD.

¿se solicita al comité, aclarar con cuál de los dos productos se ejecutará la puesta a tierra?

En el caso que, el comité decide que se ejecute la puesta a tierra con el ELECTRODO DE COBRE, solicitamos que también se modifique el producto y precio en el archivo Excel Presupuesto Cajusoles_2023 en la hoja SUMINISTRO LP y RP en el ítem 1,05,01

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: -- Literal: --- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COMUNICO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA, ACLARANDO LO SIGUIENTE: LA PARTIDA DE SUMINISTRO SE EJECUTARA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXCEL DEL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTABLECIDO EL CUAL ES: ELECTRODO COPELLWELD DE 16 mm ø x 2,40 m; ASÍ MISMO SE MENCIONA QUE EL POSTOR ES RESPONSABLE DE DETERMINAR LOS COSTOS UNITARIOS QUE CONFORMEN SU PROPUESTA ECONÓMICA FINAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el archivo Excel Presupuesto Cajusoles_2023 en la hoja MONTAJE - LP y RP en el ítem 2.07 Y 3.04 no se está considerando en el relleno y compactación la misma cantidad de excavación.
Se solicita al comité reconsiderar esa partida con la misma cantidad de excavación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COMUNICO LA OBSERVACIÓN AL ÁREA USUARIA, POR LO QUE SE ACLARA QUE POSTERIOR A LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ LA COMPACTACIÓN Y EL RELLENO TANTO DE LA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN COMO DE LA RETENIDA DEL POSTE, POR LO QUE DICHAS CANTIDADES NO PUEDEN SER LAS MISMAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el archivo Excel Presupuesto Cajusoles_2023 en la hoja MONTAJE - LP y RP en el ítem 6.03, la unidad de medida no es compatible con el contexto; además, la cantidad no se está considerando según el volumen de excavación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COMUNICO LA OBSERVACIÓN AL ÁREA USUARIA, POR LO QUE SE ACLARA QUE POSTERIOR A LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ LA CIMENTACIÓN Y EL RELLENO CON COMPACTACIÓN TANTO DE LA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN COMO DE LA RETENIDA DEL POSTE. EN ESE SENTIDO SE HA COMPATIBILIZADO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA PARTIDA DEL ÍTEM 6.03 DE LA HOJA MONTAJE - LP Y RP, PARA LO CUAL SE ADJUNTA EL ARCHIVO DE PRESUPUESTO CORREGIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Referente a la experiencia del postor ¿El comité de selección tomará en cuenta a los contratos con objeto denominado como servicios instalación y/o Mejoramiento, Operación y Mantenimiento, Montaje y suministro eléctricos como obras similares? Ya que, el cliente del postor denominó como servicio al objeto de contrato. Sin embargo, las actividades son de una obra. Tales como: remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles en empresas o edificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA AL POSTOR QUE LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES SE MANTENDRÁ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR EL ÁREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿La presente obra incluirá una garantía adicional de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias al perfeccionar el contrato ó solo garantía de fiel cumplimiento?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** --- **Literal:** --- **Página:** ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA AL POSTOR QUE CON RESPECTO A ESTA CONSULTA SE ACLARA QUE NO SE INCLUIRÁN PRESTACIONES ACCESORIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTOR LOS CAJUSOLES ANEXO DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE ¿ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2486334

Ruc/código :	20601096391	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:10:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Los documentos de presentación facultativa se anexará en conjunto con la oferta ó se presentarán para el perfeccionamiento del contrato?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** --- **Literal:** --- **Página:** ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A ESTA CONSULTA SE ACLARA QUE DICHA DOCUMENTACIÓN ES NECESARIO, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null