



ANEXO 1
ACTA DE ADMISION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-ESSALUD/GCL-1

ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Siendo las 15:00 horas del 03.09.2024, se reunieron en la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimiento, de la Gerencia Central de Logística, los miembros del Comité de Selección designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA N° 00183-GCL-ESSALUD-2024, para efectuar la Admisibilidad del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

N° de ITEM	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA							RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)		
		a) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento, (Anexo N° 02)	d) Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3)	e) autorizaciones del producto, afiches, instructivos, catálogos o similares para acreditar las características y/o requisitos funcionales especificados de bien previsto en las especificaciones técnicas	f) Declaración Jurada de plazo de Entrega (Anexo N° 4): "15 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de aprobado el plan de trabajo, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación"	g) Promesa de consentimiento con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)		h) Monto de la Oferta (S/)	
1	ITEM I	TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA							95,000.00		
	1	TRAMOT EGA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE*	NO CORRESPONDE	CUMPLE	43,318.76	No Admitida*
	2	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	60,000.00	No Admitida**
	3	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,330.26	Admitida
	4	SERVIFAC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	68,860.00	Admitida
	5	CONSORCIO TABESSALUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,000.00	No Admitida***
	6	CAPO ENERGY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE ****	CUMPLE	62,661.14	No admitida *****
	ITEM II	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 100 KVA							150,300.00		
2	1	TRAMOT EGA S.A.C.	Cumple	Cumple	cumple	Cumple	SI CUMPLE	NO CUMPLE*	Cumple	29,080.00	No Admitida*
	2	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	40,000.00	No admitida **
	3	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41,770.26	Admitida
	4	SERVIFAC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,612.00	No admitida ***
	5	CAPO ENERGY S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	cumple	Cumple	42,717.11	No admitida ****



ANEXO 1
ACTA DE ADMISION DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-ESSALUDIGCL-1

ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECANICO: TRANSFORMADOR ELECTRIC TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Siendo las 15:00 horas del 03.09.2024, se reunieron en la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimiento, de la Gerencia Central de Logística, los miembros del Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia Central de Logística N° 00183-GCL-ESSALUD-2024, para efectuar la Admisibilidad del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

N° de ITEM	N° Postor	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA						RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
		a) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación en su nombre (Anexo N° 02)	c) Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3)	d) Autorización del producto, archivos, instrucciones, manuales o similares para ser utilizados en la ejecución de los trabajos, en las especificaciones técnicas	e) Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4) "Se días calendario, el mismo que se cumplirá desde el día siguiente de aprobado el plan de trabajo, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación"	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en soles (S/)

ITEM I:

- * TRAMOT EGA S.A.C.: EL POSTOR NO DETALLÓ EN SU ANEXO N° 04 PLAZO DE ENTREGA (FOLIO 14) LA MODALIDAD LLAVE EN MANO; QUE CONSTA EN DETALLAR LOS PAZO DE LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS: ENTREGA DEL BIEN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE.
- ** SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.: ANEXO N° 06 PRECIO DE LA OFERTA (FOLIO 09) DEL ÍTEM I EL POSTOR PRESENTA UNA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN SEÑALADA EN LAS BASES INTEGRADAS (FOLIO 14) A SU VEZ DICHA OBSERVACIÓN NO ES SUBSANABLE, DE ACUERDO A LOS SEÑALADO EN EL NUMERAL 60.4 DEL ART. 60 DEL R.L.CE. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE.
- *** CONSORCIO TAB ESSALUD: DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (ANEXO ADJUNTO) NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICO. EN TAL SENTIDO, LA OFERTA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO QUEDANDO NO ADMISIBLE.
- **** CAPO ENERGY S.A.C.: EL POSTOR NO DETALLÓ EN SU ANEXO N° 04 PLAZO DE ENTREGA (FOLIO 17) LA MODALIDAD LLAVE EN MANO; QUE CONSTA EN DETALLAR LOS PAZO DE LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS: ENTREGA DEL BIEN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE.

ITEM II:

- * TRAMOT EGA S.A.C.: EL POSTOR NO DETALLÓ EN SU ANEXO N° 04 PLAZO DE ENTREGA (FOLIO 14) LA MODALIDAD LLAVE EN MANO; QUE CONSTA EN DETALLAR LOS PAZO DE LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS: ENTREGA DEL BIEN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE.
- ** SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.: ANEXO N° 06 PRECIO DE LA OFERTA (FOLIO 09) DEL ÍTEM I EL POSTOR PRESENTA UNA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN SEÑALADA EN LAS BASES INTEGRADAS (FOLIO 14) A SU VEZ DICHA OBSERVACIÓN NO ES SUBSANABLE, DE ACUERDO A LOS SEÑALADO EN EL NUMERAL 60.4 DEL ART. 60 DEL R.L.CE. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE. A SU VEZ, DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (ANEXO ADJUNTO) NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICO. EN TAL SENTIDO, LA OFERTA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO QUEDANDO NO ADMISIBLE.
- SERVIFAC PERU E.I.R.L.: DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (ANEXO ADJUNTO) NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICO. EN TAL SENTIDO, LA OFERTA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO QUEDANDO NO ADMISIBLE.
- CAPO ENERGY S.A.C.: EL POSTOR NO DETALLÓ EN SU ANEXO N° 04 PLAZO DE ENTREGA (FOLIO 17) LA MODALIDAD LLAVE EN MANO; QUE CONSTA EN DETALLAR LOS PAZO DE LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS: ENTREGA DEL BIEN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO LA OFERTA NO ES ADMISIBLE. A SU VEZ, DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (ANEXO ADJUNTO) NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TÉCNICO. EN TAL SENTIDO, LA OFERTA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO QUEDANDO NO ADMISIBLE.

Siendo las 15:30 horas, en señal de conformidad firman el presente documento los siguientes miembros del comité de selección:

Walter Ortiz Ortiz
Presidente Titular

Arturo Ciriaco Rojas
Primer Miembro Titular

Luis Alberto Flores Caballero
Segundo Miembro Titular

ANEXO 2

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-ESSALUD/GCL-1

ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Siendo las 15:35 horas del 18.07.2024, se reunieron en la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimiento, de la Gerencia Central de Logística, los miembros del Comité de Selección designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA N° 00145-GCL-ESSALUD-2024, para efectuar la Evaluación del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)	VALOR ESTIMADO ITEM I	S/	95,000.00
	VALOR ESTIMADO ITEM II	S/	150,300.00
FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	

A.- PRECIO

<p>Evaluación: Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p>	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ Oí Donde: I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>
<p>Acreditación: Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según corresponda.</p>	

ITEM I						
N° de ITEM	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
			Precio (Puntaje máximo 100 puntos)	Bonificación 5% sobre el puntaje total obtenido (MYPE)	Puntaje Total	
1	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/67,330.26	100.00	5.00	105.00	1
2	SERVFAC PERU E.I.R.L.	S/68,880.00	97.75	4.89	102.64	2

ITEM II						
N° de ITEM	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
			Precio (Puntaje máximo 100 puntos)	Bonificación 5% sobre el puntaje total obtenido (MYPE)	Puntaje Total	
1	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	S/41,770.26	100.00	5.00	105.00	1

Walter Ortiz Ortiz
Presidente Titular

Arturo Cirilo Rojas Gonzales
Primer Miembro Titular

Luis Alberto Flores Caballero
Segundo Miembro Titular

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-ESSALUD/GCL-1


ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)


Siendo las 16:30 horas del 18.07.2024, se reunieron en la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimiento, de la Gerencia Central de Logística, los miembros del Comité de Selección designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA N° 00145-GCL-ESSALUD-2024, para efectuar la Calificación del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:


N° de Item	Orden de Prelación	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: ITEM I: 1000,000.00 MYPE ITEM I: 20,000.00 ITEM II: 100,000.00 MYPE ITEM II: 15,000.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago según corresponda. se consideran bienes similares: ventas como tablero en general, transformadores en general, equipos electromecánicos en general. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.	Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
1	ITEM I				
	1	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/67,330.26	CUMPLE	CALIFICA
	2	SERVFAC PERU E.I.R.L.	S/68,880.00	CUMPLE	CALIFICA
	ITEM II				
	1	MAJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/41,770.26	CUMPLE	CALIFICA
					BUENA PRO

Siendo las 16:50 horas, en señal de conformidad firman el presente documento los siguientes miembros del comité de selección:

Habiéndose realizado la calificación de ofertas, el comité de selección ha establecido de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 del RLCE, la identificación del único postor que cumple con los requisitos de calificación.


 Arturo Cirilo Rojas Gonzales
 Primer Miembro Titular


 Walter Ortiz Ortiz
 Presidente Titular


 Luis Alberto Flores Caballero
 Segundo Miembro Titular

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

MEMORANDO N° 00002694-2024-GECBE-CEABE/ESSALUD

PARA : **NELSÓN ERNESTO QUISPE TALLA**
Gerente de Abastecimiento

ATENCION : **WALTER ORTIZ ORTIZ**
Presidente Titular del Comité de Selección
Proceso A.S. N° 19-2024-ESSALUD/GCL-1

DE : **IVONNE PAOLA CRUZ CÓRDOVA**
Gerente de Estimación y Control de Bienes Estratégicos

ASUNTO : Evaluación de la Oferta técnica de los postores en la A.S N° 19-
2024-ESSALUD/GCL-1

REFERENCIA : Nota N° 02-AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

FECHA : Lima, 03 de septiembre de 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez para manifestarle que con el documento de la referencia, el Presidente titular del Comité de Selección que conduce el Proceso de Adjudicación Simplificada **A.S N° 19-2024-ESSALUD/GCL-1** “*Adquisición de Equipo Electromecánico: Transformador Eléctrico Trifásico para la Red Asistencial Loreto y Jaén del Seguro Social de Salud (ESSALUD)*”, solicito, en el marco del numeral 32.6 del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la revisión (en el extremo técnico) de las ofertas de los postores en el proceso.

Al respecto, remito los cuadros de Evaluación de cumplimiento de las Ofertas en el marco de las características técnicas requeridas por EsSalud.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente por CRUZ
CORDOVA Ivonne Paola FAU
20131257750 soft
Entidad: EsSalud
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2024/09/03 19:26:31-0500

IVONNE PAOLA CRUZ CÓRDOVA
GERENTE DE ESTIMACIÓN Y CONTROL DE BIENES ESTRATÉGICOS

IPCC/FMJV
Hoja de Trámite N° 00029110-2024-I
la/c

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: FLQ105GZ

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS DE LOS POSTORES DEL TRANSFORMADOR DE 100 KVA

PROCESO: A.S N° 19 - 2024-ESSALUD/GCL - 1

TRANSFORMADOR REDUCTOR DE VOLTAJE 10000/220 CA			POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
REQUERIMIENTO TECNICO DE LA ENTIDAD			SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A	SERVFAC PERU EIRL	MAJ CONTRATISTAS GENERALES	TRAMOT EGA S.A.C	CAPO ENERGY SAC
A01	TIPO DE TRANSFORMADOR:	TRANSF. CONVENSIONAL TRIFASICO EN ACEITE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	POTENCIA:	100 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	TENSION NOMINAL PRIMARIO:	22900 +-2X2.5% - 10000 +-2X3.31%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	TENSION NOMINAL SECUNDARIO EN VACIO:	230 V	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	GRUPO DE CONEXIÓN:	YNyn6 - Dyn5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	NUMERO DE AISLADORES PRIMARIO:	3 (Porcelana)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor describe en su oferta para el primario 4 bomes.
A07	NUMERO DE AISLADORES SECUNDARIO:	3 ó 4 (Porcelana)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07	NUMERO DE FASES	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08	MODO DE REFRIGERACION:	KNAN	NO CUMPLE; la forma de enfriamiento del transformador solicitado por la Entidad es KNAN y el propuesto por el proveedor es ONAN	NO CUMPLE; la forma de enfriamiento del transformador solicitado por la Entidad es KNAN y el propuesto por el proveedor es ONAN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	NIVEL DE AISLAMIENTO INT. PRIMARIO:	24/50/125KV	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe el niuvel de aislamiento del equipo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	NIVEL DE AISLAMIENTO INT. SECUNDARIO:	1.1/3.0KV	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe el niuvel de aislamiento del equipo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A11	MONTAJE:	EXTERIOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A12	ALTUD	1000 msnm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	PERDIDA EN VACIO	ESTANDARIZADO	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe la perdida en vacio o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe la perdida en vacio o en cuanto esta estandarizado por el fabricante
A14	PERDIDO EN CORTOCIRCUITO	ESTANDARIZADO	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe la perdida en cortocircuito o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe la perdida en cortocircuito o en cuanto esta estandarizado por el fabricante
A15	TENSIÓN EN CORTOCIRCUITO	NORMALIZADO	NO CUMPLE, el postor no lo describe y/o suscribe en la oferta tecnica	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no lo describe y/o suscribe en la oferta tecnica
A16	COLOR DE PINTURA	RAL 6017	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe el tipo de pintura	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A17	SISTEMA DE CONSERVACUÓN DEL LIQUIDO	HERMETICO	NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe en su oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no lo describe y/o suscribe en la oferta tecnica
ACCESORIOS							
B01	CONM. EN VACIO DE CINCO POSICIONES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	BASES PARA SI FIJACIÓN		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B03	CONM. P/CAMBIO DE TENSION		NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe en su oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

B04	AISLADORES PRIMARIOS	Porcelana, conector standart 24KV	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B05	AISLADORES SECUNDARIOS	Porcelana, conector standart	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B06	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B07	VALVULA DE SOBREPRESION		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B08	VALVULA DE DRENAJE		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B09	POZO TERMOMETRICO		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B10	OREJAS DE IZAJE		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B11	PLACA DE CARACTERISTICAS		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B12	BORNES DE PUESTA A TIERRA		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B13	NIPLE DE LLENADO DE ACEITE CON TAPON		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B14	RUEDAS ORIENTABLES EN AMBOS SENTIDOS		NO CUMPLE, el postor no oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B15	INCLUYE, ACEITE VEGETAL ACORDE A LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR		NO CUMPLE, el postor no describe y/o suscribe en su oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PRUEBAS EN FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA IEC 60076						
C01	MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C02	MEDIDA DE LA RESISTENCIA OHMICA DE LOS DEVANADOS		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C03	MEDIDA DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACION Y VERIFICACION DEL ACOPLAMIENTO		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C04	MEDIDA DE LA IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO Y PERDIDAS DEBIDO A LA CARGA		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C05	MEDIDA DE LAS PERDIDAS Y DE LA CORRIENTE DE VACIO		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C06	ENSAYOS DIELECTRICOS INDIVIDUALES (TENSION APLICADA E INDUCIDA)		NO CUMPLE, el postor no oferta la realización de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:		NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA DE LOS POSTORES: TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA

PROCESO: A.S N° 19 - 2024-ESSALUD/GCL-1

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA 380/220V YNd5 1000 m.s.n.m.		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5	POSTOR 6
REQUERIMIENTO TECNICO		SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A	SERVFAC PERU E.I.R.L	MAJ CONTRATISTAS GENERALES	TRAMOT S.A.C	CONSORCIO T&B ESSALUD	CAPO ENERGY SAC
TIPO DE TRANSFORMADOR:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
POTENCIA:	250 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TENSION NOMINAL PRIMARIO:	380 +-2X2.5%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TENSION NOMINAL SECUNDARIO EN VACIO:	220 V	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
GRUPO DE CONEXIÓN:	YNd5	NO CUMPLE, El postor ofrece un Transformador con tipo de Conexión Dyn5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FACTOR "K"	13	NO CUMPLE, El postor ofrece un Transformador con Factor K 1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe el factor que oferta	SI CUMPLE
NUMERO DE AISLADORES PRIMARIO (n,r,s,t):	4	NO CUMPLE, el postor no describe el numero de aisladores en el primario	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe el numero de aisladores en el primario	SI CUMPLE
NUMERO DE AISLADORES SECUNDARIO (r,s,t):	3	NO CUMPLE, el postor no describe el numero de aisladores en el secundario	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe el numero de aisladores en el secundario	SI CUMPLE
NUMERO DE FASES	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TIPO ENFRIAMIENTO:	AN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MATERIAL DE BOBINADOS	COBRE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MONTAJE	INTERIOR	NO CUMPLE, el postor no indica el tipo de montaje	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ALTITUD	1000 msnm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PERDIDA EN VACIO	ESTANDARIZADO POR FABRICANTE	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en vacio o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en vacio o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en vacio o en cuanto esta estandarizado por el fabricante
PERDIDO EN CORTOCIRCUITO	ESTANDARIZADO POR FABRICANTE	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en cortocircuito o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en cortocircuito o en cuanto esta estandarizado por el fabricante	NO CUMPLE, el postor no describe la perdida en cortocircuito o en cuanto esta estandarizado por el fabricante
TENSIÓN EN CORTOCIRCUITO	NORMALIZADO	NO CUMPLE, el postor no lo describe en la oferta tecnica	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no lo describe en la oferta tecnica	SI CUMPLE
COLOR DE PINTURA	RAL 7035	NO CUMPLE, El postor no describe el tipo de pintura utilizar.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
GRADO DE PROTECCIÓN	GABINETE METALICO IP 21 (Protección del goteo vertical de agua)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE, la IP 54 ademas de proteger contra la salpicadura de agua, tambien protege contra el polvo	NO CUMPLE, el postor no describe en la oferta el tipo de proteccion
NIVEL DE RUIDO ACCESIBLE	MENOR A 60 Db	NO CUMPLE, el postor no describe el nivel de ruido que genera el equipo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe el nivel de ruido que genera el equipo
TEMPERATURA AMBIENTE	40 A 45 °C	NO CUMPLE, el postor no describe la temperatura ambiente	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ACCESORIOS Y OTROS							
Placa de características		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Bases para su fijación		NO CUMPLE, el postor oferta la base para la fijación	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor NO oferta la base para la fijación	NO CUMPLE, el postor NO oferta la base para la fijación
Borne de Puesta a Tierra		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Termometro con indicador de maxima temperatura		NO CUMPLE, el postor no describe ofertar el termometro	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no describe ofertar el termometro	NO CUMPLE, el postor no describe ofertar el termometro
Terminales de para conexión, fabricados en bronce		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Accesorios para maniobra, enclavamiento o seguridad del Transformador		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Desmontaje de Transformador existente de 100 KVA (Desconexión de los alimentadores, debe ser retirado fuera de la casa de Fuerza en un ambiente que se indicara en su momento)		NO CUMPLE, El postor NO oferta el desmontaje del Transformador a reemplazar.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, El postor NO oferta el desmontaje del Transformador a reemplazar.	NO CUMPLE, El postor NO oferta el desmontaje del Transformador a reemplazar.
Montaje del nuevo Transformador de 250 KVA en casa de fuerza del Hospital III Jaen		NO CUMPLE, el postor no lo describe en la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor no lo describe en la oferta	NO CUMPLE, el postor no lo describe en la oferta
Suministro e instalación de 75 mt en total de alimentador electrico N2XOH 0.6/1KV unipolar de 120 mm2 (25 m color rojo, 25 m color blanco, 25 m color negro) conductor de cobre, libre de halogenos, temperatura de operación hasta 90 °, Flexibilidad Clase 2 IEC 60228		NO CUMPLE, el postor NO oferta el Suministro e Instalación de los citados materiales	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor NO oferta el Suministro e Instalación de los citados materiales	NO CUMPLE, el postor NO oferta el Suministro e Instalación de los citados materiales
La instalación de los alimentadores de 120 mm2 sera realizada por el proveedor (desde el tablero N° 1 al Transformador de 250 KVA y del Transformador hacia los tableros de Transferencia Automatica y Tablero General) ver plano adjunto		NO CUMPLE, el postor NO lo oferta en su propuesta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, el postor NO lo oferta en su propuesta	NO CUMPLE, el postor NO lo oferta en su propuesta
Suministro e instalación de 12 Terminales bimetalicos de 25 mm2 a 185 mm2 tipo plano para los conductores de baja tensión		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:		NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE