

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código : 20301612622

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : ECOTECH ASCENSORES S.A.C.

Hora de envío : 15:37:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Por ser nuestra empresa una Pyme, solicitamos eliminar la garantía por adelanto o aceptar como Garantía por adelanto a Letra o Cheque en garantía.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2.3 **Literal:** Garantía **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al ser pago único no correspondería, tomando en cuenta que la retención del 10% para MYPE aplica para suministro de bienes, lo cual no se da en el presente caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	15:40:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega: 180 días es insuficiente para un equipo 100% importado. Sugerimos aumentar a 240 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Plazo de e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor ECOTECH participó de la indagación de mercado no hizo observación alguna al plazo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	15:42:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Por tratarse de un equipo 100% importado, solicitamos la siguiente forma de pago:
Adelanto 30%
Término de fabricación y embarque: 30%
Entrega en obra: 20%
Entrega en operación: 20%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: forma de p Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se considerará el adelanto del 30% y el pago al final al ser la entrega de un bien y el pago total a la conformidad del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código : 20301612622

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : ECOTECH ASCENSORES S.A.C.

Hora de envío : 20:46:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿ En las especificaciones técnicas indican un ducto de 1.52 x 1.55m ¿Hay posibilidad de aumentar el ducto a 2.25 X 2.00m? Esto para cumplir con el RNE donde indica que la cabina mínima es de 1.50x1.40 en edificios de uso público. ¿ Confirmar de no ser posible la ampliacion de ducto que se trabajara con la cabina solicitada de 1.12x1.20m, ya que no cumple con el RNE en ascensores para uso público.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2

Literal: Carcat. te

Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge. El ducto del ascensor es una estructura de concreto armado existente, las medidas se mantienen de acuerdo a los planos y a lo existente físicamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	20:47:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

- ¿ El piso que podemos brindar es rebajado, listo para que el cliente coloque el acabado de su preferencia de acuerdo al proyecto.
- ¿ Se indica que el equipo debe tener zócalo, favor confirmar si es imprescindible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Caract. te Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo debe tener Zócalo y deberá ser tal como se indica en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	20:48:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿ En las especificaciones técnicas no indica si el equipo será panorámico. Confirmar, porque en los planos aparece un ducto con un lado de vidrio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Caract. te Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es Panorámico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código : 20301612622

Nombre o Razón social : ECOTECH ASCENSORES S.A.C.

Fecha de envío : 08/06/2023

Hora de envío : 20:50:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿ En las especificaciones técnicas indican un ducto de 1.80 x 2.00m ¿Hay posibilidad de aumentar el ducto a 2.00 X 2.00m? Esto para cumplir con el RNE donde indica que la cabina mínima es de 1.50x1.40 en edificios de uso público. De no poder ampliar el ducto ¿ Confirmar el trabajar con la cabina solicitada de 1.30x1.60m, ya que no cumple con el RNE en ascensores para uso público.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** Caract. te **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge. El ducto del ascensor es una estructura de concreto armado existente, las medidas se mantienen de acuerdo a los planos y a lo existente físicamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	20:52:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿ ¿El sobre recorrido o sobrepaso puede tener una dimensión de 4.60m?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Carcat. te Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge. Se mantiene lo indicado en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	20:53:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

- ¿ El piso que podemos brindar es rebajado, listo para que el cliente coloque el acabado de su preferencia de acuerdo al proyecto.
- ¿ Se indica que el equipo debe tener zócalo, favor confirmar si es imprescindible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Caract. te Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo debe tener Zócalo y deberá ser tal como se indica en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código :	20301612622	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	Hora de envío :	20:54:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿ ¿El sobre recorrido o sobrepaso puede tener una dimensión de 4.50m?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Caract. te Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge. Se mantiene lo indicado en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ASCENSORES

Ruc/código : 20301612622

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : ECOTECH ASCENSORES S.A.C.

Hora de envío : 20:56:29

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Atención de emergencias: Dado el tránsito de Lima, y las demoras por el control de acceso a la UNI, solicitamos ampliar el plazo de atención de emergencias a 90¿ con personas atrapadas, y 150¿ sin personas atrapadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.12

Literal: sop. tec

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge, tomando en cuenta que son emergencias que se deben atender en el menor tiempo posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null