

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SEDAAYACUCHO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SEDA AYACUCHO

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 16/04/2024

Hora de envío : 20:20:26

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita para los ítems del 3.5 al 3.9, abrazaderas de FF..., Solicitamos puedan considerar también el material de Hierro dúctil en beneficio de la Entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.5    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se puede comentar que por la experiencia de trabajo en redes de agua potable, el material de la abrazadera de HºDº con zuncho de acero inoxidable, no soporta la presión de ajuste, presentando roturas y pérdida de material; por tal motivo se mantiene las características técnicas requeridas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE MODIFICARÁ EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SEDAAYACUCHO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SEDA AYACUCHO

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:20:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita para los ítems 3.42 al 3.45 que la empaquetadura deba cumplir con la NTP ISO 4633, debemos indicar que las empaquetaduras para los accesorios de HD con embones para PVC las empaquetaduras cumplen la norma NTP ISO 4622, por tanto solicitamos puedan incluir dicha norma

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.42 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la revisión de los catálogos y/o fichas técnicas en diversas marcas existen empaquetaduras fabricadas según NTP ISO 4633 y/o NTP ISO 4622. Por tanto en las bases administrativas integradas se incluirán las aclaraciones:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los ítems 3.42 al 3.45 también se aceptará que las empaquetaduras cumplan la NTP ISO 4622, aclarándose que dicha empaquetadura debe soportar la hermeticidad de la presión del agua.