

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código : 10107822122

Fecha de envío : 15/07/2022

Nombre o Razón social : VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA

Hora de envío : 23:40:24

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Características del bien ¿El Controlador Electrónico debe tener la capacidad máxima de 5 fases o debe tener la capacidad de ampliarse a mas fases?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los controladores electrónicos deben tener como mínimo 5 fases (pudiendo tener mas fases).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	10107822122	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA	Hora de envío :	23:40:24

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

¿Cuál es la característica del Sistema Centralizable del Controlador que solicitan?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los controladores electrónicos deben tener protocolo TPC/ IP abierto con opción de ser centralizable, interconectado con un centro de control y/o modo aislado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

interconectado con un centro de control y/o modo aislado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	10107822122	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA	Hora de envío :	23:40:24

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

¿Cuál es la característica del GPS que solicitan?

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que el GPS deberá de contar con la característica de sincronización satelital.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
(sincronización satelital)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	10107822122	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA	Hora de envío :	23:40:24

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿El equipo que solicitan debe tener la capacidad de interconectarse para generar una Ola Verde con otros Equipos instalados en su ciudad?

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la consulta, los controladores electrónicos deben tener la capacidad de interconectarse, para generar una Ola Verde con otros Equipos instalados en la red semafórica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los controladores electrónicos deben tener la capacidad de interconectarse, para generar una Ola Verde con otros Equipos instalados en la red semafórica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

---

Ruc/código :	10107822122	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA	Hora de envío :	23:40:24

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

¿Es posible ofertar un plazo menor de entrega?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 0    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que la entrega es en 45 días calendario, pero adicionalmente se esta considerando plazos menores de entrega (producto del estudio de mercado), como Factor de Evaluación (pág. 25).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2022-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	10107822122	Fecha de envío :	15/07/2022
Nombre o Razón social :	VERGARAY GOMEZ BLANCA LAURA	Hora de envío :	23:40:24

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En cuanto al funcionamiento del equipo ¿Con qué formas de funcionamiento debe contar el equipo?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: - El controlador tendrá que programarse desde la computadora o desde el propio teclado del controlador (con interfaz gráfica de usuario)

- Se entregara el aplicativo del programa.
- Deberá de poseer reloj calendario digital que permita reconocer días de la semana y feriados programados.
- En cuanto al modo de programación deberá de contemplar apagado, intermitente y presencial además del programa preestablecido y el automático.
- Tendrá que tener implementado un sistema de contraseña para personal autorizado lo pueda programar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- El controlador tendrá que programarse desde la computadora o desde el propio teclado del controlador (con interfaz gráfica de usuario)
- Se entregara el aplicativo del programa.
- Deberá de poseer reloj calendario digital que permita reconocer días de la semana y feriados programados.
- En cuanto al modo de programación deberá de contemplar apagado, intermitente y presencial además del programa preestablecido y el automático.
- Tendrá que tener implementado un sistema de contraseña para personal autorizado lo pueda programar.