

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de transformadores a realizar el diagnóstico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, en el numeral 7.2 Actividades a desarrollar de los términos de referencia se establece el metrado referencia para la evaluación que son 85 transformadores de diferentes potencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar las cantidades de los transformadores a realizar el mantenimiento preventivo, debido a que en el metraje se contabilizan 21 transformadores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que, según el metrado referencial del numeral 7.2 de los términos de referencia la cantidad de transformadores para el mantenimiento son 21 transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar las cantidades de los transformadores a realizar el mantenimiento preventivo, debido a que en el metraje se contabilizan 25 transformadores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que, según el metrado referencial del numeral 7.2 de los términos de referencia la cantidad de transformadores para la reparación son 25 transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
de los 85 transformadores detallar cuantos transformadores se encuentran operativos (se entiende que en la actualidad se encuentran energizados)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, se tiene la primera etapa de evaluación de 85 transformadores, de los cuales según el resultado de la evaluación se seleccionará 25 transformadores para su mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
de los 85 transformadores detallar cuantos transformadores se encuentran inoperativos (se entiende que se encuentran en almacén)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, se tiene la primera etapa de evaluación de 85 transformadores, de los cuales según el resultado de la evaluación se determinará cuantos se encuentran inoperativos y si califican para dar de baja, todos los transformadores se encuentran en el almacén de Bellavista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
indicarnos la ubicación exacta del almacén en donde se encuentran los transformadores inoperativos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Todos los transformadores se encuentran el el almacén de Bellavista de Electro Ucayali S.A. distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se tiene registros del tiempo de almacenaje de los transformadores inoperativos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, el año 2023 se realizó el último servicio de evaluación y mantenimiento de transformadores de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita fotografías del estado actual de los transformadores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge solicitud, en el anexo 4 se adjunta vistas fotográficas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita fotografías de las placas de los transformadores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge solicitud, en el anexo 4 se adjunta vistas fotográficas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se una lista con los registros del porque se dieron de baja los transformadores. (se solicita historial de mantenimiento e informes pasados)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, Electro Ucayali ha realizado el servicio de evaluación y mantenimiento de transformadores de distribución los años 2017, 2019 y 2023, donde se dieron de baja transformadores por el daño de las láminas (óxido), bobinas deterioradas por descargas atmosféricas y equipos con mayor de 30 años de uso, aclarando también que en este servicio la contratista entregará un informe detallado de la evaluación de los transformadores y el sustento del por que se tienen que dar de bajas algunos transformadores evaluados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En cuento a los metrajes referenciales para el mantenimiento y reparación se entiende que esas cantidades mostradas en los cuadros con el tope máximo a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, deberá formular su oferta económica a costos unitarios en base al metrado referencial que se muestra en los términos de referencia numeral 7.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En cuanto a la infraestructura, es requisito indispensable contar con taller en la ciudad de Pucallpa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, según el requerimiento es necesario que el postor cuente con un taller en la ciudad de Pucallpa, por la razón que trasladar los equipos fuera de Pucallpa encarecen el servicio y presenatan riesgos de traslados, así mismo dificultaría la supervisión de los trabajos de evaluación y mantenimiento de los transformadores por parte del área ususaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:50:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La forma de pago serán valorizaciones mensuales, según a las cantidades de avance por cada mantenimiento y/o partida

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.8.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que, la forma de pago está determinada en el numeral 9.8.1 de los términos de referencia forma de pago, la cuál será periódicamente de manera mensual según las partidas ejecutadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita remitir los pesos aproximados de aceite dielectrico por cada transformador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 7.2. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta ya que el peso del aceite dieléctrico está en base a la potencia de cada transformador y varía si es monofásico y/o trifásico, así mismo aclaramos que por ser un servicio especializado el postor deberá tener su propia tabla de peso de aceites que se utilizan en los transformadores de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para la evaluación y diagnostico del estado de los transformadores confirmar que estas actividades podrán efectuarse en las instalaciones del contratista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 7.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta del postor, se ha establecido en los términos de referencia que la evaluación de los transformadores deberá realizarse en las instalaciones Electro Ucayali S.A. almacén de Bellavista, por la razon que, de realizarse en los talleres del contratista se tendria que trasladar los 85 transformadores al taller de la contratista para su evaluación y retornal al almacen de Bellavista los equipos que no requieren mantenimiento y los que seran dados de baja, lo que, se estaria incrementado los costos de transporte por el traslado y riesgos de daños de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que el contratista deberá contar con un laboratorio de pruebas de rutina y pruebas tipo para garantizar que las pruebas a realizar cumplen con los estándares de calidad y ademas de equipos con calibracion vigente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, para la evaluación no se requiere de un laboratorio de pruebas ya que las pruebas son de rutina y no de fabricación, aclarando también que todos los equipos y/o instrumentos de prueba deberán tener la calibración vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la evaluación y diagnostico de los 85 transformadores se recomienda adicionar la prueba de rutina: Resistencia de devanados, prueba de cortocircuito, tension aplicada y prueba de vacio para tener obtener un diagnostico certero.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1. Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, en mérito al principio de eficacia y eficiencia establecido en el Art. 2° de la LCE, por lo que se solicitará la prueba de resistencia devanados y prueba en vacio, el mismo que no generará un costo adicional debido a en los términos de referencia se esta solicitando los equipo para realizar las pruebas de rutina y la prueba de resistencia de los devanados (milihomimetro).

Se procederá a agregar texto en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega texto en el numeral 7.2 Actividades a desarrollar diagnostico de transformadores monofásicos y trifásicos lietar

b) Pruebas preliminares de nivel de aislamiento, relación de transformación, tensión inducida, estado del aceite dieléctrico, resistencia de devanado y pruebas en vacio.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar que tipo de analisis se realizará al aceite aislante: fisico quimico o solo rigidez dielectrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, no se solicita pruebas físico químico del aceite dieléctrico, se solicita la evaluación del estado del aceite de manera visual que se presenta por cambio de color por la degradación y la rigidez dieléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el mantenimiento de los transformadores confirmar que el secado de la parte activa se realizara con horno en vacio asegurando un secado optimo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que, el secado de la parte activa de los transformadores se realizará con horno en vacio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para el mantenimiento de los transformadores confirmar que el llenado del aceite aislante se realizará con maquina de termovacio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al postor, que el llenado del aceite dieléctrico se deberá realizar con máquina de termovacio, para garantizar la manipulación del aceite diéctrico y que no se genere contaminación del aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para el mantenimiento de transformadores en el numeral h) mejoramiento de nivel de aislamiento: cambio de aislante, confirmar que el aceite aislante a rellenar es aceite vegetal o ester natural debido a sus propiedades: extiende vida del sistema aislante, no toxico, seguridad contra incendios y sostenibilidad ambiental.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, para mejorar el nivel de aislamiento en el mantenimiento no se ha considerado el uso de aceite vegetal, el mejoramiento del aislamiento se realizará con el lavado de la parte activa con solvente dieléctrico, secado de la parte activa y el cambio de total del aceite dieléctrico a cada transformador en mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar que las nuevas bobinas, los cables de cobre seran forradas con papel diamantado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta no está clara se refiere al cable de baja tensión o al cable de alta tensión, si es al cable de baja tensión pueden estar forradas con papel diamantado y/u otro tipo de aislante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Despues de realizar los mantenimientos en fabrica del contratista confirmar si tambien se realizará la prueba de rutina de resistencia de devanados, cortocircuito, aislamiento, relacion de transfromacion y pruebas en vacip.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, despues de realizado el mantenimiento de transformadores de distribución monofásicos y trifásicos en los talleres del contratista, se realizaran las pruebas según lo establecido en en el numeral 7.2 de los terminos de referencia literal i) Montaje, pruebas de aislamiento, relación de transformación y pruebas en vacío.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
confirmar Si en la inspección y diagnostico se encuentra un componente o accesorio (bushing, conmutador, valvulas, etc) en mal estado o roto, es responsabilidad de la entidad reponer estos accesorios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, en el numeral 9.2 otras obligaciones de la entidad literal b) Electro Ucayali entregará los materiales en desuso requeridos por la contratista según los planes de trabajo, con 02 días de anticipación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En experiencia del postor, se solicita considerar facturación por Fabricación de transformador electricos distribución

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del participante, con la finalidad de promover la libre concurrencia de proveedores, por lo que se considerará en la experiencia del postor en la especialidad: Fabricación de transformadores eléctricos de distribución. Se procederá a agregar texto en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega texto en las EETT, en la Experiencia del postor en la especialidad: Fabricación de transformadores eléctricos de distribución.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:51:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar que todos los equipos de pruebas tienen que contar con certificación de calibracion vigentes y procedimientos aprobados por INACAL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1. Literal: 7.2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta del participante, todos los equipos de prueba deben contar con la calibración vigente por INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:55:40

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON CERTIFICACION ISO 9001:2015 PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A REALIZAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta del participante, con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores para el servicio solicitado, no se considera necesario contar con certificación ISO 9001:2015, puesto que el servicio a contratar es de evaluación y mantenimiento de transformadores de distribución, sin perjuicio de que el contratista deberá cumplir con lo establecido en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Evaluación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	23:57:55

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita consideran como servicios similares:
- Mantenimiento de subestaciones electricas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta del participante, ya que el servicio solicitado es de mantenimiento de transformadores de distribución y las sub estaciones eléctricas tiene varios componetes externos y equipos de protecciones que no son parte de los transformadores de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null