

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS ASOCIACIONES EDUARDO DE LA PINIELLA Y LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20521700794

Fecha de envío : 27/07/2023

Nombre o Razón social : G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 11:04:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE REQUIERE LA ADQUISICION DEL ITEM 5 PERFIL DE ACERO CANAL C 10" X 20 LB/PIE. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LA IMAGEN QUE SE MUESTRA ES UN CANAL C CON A LAS CORTAS, CONTRADIENDO A LA OTRA IMAGEN VIGA CANAL U. ANTE LO EXPUESTO REQUERIMOS SABER SI SE TRATAS DE UNA VIGA PREFABRICADA, DE SER EL CASO SOLICITAMOS LAS MEDIDAS REALES DEL DESARROLLO DE LA VIGA CANAL C O CANAL U, ASIMISMO LA NORMA DE FABRICACION DEL MATERIAL (PLANCHA ASTM A36) PARA LA FABRICACION DE LA VIGA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE TRATA DE UN PERFIL DE ACERO DE TIPO U, DE 10" x 20 Lb/pie, Area pulg² 5.88, base ALMA (a) pulg. 10.00, ALA (B), pulg. 2.74, NO es necesaria la prefabricación de viga, por ende la imagen del extremo derecho se suprime, para lo cual se mantiene la imagen de tipo U

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS ASOCIACIONES EDUARDO DE LA PINIELLA Y LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	11:04:09

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE REQUIERE TUBOS DE DIVERSAS MEDIDAS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A 500 GRADO A Y B. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LOS TUBOS DE ACUERDO AL FABRICANTE NACIONAL SE COMERCIALIZAN BAJO LA NORMA ASTM A 500 GRADO A, CON UN LIMITE DE FLUENCIA DE 269 MPa, RESISTENCIA A LA TRACCION 310 MPa, ELONGACION MINIMO 25. ANTE LO EXPUESTO SOLICITAMOS SE SUPRIMA EL TERMINO GRADO B

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, la norma ASTM A 500 es de grado A. por lo cual se retira el grado B en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS ASOCIACIONES EDUARDO DE LA PINIELLA Y LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	11:04:09

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INDICA UN PPLAZO DE ENTREGA DE 3 DIAS CALENDARIO DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE PARA LA FABRICACION DE LA VIGA CANAL C O CANAL U. SE REQUIERE DE MAYOR TIEMPO. ANTE LOS EXPUESTO SOLICITAMOS SE AMPLIE EL PLAZO DE 10 DIAS CALENDARIOS DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, por que es un perfil que ya existe en el mercado y es fácil de su comercialización y NO se requiere la fabricación, por lo que no se puede dar mayor tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS ASOCIACIONES EDUARDO DE LA PINIELLA Y LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20606196441

Nombre o Razón social : ARIANG GROUP E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/07/2023

Hora de envío : 21:40:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, LA VENTA DE BARRAS DE ACERO CORRUGAO, ¿PUEDEN CONSIDERARSE COMO BIENES SIMILARES? PARA ALCANZAR EL MONTO MINIMO SOLICITADO EN MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, si se considera como un bien similar las barras de acero corrugado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null