

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-OEC-GR/DRA.MOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 Kg/cm2, para el proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa para la protección y atención de áreas productivas de la región Moquegua alto La Villa del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, componente N° 5

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:02:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Definir el Huso del agregado grueso, en las especificaciones enviadas hay contradicción, En la ficha técnica solicitan piedra huso 6, luego mencionan que la piedra es chancada de ½", que correspondería a la piedra Huso 7.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. El agregado a utilizar será Agregado grueso H67: Tamaño máximo nominal de 19.00 mm - 3/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null