

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Partida 01.01.02 habla de demolición de estructuras existentes, demolición de muro de albañilería. La consulta es, si es posible el plano de demoliciones y fotografías de la zona y elementos a demoler.

Partida 01.01.04: Si se puede tener plano o fotografía de detalle.

Partida 01.01.05: Habla de suministro de tanque de 1100 lt, así también de detalle de estructura en planos. En plano se detalla tanque de 2500lt, y no se tiene plano de estructura de soporte del tanque. Se solicita aclarar. Precisar si esta partida contempla también las instalaciones sanitarias del tanque (agua y desagüe, dónde evacuaría el desagüe) Si puede precisar que nivel de piso es la construcción?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para la partida 01.01.02, adjuntando fotografías de los parapetos a demoler con las medidas respectivas Fot. N°1.
- Se precisa para partida 01.01.04, adjuntando fotografías de la antena existente a demoler Fot. N°2
- Se precisa para la partida 01.01.05, el tanque será de 1100 lt de capacidad.
- Así mismo la estructura de soporte del tanque será para la capacidad de 1100 lt, el cual tiene medidas comerciales ya elaboradas.
- Se precisa también que la partida contempla la instalación (agua y desagüe, dónde evacuaría el desagüe) del tanque.
- Se precisar qué nivel de piso es la construcción es de 35mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Partida 01.02.04: Si puede precisar la evacuación de las aguas pluviales, ya que plano no lo precisa

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para la partida 01.02.04, adjuntando croquis de evacuación de aguas pluviales. Fot. N° 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Si pueden indicar si los tabiques de muro drywall, llevaran aislante en lana de fibra de vidrio al interior?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se aclara que los tabiques de muro drywall SI llevaran aislante de lana de fibra de vidrio en el interior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Partida 01.03.03.01 se indica un desnivel de 35mm, más pano indica 20mm, si se puede precisar cual es la medida correcta?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para la partida 01.03.03.01 el desnivel se tomara según el metrado presentado el cual es de 35 mm, se vaciara dividido en dos capas. La primera de mortero cemento-arena en proporción 1:4 de 35mm . Se dejará acabado llano necesario para recibir el piso cerámico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Partida 01.03.05.01: Si podrían precisar el tipo de pintura de acabado de puertas, asi también si es posible el cambio de madera cedro a madera tornillo, esto por las limitantes del uso de madera cedro en la actualidad. Asi también si pueden indicar el tipo de carradura para las puertas interiores y exteriores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para la partida 01.03.05.01, el tipo de pintura de acabado de puertas es pintura esmalte anticorrosivo (laqueado).
Así mismo el tipo de madera será cedro ya que esta contemplado en metrado e insumos.
Se aclara que las cerraduras para puertas de interior son cerradura de 3 goles y para exteriores perilla(tipo bola)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Partida 01.03.05.05: Si pueden indicar para que ambientes se consideran las puertas de vidrio templado, ya que planos no lo detalla

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

-Se precisa para la partida 01.03.05.05 que las puertas de vidrio templado estarán ubicadas en ambientes de (Direccion Tecnica ¿ Asistentes Tecnicos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para todas las partidas de pintura, si pueden precisar el tipo de pintura látex, si será al agua o pintura látex lavable. Así como la calidad: Gama media o alta?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para las partidas de pintura el tipo será de látex lavable. Para interiores la gama a utilizar será alta y para exteriores de gama media.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

01.03.07.04: Si podrían precisar ubicación de estos muros, en planos, ya que no se detallan en los mismos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para la partida 01.03.07.04, la ubicación de los muros para esta partida se encuentra en el plano de ARQ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

01.04.03.01: Esta partida contempla la instalación, inclusive por dentro del ducto existente, hasta conectar con red existente en pisos inferiores?. De ser así, si podrían proporcionar más información como plano o croquis de detalle, hasta su conexión con la red existente y que estructuras se verían afectadas, como romper pisos cerámicos, alfombras u otros, que consideren posteriores resanes

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se precisa para la partida 01.04.03.01, si contempla la instalación de para conectar la red a pisos inferiores, las estructuras no se verían afectadas ya que son conexiones existentes la cual no será necesario romper losas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/DREMO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA OFICINAS Y REUNIONES CON DRIWALL, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y MATEMATICAS DEL NIVEL SECUNDARIAS DE LAS ILEE EN LAS PROVINCIAS DE GNERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO, DEPARTAM

Ruc/código :	20602358667	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:51:47

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Plano IE-01, no detalla el uso de interruptor diferencial, si podría indicar si se prescinde de este tipo de interruptor o se considera, en caso se considere, se solicita plano de detalle.

Plano indica pozo a tierra, de considerarse, faltaría detallar con planos, la distancia de recorrido a tablero más cercano o ubicación de pozo, en caso se conecte directamente al pozo de tierra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

-Se aclara que se debe considerar un interruptor diferencial de 2x32amp, no es necesita plano de detalle porque es un sistema de protección obligatorio en todos los tableros (es un thermomagnetico mas) que está conectado después del thermo general y antes de los circuitos de iluminación o tomacorrientes.

Por lo general se recomienda poner solo tomacorriente, pero en este caso si pueden colocarlo previo al circuito de iluminación, se esta agregando una imagen de detalle de referencia Fot N°5.Se aclara que en planos de Instalaciones Elec. Si se detalla los detalles solicitados ubicación, distancias al pozo de tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null