

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20492993973

Nombre o Razón social : INTEGRITY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 19/09/2023

Hora de envío : 13:30:01

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA: "Se indica que el suministro de los dos (02) Equipos, el desmontaje de uno existente y las labores en ambas sedes para la Instalación así como puesta en marcha y conformidad de operación, se deben realizar en un plazo de 45 días calendario como máximo.

CONSULTA: Ya que el plazo indicado solamente favorece y podrá ser atendido por Proveedores que tuvieran los dos (02) Equipos en stock, se solicita que el Plazo de la entrega física de los Equipos sea de 60 días calendario para que la Institución tenga la seguridad que se trata de Equipos de primer uso al ser recién importados, que además serán de la versión más reciente, y que no se limite la opción de evaluar más alternativas al Usuario ni tampoco limitar la participación de más Proveedores. Asimismo, confirmar que el plazo de Instalación en ambas sedes pueda ser de hasta 15 días calendario."

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.I**

**Literal: 1.9**

**Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se confirma lo indicado por el participante.

Se precisa que, conforme a la necesidad de la Entidad, el plazo de entrega de los bienes y firma de Acta de Conformidad, será como máximo, cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificada la Orden de Compra, según corresponda.

Por lo cual el postor debe ceñirse a lo solicitado en las bases del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

"Se indica en el Numeral 1) como característica que el Aire Acondicionado de Precisión y control de humedad sean de montaje en la pared.

CONSULTA: Confirmar que se solicitan dos (02) Equipo Aire Acondicionado de Precisión que tenga cada uno integrado de Fábrica su Sistema Humidificador internamente, con su toma de ingreso para agua y salida para desagüe."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma lo indicado por el participante.

Se solicitan dos (02) Equipo Aire Acondicionado de Precisión que tenga cada uno integrado de Fábrica su Sistema Humidificador internamente, con su toma de ingreso para agua y salida para desagüe.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Se indica en el Numeral 4) que debe utilizar el Refrigerante Ecológico R-407C.  
CONSULTA: Se recomienda solicitar que sea utilizado el Refrigerante R-410A que es de última generación y para Capacidades de potencia refrigeración medianas, y no como el R-407C que ya se está en proceso de discontinuación del mercado y es apropiado para capacidades de refrigeración mayores, que la requerida en el Proceso es una capacidad menor."

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 4      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

Se precisa que, también se aceptará "Refrigerante ecológico R-410A".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES  
4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES  
(...)

4.- Refrigerante ecológico R-407C 208/230V /1PH/60Hz - Electric Reheat y Hudifi. Se aceptará Refrigerante ecológico R-410A.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Se indica en el Numeral 5) que cuente con sistemas de condensación de agua helada, o enfriados con agua glicolada, o aire.

CONSULTA: Los sistemas de condensación por Agua Helada o Agua Glicolada requieren un Sistema Chiller en la azotea de la Institución, si no es el caso se solicita retirar esta característica que no será utilizada, y solo mantener que el Aire de Precisión tenga condensación por Aire."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 5      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

Se precisa que, la característica "Cuenta con sistemas de condensación de agua helada o enfriados con agua glicolada o aire." será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a la absoluc  n integral de consultas, se modificar   de acuerdo a detalle:

- 4. CARACTER  STICAS T  CNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES
- 4.1.- CARACTER  STICAS T  CNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES
- (...)
- 5.- Cuenta con sistemas de condensaci  n de agua helada o enfriados con agua glicolada o aire (opcional).

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"Se indica en el Numeral 11) que el Proveedor deberá habilitar el punto de energía con una llave termomagnética marca MERLIN GERIN modelo C60.  
CONSULTA: Esta característica limita la libre participación de los Postores, al indicar específicamente una marca y modelo a ofertar, se solicita retirar esta especificación."

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 11      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa lo indicado por el participante.

Se precisa que, se aceptará al proveedor habilitar el punto de energía con una llave termomagnética de la marca y modelo que garantice la implementación del equipo y las condiciones indicadas en las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

- 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES
- 4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES
- (...)

11.- Punto de energía al evaporador y condensador (El proveedor de este proceso debe de realizar el cableado respectivo; se deberá considerar por equipo llaves termo magnéticas (IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2) de 2 x 25 - Cable para 23.5 Amps para la Unidad Evaporadora y de 2 x 25 - Cable para 15Amps para la Unidad Condensadora) - considerar cable 12AWG para ambos cableados.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Se indica en el Numeral 12) que el sistema de control tiene una pantalla para colocar en la pared.  
CONSULTA: Ya que el Equipo estará en la pared de la habitación, se pide aceptar que el Equipo ofrecido cuente con su propia pantalla integrada y en la parte frontal, para que permita las funciones indicadas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

Se precisa que, se aceptará que el Equipo ofrecido cuente con su propia pantalla integrada y en la parte frontal, para que permita ofrecer una temperatura exacta y precisos puntos de referencia de las alarmas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:30:01

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

"Visita Técnica Guiada: Se indica que el Proveedor podrá realizar una Visita Técnica a las instalaciones.

CONSULTA: Se solicita brinden los datos de la Persona Contacto con quien se podrá coordinar la Visita Técnica, nombre, teléfono y correo."

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 4.4    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante. Persona de contacto: Ing. Lucia Idania Montero Cávez, 4119500 - Anexo 2312, lmontero@mincetur.gob.pe.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20551350372

Nombre o Razón social : GENERALMANN S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 14:16:26

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

**1.9 PLAZO DE ENTREGA**

Plazo de entrega en cuarenta y cinco (45) días calendarios el cual incluye el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento

**CONSULTA:**

Los equipos de aire acondicionado de presicion suelen ofertarse a 90 dias por la complejidad que son de produccion e importación en particular comparativamente con los equipos de confort. Ante ello solicito al comite de seleccion ampliar el tiempo de entrega a noventa (90) días calendarios

**Acápite de las bases : Sección: General**

**Numeral: 1.9**

**Literal: -**

**Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se confirma lo indicado por el participante.

Se precisa que, conforme a la necesidad de la Entidad, el plazo de entrega de los bienes y firma de Acta de Conformidad, será como máximo, cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificada la Orden de Compra, según corresponda.

Se mantendrá lo solicitado en las bases del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20551350372	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GENERALMANN S.A.C.	Hora de envío :	14:16:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

41. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES  
4.- Refrigerante Ecologico R-407C

CONSULTA:  
Se le solicita al comité de seleccion confirmar si estan solicitando el refrigerante R407 o R410 ya que el R410 es mucho mas comercial que el que solicitan en el TDR. Y por un tema de pluralidad se le colicita ampliar el requerimiento del refrigerante

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 4      Literal: 4.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se precisa lo indicado por el participante.

Además de R407C se aceptará como Refrigerante ecológico R-410A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:  
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES  
4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES  
(...)  
4.- Refrigerante ecológico R-407C 208/230V /1PH/60Hz - Electric Reheat y Hudifi. Se aceptará Refrigerante ecológico R-410A.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20551350372	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GENERALMANN S.A.C.	Hora de envío :	14:16:26

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

41. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Se consideran bienes similares a los siguientes: aire acondicionado de precisión

CONSULTA:  
Si bien es cierto que los aires de acondicionado de presicion pertecen a la linea de HVAC, se podria considerar como bien similar a los aires de acondicionado de confort o en general ya que ambos comparten la misma estructura y/o ingeniería electromecánica, la instalación para ambos aires acondicionados también viene a ser lo mismo. Por lo tanto se le solicita al comité de selección admitir como experiencia en bienes similares a los aires acondicionado en general o de confort

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3.2                    **Literal:** B                    **Página:** 27  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se confirma lo indicado por el participante.

Se precisa que, conforme al requerimiento de la Entidad, se consideran bienes similares sólo a equipos aire acondicionado de precisión, se validará siempre y cuando incluya el suministro, instalación, mantenimiento preventivo y/o correctivo, soporte durante dos (02) como mínimo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

en 1. Denominación de la Contratación, Adquisición de Aires acondicionados de -Precision, se solicita a la entidad:  
a. Confirmar si los equipos reemplazaran a otros equipos similares

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1.      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante.

Sólo se reemplazará un equipo ubicado en la sede principal, conforme la propuesta del postor el equipo puede ser similar o superior conforme al avance tecnológico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 16:13:26

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Mencionan en 1.- Aire acondicionado de precision y control de la humedad de montaje en la pared, se solicita a la entidad confirmar que no se aceptara equipos que no sean para instalación en pared

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.1.-      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma lo indicado por el participante.

Debido a la infraestructura existente en la entidad no se aceptará equipos que no sean para instalación en pared.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Mencionan en 4.- Refrigerante ecológico R-407C 208/230V / 1PH/60HZ - electric Heat y Hudifi. Se solicita a la Entidad confirmar que la palabra Hudifi quiere indicar que el equipo debe contar con Humidificador instalado en fabrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado por el participante.

Hudifi quiere indicar que el equipo debe contar con Humidificador instalado en fábrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Mencionan en 8.- funcionan con temperaturas tan bajas como de -30°F (-34°F) gracias a un control.  
Se solicita a la Entidad confirmar que el valor correcto es -30°F (-34°C)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma lo indicado por el participante.

El valor correcto es -30°F (-34°C)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES

4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES

(...)

8.- Funciona con temperaturas tan bajas como de -30°F (-34°C) gracias a un control automático de presión del cabezal.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Mencionan en 10.- 1.5 Toneladas de capacidad de refrigeración ...  
Confirmar que la capacidad indicada es mínima y que se podría ofrecer equipos que no sobrepasen las 2 Toneladas de capacidad de refrigeración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado por el participante.

La capacidad indicada es mínima y que se podría ofrecer equipos que no sobrepasen las 2 Toneladas de capacidad de refrigeración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 16:13:26

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

en 4.3.- PRESTACION ACCESORIA 1.- El proveedor debera efectuar la desinstalacion del aire acondicionado de precision existente ..

Se solicita a la Entidad confirmar que solo se desinstalara un (01) equipo de Aire acondicionado de Precision.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma lo indicado por el participante.

Sólo se desinstala un (01) equipo de Aire acondicionado de Precisión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad indicar los modelos, marcas, capacidades, voltajes de los equipos actuales

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante.

LIEBERT DATAMATE 5-10, 5 KW DE 1.5 TR (18000 BTU/H)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad que los equipos a proveer se instalaran en las mismas posiciones de los equipos actuales y que no se podrá reutilizar las tuberías de cobre, drenaje, suministro de agua y cableado eléctrico existente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

Sólo uno de los dos (2) equipos a proveer se instalará en la misma posición del equipo actual y que no se podrá reutilizar las tuberías de cobre, drenaje, suministro de agua y cableado eléctrico existente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 16:13:26

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En 4.4.- Visita Técnica Guiada

Se solicita a la Entidad los datos de la persona de contacto, para solicitar el permiso para la visita técnica guiada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante.

Persona de contacto: Ing. Lucia Idania Montero Cávez, 4119500 - Anexo 2312, lmontero@mincetur.gob.pe.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	16:13:26

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Aqui mencionan:  
el postor debera contar con un personal certificado en la marca del equipo, se adjuntara constancia

OBSERVACIÓN:  
De acuerdo con EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado de Precisión, se solicita a LA ENTIDAD que, el personal solicitado cuenta con una experiencia de por lo menos dos (02) años acreditada con Equipos de Aire Acondicionado de Precisión, únicamente, y se garantice que este personal cuente con la capacidad adecuada para instalar, configurar y dar mantenimiento a estos equipos de la marca ofertada avalado con certificación del fabricante.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 4.8.- 3.-    Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación del participante.

Esto a fin de ampliar la pluralidad de postores que cumplan con el requerimiento solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	16:57:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

en los terminos de referencia solicitan refrigerante ecologivo r-407c solicitamos que se acepten equipos con la refrigerantes R410.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado por el participante.

Se precisa que, también se aceptará "Refrigerante ecológico R-410A".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES

4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES

(...)

4.- Refrigerante ecológico R-407C 208/230V /1PH/60Hz - Electric Reheat y Hudifi. Se aceptará Refrigerante ecológico R-410A.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	16:57:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

visita tecnica guidad  
solicitamos que se nos brinde algun numero o contacto para solicitar la visita tecnica

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 4.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa lo indicado por el participante.

Persona de contacto: Ing. Lucia Idania Montero Cávez, 4119500 - Anexo 2312, lmontero@mincetur.gob.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	16:57:29

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Mantenimiento

el proveedor debe realizar en dos oportunidades el servicio de mantenimiento preventivo

consulta:

por ser equipos de aire acondicionado de presicion se debe realizar el mantenimiento cada 4 meses por lo cual solicitamos que se cambien las condiciones del al lo sugerido, a si mismo adjuntar una declaracion jurada donde se compromete el porstor a cumplir con lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** 4.7

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se confirma lo indicado por el participante.

Se mantendrá lo solicitado en las bases del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20601697913	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ILLAPAY ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:29:24

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Dice:

(...) se deberá considerar por equipo llaves termomagnéticas Merlin Gerin C60 de 2 x25 (...)

#### CONSULTA

Solicitamos que la marca de las llaves y la capacidad de las mimas dependa del postor, para facilitar al proveedor el desarrollo de la implementación y no se dependa de una marca específica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.1      **Literal:** 11      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante.

Se precisa que, se aceptará al proveedor habilitar el punto de energía con una llave termomagnética de la marca y modelo que garantice la implementación del equipo y las condiciones indicadas en las bases del proceso.

#### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES

4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES

(...)

11.- Punto de energía al evaporador y condensador (El proveedor de este proceso debe de realizar el cableado respectivo; se deberá considerar por equipo llaves termo magnéticas (IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2) de 2 x 25 - Cable para 23.5 Amps para la Unidad Evaporadora y de 2 x 25 - Cable para 15Amps para la Unidad Condensadora) - considerar cable 12AWG para ambos cableados.



Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

---

Ruc/código : 20601697913

Nombre o Razón social : ILLAPAY ENERGY S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 21:29:24

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA:

Confirmar los datos del personal de la entidad encargado de la atención de los proveedores para la visita técnica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.4    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa lo indicado por el participante.

Persona de contacto: Ing. Lucia Idania Montero Chávez, 4119500 - Anexo 2312, lmontero@mincetur.gob.pe.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código : 20601697913

Nombre o Razón social : ILLAPAY ENERGY S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 21:29:24

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

Dice:

Se consideran bienes similares a los siguientes: aire acondicionado de precisión.

**CONSULTA:**

Visto que el requerimiento es por el suministro, instalación, mantenimiento preventivo y soporte durante los 02 años de aire acondicionado de precisión. Solicitamos que se aclare que la experiencia referida a bienes similares (aire acondicionado de precisión) se validarán siempre y cuando incluya el suministro, instalación, mantenimiento preventivo y soporte durante de 02 años como mínimo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** b    **Literal:** 1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

La experiencia referida a bienes similares (aire acondicionado de precisión) se validará siempre y cuando incluya el suministro e instalación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo a la absolución integral de consultas, se modificará de acuerdo a detalle:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(...)

Se consideran bienes similares a los siguientes: aire acondicionado de precisión, se validará siempre y cuando incluya el suministro e instalación.

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20601697913	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ILLAPAY ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:29:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Sírvanse confirmar que se aceptará, que el personal certificado de la marca de aires ofertados, puedan ser profesionales en Ingeniería Electrónica colegiado y habilitado. Cuyo certificado no debe tener una antigüedad mayor a 01 año.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.8 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma lo indicado por el participante.

Esto a fin de ampliar la pluralidad de postores que cumplan con el requerimiento solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20601697913	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ILLAPAY ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:29:24

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Para la maniobra debe ser realizada no sólo por un personal certificado, solicitamos considerar como personal complementario a los profesionales en Ingeniería en Energía el cual también deberá contar con Certificación en marca de los aires acondicionado de precisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.8 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente lo indicado por el participante.

Se podrá considerar como personal complementario a profesionales en Ingeniería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-COPESCO NACIONAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA PLAN COPESCO

Ruc/código :	20610276220	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTEC AYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:08

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que considere que el postor deberá ser representante o distribuidor autorizado de manera opcional para tener una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Opinión 121-2018/DTN: "Principios de libre competencia"

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma lo indicado por el participante.

Conforme al equipo instalado preexistente en la Entidad, LIEBERT DATAMATE 5-10, 5 KW DE 1.5 TR (18000 BTU/H), se mantiene las condiciones indicadas en las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna