

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los ajustes de protección con los que se realizaran las pruebas quien los proporcionara.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

Los ajustes serán proporcionados por el área usuaria de la Entidad, previa coordinación interna con la Unidad de Control de Operaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especificar que pruebas se realizaran al tanque de los reconectores, recordar que es necesario el corte de energía para proceder con las pruebas de inyección primaria y otras pruebas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

Se necesitará una prueba primaria con equipo completo (tanque y caja de control), siendo las pruebas a realizarse a este conjunto como mínimo las siguientes: pruebas de operación del conjunto tranque/caja de control, pruebas de ajuste de protección entregado por ENOSA, además, relación de transformación y resistencia de contacto del tanque, todo con corte de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Especificar la cantidad de equipos a configurar(30) y a realizar pruebas(30). En el punto 5 se contabilizan 35 equipos entre los 3 alimentadores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

No se acoge, en el punto 5 solo se hace referencia a las localidades rurales de la Unidad Empresarial Piura. La cantidad de equipos a configurar y realizar pruebas serán treinta (30), conforme se estipula en el apartado 9.1. CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificar si las pruebas a los reconectores serán primarias o secundarias.

En caso sean primarias es necesaria la coordinación para corte de energía, siendo imposible realizar las pruebas "en caliente". Caso contrario especificar a que equipos se requiere las pruebas secundarias.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

Se confirma que las pruebas requeridas serán con maletas de prueba primaria y secundaria, para los 30 equipos estipulados. Asimismo, se confirma que las pruebas con maleta de prueba primaria serán realizadas con el equipo aislado de la corriente eléctrica del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Si se encontrara un reconectador inoperativo quien realizaría la reparación para la culminación de las actividades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

Ante un equipo reportado como inoperativo, deberá ser informado en tiempo real para su intervención inmediata por parte del área usuaria. Sin embargo, si la deficiencia se tratara de un tema de actualización de software o firmware, esto deberá ser subsanado por el contratista, tal que el equipo intervenido quede operativo y las pruebas se puedan ejecutar con éxito, permitiendo la valorización de esta actividad por parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Que otra información se requerirá aparte de los protocolos de prueba mencionados.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

La información requerida en el presente servicio se encuentra estipulada en el apartado 10. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO de los Términos de Referencia de las Bases Integradas en cuestión. Asimismo, debe complementarse esta información con lo incluido en el apartado 9.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-120-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA U.E. PIURA

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

No se esta considerando la actualización de firmware para los equipos de tecnología antigua.?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria según documento N°ENOSA-D-1161-2024, precisa que:

Si durante las pruebas realizadas, se verificase alguna observación debido a un tema de actualización de software o firmware en la PC del contratista o en el equipo de protección a intervenir, esto deberá ser subsanado por el contratista, tal que el equipo intervenido quede operativo/actualizado y las pruebas se puedan ejecutar con éxito, permitiendo la valorización de esta actividad por parte del contratista. Esta actividad de actualización/configuración debe estar incluida a todo costo en la oferta económica del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null