

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20608285262	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	CABALLO DE TROYA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:27:18

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

RESPECTO DE CAJA DE REGISTRO CONCRETO 12" x 24"  
DE CUANTOS CUERPOS SE REQUIERE?

ASIMISMO OBSERVO LOS SIGUIENTE:

Las bases deben ser colgadas al sistema bien clara y nítida, para visualizar el requerimiento, actualmente esas bases no se notan, están borrosos tomados desde escáner.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2.      Literal: ITEM 2      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuario acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DE CAJA DE REGISTRO CONCRETO 12" x 24" DE UN CUERPO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20603096828

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCSUR PROYECTOS S.A.C.

Hora de envío : 13:58:00

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En los requisitos de capacidad legal pide certificado de calidad materiales lo cual no se entiende lo que se pide por lo tanto aclarar que certificado se pide

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide acoger su consulta y se aclara e incorpora lo siguiente a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Certificado de calidad por cada producto a suministrar dirigido a la institución

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20608285262

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : CABALLO DE TROYA CONSTRUCCION Y SERVICIOS  
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 21:52:31

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Respecto de TAPA DE REGISTRO METÁLICA PARA DESAGÜE DE 12" x 24"

CONSULTA: Dicha tapa en que material desea adquirir? las tapas podrían ser de CONSTRUIDO DE PLANCHAS ESTRIADAS o TAPA DE FºGº EN PESADO Y LIVIANA.

Cual de ellos sera que cumple el requerimiento.

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4, B**

**Literal: ITEM 6**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide acoger su consulta y se aclara e incorpora lo siguiente a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TAPA METALICA FºGº LIVIANO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:07:23

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se detalla en el ítem 1 cachimba tee de 160mm x 110mm NTP ISO 4435, Solicitamos confirmar que el ítem se refiere Solamente a una SILLA TEE de 160mm x 110mm NTP ISO 4435

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** B    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide acoger su consulta y se aclara e incorpora lo siguiente a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

COCHIMBA TEE CON DN=160MX110M CON CODO DE 45° ISO 4435 (UNA SOLA)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20449448716

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Hora de envío : 22:07:23

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se indica en el ítem 4 tapa de hierro fundido x 100 kg., a su vez en la especificación se indica que el material de fabricación debe cumplir la norma 1083 que corresponde al hierro dúctil, por cuanto solicitamos confirmar que el marco y tapa serán de hierro dúctil.

También solicitamos puedan suprimir el extremo del peso de 100 kg, ya que el peso del marco y tapa varia según el modelo de cada fabricante, a su vez dentro de la norma técnica de fabricación no se establece como parámetro técnico el peso del marco y tapa.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 4

**Literal:** B

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide acoger su consulta y se aclara e incorpora lo siguiente a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL ISO 1083, PESO TOTAL MINIMO DE 62.3 KG ASI COMO INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 20449448716

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Hora de envío : 22:07:23

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar para el ítem 6 si la tubería solicitada tiene una rigidez anular SN2 o SN4

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** B

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide acoger su consulta y se aclara e incorpora lo siguiente a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE ES SN2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA URBANIZACION CALACARPA I DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código : 10703291070

Fecha de envío : 05/05/2023

Nombre o Razón social : PARI HILARIO YOLA

Hora de envío : 22:24:39

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de las bases de la convocatoria, se advierte que se requirió la contratación de tuberías y accesorios, cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el capítulo III de la mencionada base de la convocatoria, del cual, se ha observado que los bienes debieron ser convocados por catálogos electrónicos de acuerdo marco, toda vez que, existen bienes iguales o similares, los cuales se relacionan con la cantidad de "fichas-productos" encontradas en la plataforma de acuerdo marco.

en concordancia con ello, el artículo 114 del Reglamento, establece que la contratación a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco resulta obligatorio desde el día de su entrada en vigencia, para lo cual el órgano encargado de las contrataciones verifica que dichos catálogos contengan el bien y/o servicios que permita la atención del requerimiento y que se cuenten con la disponibilidad de recursos.

en ese sentido, el comité de selección, se encuentra vulnerando la normativa de contrataciones del estado, al no cumplir con la contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 4

**Literal:** B

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 114 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide no acoger la observación debido a que el requerimiento incluye otros bienes a contratar distintos a tubería

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null