

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PS. BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490681745	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	LICUONA MEDINA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - L & M INTEC	Hora de envío :	12:22:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE INDICA AL COMITE DE OBRA QUE EN LA PARTIDA 1.3.1.2.1 DE SOBRECIMIENTOS DE H-0.40 SE DEBERA DETALLAR DICHA PARTIDA, ES SOLO SOBRECIMIENTO O AGRUPA CIMIENTO CORRIDO YA QUE DEBERIA IR PRIMERO CIMIENTO CORRIDO Y LUEGO SOBRECIMIENTO DEL ANCHO DEL MURO A EJECUTAR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3.1.2 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, el sobrecimiento solo para la base de la tabiquería. liviana contra placada de fibrocemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PS. BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490681745	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	LICUONA MEDINA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - L & M INTEC	Hora de envío :	12:22:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE QUE SE DEBERA ADJUNTAR EL RESUMEN DE METRADOS EN ARCHIVO EXCEL DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR PARA UNA MEJOR CUANTIFICACION Y LOGRAR OBTENER UNA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge lo solicitado, se adjuntará lo solicitado en archivo Excel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PS. BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490681745	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	LICUONA MEDINA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - L & M INTEC	Hora de envío :	12:22:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE QUE SE DEBERA ADJUNTAR FOTOGRAFIAS ACTUALES EN DIGITAL DE LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CON ELLO OBTENER UNA MEJOR APRECIACION Y CORROBORACION DE LAS METAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección acoge lo solicitado, se adjuntarán las fotografías actualizadas y en digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PS. BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490681745	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	LICUONA MEDINA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - L & M INTEC	Hora de envío :	12:22:43

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE ADJUNTAR PLANOS PARA CORROBORAR METRADOS, VERIFICACION DE LAS PARTIDAS A INTERVENIR POR EJEMPLO EN ARQUITECTURA INDICA LA INSTALACION DE REJA METALICA EN VENTANAS NO SE TIENE DETALLES NI MEDIDAS AL IGUAL QUE PARA I.E E I.S

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge lo solicitado, se adjuntará los plazos escaneados de arquitectura, así mismo en el detallado de metrados de la partida rejas metálicas indica solo a las ventanas de tipo V-1 de 1.80 m x 1.80 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null