

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	23:40:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que proporcione los planos en formato AUTOCAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PLANOS **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: CON EL FIN DE BUSCAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, ASIMISMO EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, SE ADJUNTARA LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA
Nomenclatura : AS-SM-28-2024-OEC/MPJB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	23:40:02

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad a considerado características de baldosa sin embargo dichas características crean confusión a los participantes por lo que se sugiere precisar de forma clara y precisa los datos técnicos siguientes:

Material: Fibra mineral moldeado al humedo
Densidad: 240-280kg/m3
Espesor: 0.61m x 1.22m 2"x4"
Color: blanco
Absorción acústica: NRC 0.55
Resistencia al Fuego: USA ASTM E1264 CLASS A
Reflexion lux: >= 80% rh
Atenuación de sonido: CAC 40
Peso: 4.25 kg/m2

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN: DE ACUERDO AL ANÁLISIS DEL ÁREA USUARIA QUE ACLARA QUE LOS PARTICIPANTES QUE FORMULEN OBSERVACIONES NO PUEDEN PRETENDER MODIFICAR EL REQUERIMIENTO EN FUNCIÓN A SUS INTERESES PARTICULARES, SIN EMBARGO SE PRECISA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS BALDOSAS ACÚSTICAS QUE NO SE ENCONTRABAN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

MATERIAL: Fibra Mineral Moldeado al Húmedo
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Mínimo NRC 0.55
REFLEXIÓN LUX: Mayor a 83% rh
ATENUACIÓN DE SONIDO: Mayor a CAC 35
PESO: Entre 4.20 kg/cm2 - 4.50 kg/cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MATERIAL: Fibra Mineral Moldeado al Húmedo
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Mínimo NRC 0.55
REFLEXIÓN LUX: Mayor a 83% rh
ATENUACIÓN DE SONIDO: Mayor a CAC 35
PESO: Entre 4.20 kg/cm2 - 4.50 kg/cm2