

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20607300641	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:35:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION INDICAR SI INGRESAN VEHICULO DE ALTO TRAILER EN CASO NO SE ASI QUE CLASE DE VEHICULO INGRESA AL LUGAR DE ENTREGA, ASI MISMO INDICAR SI LA TROCHA ES CARROZABLE O AFIRMADA Y EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El acceso es una trocha carrozable con capacidad para volquetes hasta de 15 m3 y camiones fuso de 15 ton de capacidad y el estado actual de la carretera se encunetra en optimas condiciones ya que se viene desarrollando la ejecucion del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:32:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Tecnicas y/o observaciones estan indicando :
!.- Que debe ser quemado los ladrillos en un tunel de proceso continuo,en la ciudad del Cusco no existe un horno tunel en ninguna fabrica son otro tipo de horno industrial de diferente proceso de quemado,hornos que existe en la ciudad de Arequipa,el Norte y en la ciudad de Lima,con esta exigencia estarian encareciendo el producto,no se deben considerar esta exigencia o cambiar que la quema debe ser en un horno industrial .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas se indica claramente que los ladrillos sean fabricados: i) ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada, o ii) ladrillo cocido en un horno tipo túnel de proceso continuo; donde se entiende que hay dos opciones del proceso de fabricación "cocido o quemado" de ladrillos, y no es como pretende hacer entender el participante. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:36:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la variación de dimensión en la Norma para un tipo de ladrillo tipo IV indica de acuerdo a la dimensión el porcentaje y no es como indican que debe ser + - 2mm se tiene que corregir de acuerdo a la Norma E-70.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, se precisa las especificaciones tecnicas, donde la variacion de dimension seran de acuerdo a la aplicacion de la norma E-070.
Se establece que la variacion de la dimension sera permitido acorde a la norma E-070 para el ladrillo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Variación de la dimensión: de acuerdo a la norma E-070, RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²) 130.0 Kg/cm² mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:39:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al Alabeo indican que 2.1. preguntamos que Norma estan considerando.
La Norma E- 70 considera 4 mm para un ladrillo tipo IV, se tendria que modificar en la Bases o indicarnos que Norma estan considerando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, se precisa las especificaciones tecnicas, donde la variacion de dimension seran de acuerdo a la aplicacion de la norma E-070.
Se establece que el alabeo sera acorde a la norma E-070 para el ladrillo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Variación de la dimensión: de acuerdo a la norma E-070, RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²) 130.0 Kg/cm² mínimo. Ladrillo tipo IV

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:43:23

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

- Al indicar la resistencia al compresión 130Kgr/cm2 estan indicando que debe ser un ladrillo tipo IV. y al indicar 277Kgr/cm2 para este valor la Norma E-70 no indica el tipo de ladrillo, tendran que definir que tipo de ladrillo estan solicitando .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, se precisa las especificaciones tecnicas, donde la variacion de dimension seran de acuerdo a la aplicacion de la norma E-070.

Se establece la resistencia de compresion minima para el tipo de ladrillo requerido y se suprime el alcance de 277.0 kg/cm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Variación de la dimensión: de acuerdo a la norma E-070, RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²) 130.0 Kg/cm² mínimo. Ladrillo tipo IV

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI ¿ CUSCO

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:51:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Podrían indicar el lugar donde esta ubicado el almacen en cual de los cuatro sectores de la comunidad de Occoran es el lugar de entrega exacto , indican cuatro sectores Ccochapamapa,Huayllapampa,Centro Mosocllacta y Kuchousco de la Comunidad de Occoran, estan indicando en las Bases el lugar de entrega con la denominación del proyecto. Indicar el lugar exacto del Almacen de Obra en cual de los cuatro sectores esta el ubicado el almacen de obra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: Los sectores mencionados se encuentran dentro de una misma comunidad, y los sectores mencionados tienen una distancia aproximada de 200 metros de cada sector indicado. La entrega de los bienes sera en la misma Comunidad de Occoran en el sector centro, donde se encuentra ubicado el almacen de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna