

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (01) un Sistema de Detención Contra Incendio, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código : 20602471277

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 15:51:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar la participación de fabricantes de reconocido prestigio nacional, solicitamos que el panel soporte detectores analógicos ò detectores direccionables.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases establecidas, se solicita que el PANEL CENTRAL DE SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS, en el ítem 1.2 cada lazo SLC soporta hasta 159 detectores analógicos y 159 módulos direccionables que pueden ser cableados en estilo 6 o 7 (Clase A) o estilo 4 (clase B), por tanto se debe regir a lo solicitado, Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (01) un Sistema de Detención Contra Incendio, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	15:51:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que dentro de los alcances del proceso no se incluye ningún tipo de servicio como instalación y puesta en funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA De acuerdo con lo establecido para el presente proceso de seleccion, el sistema de contratacion ITEM 6. se rige por el sistema de SUMA ALZADA, por lo que se aclara que solo es contratacion de bienes, de acuerdo a las cantidades definidas en el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (01) un Sistema de Detención Contra Incendio, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	15:51:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que el panel central debe incluir una pantalla LCD de 80 caracteres indistintamente si es pequeña o grande

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 1.4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases establecidas, se solicita que el PANEL CENTRAL DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, en el ítem 1.4 debe contar con pantalla grande LCD retroiluminada de 4x20 caracteres fácil de leer y operar, por tanto se debe regir a lo solicitado, Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

