

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según EETT indican jaladera de acero inoxidable tipo barra de 4¿. Sin embargo, en lo que se aprecia en la imagen del plano del armario (pág. 28) es curvo. Confirmar si el jalador a considerar es curvo o recto, enviar imagen del jalador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerara la jaladera tipo barra de 4" de acero inoxidable, segun imagen plano IP-19 anexada al presente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicito enviar plano legible de las EETT del Armario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se envia plano IP-19 en fisico y archivo digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Confirmar que los laterales, divisores, parte superior e inferior del armario será con tapacanto delgado y las puertas serán con tapacanto grueso 3mm según lo que se puede apreciar en la imagen de la pág. 28

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La disposicion de tapacantos, seran según lo indicado en el planos anexo en fisico y digital (IP - 19)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Solicitan regatón de PVC en partes inferiores de mueble. Este accesorio es aplicable para partes metálicas. Recomendados el uso de deslizadores de PVC, confirmar si es factible este cambio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma el uso de Topes de PVC para deslizar en las partes inferiores del mueble

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según imagen de la pág. 28, se visualiza soportes en las esquinas del armario. Recomendados, para una mayor estabilidad y soporte del mueble, colocar zócalo a lo ancho del armario (como parte del mueble). Confirmar si es factible este cambio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el uso de angulos de sujecion de 1" x 1" de acero inoxidable en las esquinas sujetos con tornillos autoroscantes (Detalle 01,02 y 03), asi como tambien se colocara zócalo de melamina Inferior detallado en plano adjunto IP-19.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Según EETT incluye tornillos autoroscantes, proponemos adicionar tarugos de madera en el ensamblaje. Confirmar si es factible este adicional que no generará un incremento en el costo del armario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
la fijacion de los paneles de melamina, estan determinados en el Punto 5. DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si el respaldar o parte posterior del armario será de melamina de 18mm o MDF laminado de 3mm (color similar a la melamine del cuerpo del armario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El respaldar sera de melamina de 18 mm de espesor del mismo material, textura y color del melamina en conjunto, indicado en plano adjunto IP-19.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si a los armarios se le adicionará suplex de melamina de 90cm x 12cm x 18mm para el anclaje (color similar al cuerpo del armario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (5) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los materiales a utilizar en la confeccion del Armario de melamina, estan determinados en el Punto 5. DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del Personal Clave indican en los Requisitos mínimos de las bases, para Carpinteros y ayudantes, experiencia de 1 año. Sin embargo, en el párrafo ¿Importante¿ indican: Se considerará aquella experiencia que tenga una antigüedad mayor a veinticinco(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas habiendo una contradicción. Confirmar que el tiempo de experiencia mínimo del personal será de 1 año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia necesaria del personal clave debera de ser minimo 1 año, en fabricación de mobiliario de melamina y/o similares al objeto del contrato, Se considerará y cuantificara esta experiencia en un periodo de 25 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta, como se indica en punto A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, de los requisitos de calificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Sobre el lugar de entrega, indicar si vamos a poder estacionarnos sin tener problemas en bahía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (8) Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entrega de los bienes requeridos, se realizara en obra, en donde se cuenta con una espacio amplio, para la descarga de los mencionados bienes, posterior a ello se determinara el lugar para su instalacion, como lo indica en el Punto 8 8. LUGAR DE ENTREGA de los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Forma de Entrega: Indicar si los armarios irán distribuidos en pisos diferentes; de ser así, indicar cuantos armarios se distribuirá en cada piso y si el acarreo será mediante ascensor o por escaleras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (9) Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El almacenaje de los armarios seran en ambientes ubicados en el segundo nivel de la obra, y el acarreo sera mediante escaleras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Forma de Entrega: Indicar los días y horarios de trabajo en obra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (9) Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario laboral es de lunes a sábado 7 a 4.30 y sábados de 7 a 12 pm., el horario de entrega de los muebles serán de 1 a 3 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Forma de Entrega: Confirmar si se fijarán todos los armarios en pared de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (9) Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los armarios no seran fijados a la pared.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-299-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:24:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Obligaciones de Seguridad: Confirmar si los estibadores solo deben contar con el SCTR para el acarreo o necesitan algún otro documento adicional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 (22) Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los estibadores deberan contar con el SCTR para el acarreo y debera contar con toda su indumentaria de seguridad EPPS (casco, botas de seguridad, pantalon de material grueso con polo manga larga y chaleco distintivo de la empresa, de ser necesario lentes y mascarillas de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null