

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20344576387

Nombre o Razón social : VALOR INDUSTRIAL EIRL

Fecha de envío : 28/10/2023

Hora de envío : 13:47:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL ITEM n° 4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INDICA LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE UC Y UE MAYORES A 50 METROS. ALGUNOS FABRICANTES RECOMIENDAN UNA DISTANCIA MAXIMA DE 50 METROS (UE Y UC). UNA DISTANCIA MAYOR A 50 METROS OCASIONA UN TRABAJO FORZADO A LOS COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO POR TAL MOTIVO NO RECOMIENDAN LOS FABRICANTES UNA DISTANCIA MAYOR A 50 METROS. PARA DISMINUIR ESTA DISTANCIA QUE HAY ENTRE LOS EQUIPOS, SE SOLICITA AL ÁREA TÉCNICA DE LA ENTIDAD BUSCAR UNA UBICACIÓN DISTINTA DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS, DE TAL MANERA QUE SEA MENOR ESTAS DISTANCIAS. SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN QUE NOS PROPORCIONE A LOS POSTORES LA MARCA DE LOS EQUIPOS Y LA FICHA TECNICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.2 **Literal:** . **Página:** 2 TR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que, algunas ubicaciones de las unidades condensadoras y evaporadoras son existentes, y las distancia indicadas en el numeral 4.1.2 son aproximadas, por ello, para el caso del CA Independencia el contratista deberá ejecutar lo establecido en los numerales 4.2.4 (dimensionar las tuberías) y 4.3 (suministrar e instalar filtro separador de aceite) de los términos de referencia.

Asimismo, en el Anexo N° 4 se indica la marca y Fichas Técnicas de los equipos de aire acondicionado del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 23. ANEXOS, de los Términos de Referencia se adiciona el Anexo N° 4. FICHAS TÉCNICAS Y MARCAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Asi como en su respectivo archivo PDF "ANEXOS" de los Términos de Referencia.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	09:45:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE MUESTRA CUADRO DE IONIZADORES.

CONSULTA: LA ENTIDAD CUENTA CON LOS IONIZADORES ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.3 Literal: . Página: 3 TR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los ionizadores serán suministrados por la ONP, conforme se indica en el segundo párrafo de la "NOTA", del numeral 4.3, de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20344576387

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : VALOR INDUSTRIAL EIRL

Hora de envío : 09:46:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE MUESTRA CUADRO DE LAMPARAS UCV

CONSULTA: LA ENTIDAD CUENTA CON LAS LAMPARAS UCV?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.4

Literal: .

Página: 3 TR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las lámparas UVC germicida será suministrados por la ONP, conforme se indica en el segundo párrafo de la "NOTA", del numeral 4.3, de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20607834050	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	LIVAMED SERVICIOS MEDICOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	13:42:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa que, el Documento: 12. TDR V3 APROBADO(002), indica que la experiencia del postor en la especialidad como micro y pequeña empresa, acredite un monto facturado de veintiocho mil doscientos(S/. 28,200.00), pero en el Documento BASES AS SERVICIOS 0022 - 2023 - 25 -10 - 2023, indica que la micro y pequeña empresa acredite un monto facturado a cincuenta mil (S/. 50,000.00).

Solicitamos que nos indique cual es el monto facturado(S/. 28,200.00 ó 50,000.00) ya que si seria por el monto bajo esto ampliará la cantidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: A **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se esta procediendo a actualizar en las bases integradas los requisitos de calificación que vienen siendo establecidos por el área usuaria como parte de su requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 18:20:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 1: C.A. Amazonas: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar la distancia entre el Tablero General y la Unidad Condensadora.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.1 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Amazonas, la distancia del Tablero General a la Unidad condensadora es 27 ML (ML=metros lineales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 18:20:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 2: C.A. Apurimac: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar la distancia entre el Tablero Nuevo a la Unidad Condensadora.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.2 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Apurimac, la distancia del Tablero Nuevo a la Unidad condensadora es 32 ML (ML=metros lineales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 18:20:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 2: C.A. Apurimac: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar la distancia entre el Tablero Nuevo y el Tablero General

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.2 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Apurimac, la distancia entre el Tablero nuevo y el Tablero General es 13 ML (ML=metros lineales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 7: C.A. La Loreto: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar el recorrido de drenaje de la casa del pensionista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.7 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, que en el CA Loreto las tuberías de drenaje de los equipos de la casa del pensionista se conectaran a los puntos de desagüe de los servicios higiénicos que están cerca, conforme se indica en el Plano N° 7, del Anexo N° 1, de los Términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 9: C.A. San Juan de Lurigancho: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar la distancia entre el tablero general a la unidad condensadora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.9 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA San Juan de Lurigancho se debe considerar una distancia de 25ML para cada unidad condensadora desde el tablero general. La cantidad de cable eléctrico se indica en el Plano N° 09 del Anexo N° 1, de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 18:20:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

TDR V3: Ítem N° 9: C.A. San Juan de Lurigancho: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar el metraje de recorrido interno para cubrir con canaleta.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.9 **Página:** 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA San Juan de Lurigancho, el metraje de recorrido interno (Longitud tuberías entre UD - UE) se indica en el cuadro REQUERIMIENTOS A CONSIDERAR, del Plano N° 09, del Anexo N° 1, de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 9: C.A. San Juan de Lurigancho: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, según el plano no se visualiza distancias, ni metrajes. Solicitamos alcanzarnos la información respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.9 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA San Juan de Lurigancho, se muestra el cuadro REQUERIMIENTOS A CONSIDERAR, del Plano N° 09, del Anexo N° 1, de los términos de referencia en el que se indica el metraje y distancias de tuberías, alimentadores eléctricos, tuberías de drenaje, tubería EMT, bomba de condensado y cantidad de filtro separado de aceite a suministrar e instalar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 31/10/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 18:20:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 10: C.A. Tarapoto: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar el metraje de recorrido de tubería de 36,000 BTU del Equipo que reemplaza la UE (módulo de atención al usuario)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.10 **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Tarapoto, el metraje de recorrido de tubería de 36000 BTU es 23 ML. Asimismo, el contratista debe regirse a lo establecido en el párrafo 10, del numeral 4.2.10, SUB ITEM 10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 11: C.A. Ucayali: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar el metraje de recorrido de drenaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.11 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Ucayali, el metraje de recorrido de drenaje es en total de 31 ML para los dos (2) equipos, conforme al diagrama indicado en el Plano N° 11 Anexo N° 1 de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

TDR V3: Item N° 11: C.A. Ucayali: Para dimensionar el servicio y materiales a utilizar, indicar el metraje de recorrido parte eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.11 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el CA Ucayali, el metraje de la parte eléctrica es en total de 14 ML de tubería EMT 3/4" DIAM y 2(2x2.5mm² NH80 + 1x2.5mm² (T)) para las 2 unidades condensadoras, conforme al diagrama indicado en el Plano N° 11 Anexo N° 1, de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Características Técnicas de los Equipos: Para dimensionar adecuadamente los materiales y accesorios requeridos para la instalación de los Equipos, solicitamos indicarnos las marcas, modelos o fichas técnicas de c/u de los equipos a instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en los ANEXOS de los Términos de Referencia se adjunta el Anexo N° 4, donde se indica las marcas y las Fichas Técnicas de los equipos de aire acondicionado del presente requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 23. ANEXOS, de los Términos de Referencia se adiciona el Anexo N° 4. FICHAS TÉCNICAS Y MARCAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Así como en su respectivo archivo PDF "ANEXOS" de los Términos de Referencia.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	18:20:19

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Bases Estándar: Experiencia del Postor: Para mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos que incluyan Servicios de Mantenimiento de Equipos de Climatización o Aires Acondicionados

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, al respecto cabe precisar que si bien es cierto el participante la cataloga como observación, no señala el Artículo y norma que supuestamente se esta vulnerando (en el caso de observaciones), Asimismo se precisa que, el "Servicio de mantenimiento de equipos de climatización o Aires acondicionados" es similar al "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo de aire acondicionado", indicado en el numeral II. Requisito de Calificación, de los Términos de Referencia, por lo tanto, será considerada como servicio similar para ser contabilizada como Experiencia del Postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Considerándose que el cuadro de distribución del alcances y descripción del servicio esta por ítem, solicitamos al comité de selección precisar si se podrá ofertar por ítems el presente requerimiento?

Precisar la marca de los equipos que serán proporcionados por la entidad, a fin de poder considerar detalles de compatibilidad de los materiales y accesorios en los costos de instalación de nuestra oferta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que, el proceso de selección es Ítem único, por lo tanto, el postor debe ofertar por el total del ítem único. Asimismo, la marca de los equipos se indica en el Anexo N° 4 de los términos de referencia."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 23. ANEXOS, de los Términos de Referencia se adiciona el Anexo N° 4. FICHAS TÉCNICAS Y MARCAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Asi como en su respectivo archivo PDF "ANEXOS" de los Términos de Referencia.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

DISTANCIA APROXIMADA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA

Se observa que hay equipos que superan los 30 m de tubería de cobre, confirmar si los metrados de tuberías de cobre mayor a 30 metros (independencia, Piura, SJL) cumplen las recomendaciones técnicas del fabricante?, aclarar.

Confirmar si los equipos son split decorativos independientes o son parte de un sistema mini VRV?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que, en los C.A. Independencia, Piura, SJL la longitud de las tuberías de cobre superan los 30 m, por ello, el contratista deberá dimensionar las tuberías de acuerdo con la distancia entre UC y UE, conforme lo establecido en los numerales 4.2.4 (dimensionar las tuberías) y 4.3 (suministrar e instalar filtro separador de aceite) de los términos de referencia.

Asimismo, se precisa que los equipos si son Split decorativos independientes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Cuadro de Ionizadores para equipos de aire acondicionado:
Solicitamos al comité de selección precisar la marca y si se verificado que los mismos son compatibles con la marca de los equipos?, considerando que la entidad va a suministrar dichos accesorios.

Cuadro de lamparas UVC germicida para equipos de aire acondicionado:
Solicitamos al comité de selección precisar la marca y si se verificado que los mismos son compatibles con la marca de los equipos?, considerando que la entidad va a suministrar dichos accesorios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.4 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, los ionizadores son de marca COLD PLASMA-MODELO COLD AERMEC, y las Lámparas UVC germicida es de marca ALLERX, MODELO DUS13080, potencia entre 10W a 25W, Voltaje 100-240VAC/50-60Hz, longitud 30-50cm, tecnología Germicida UV. Ambos accesorios son compatibles con los equipos de aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
ACTIVIDADES

Solicitamos al comité de selección, proporcionar los planos en Autocad y a escala formato DWG, a fin de poder verificar el recorrido y/o metrados del sistema de refrigeración, cableado de fuerza, drenaje,etc, para los costos correspondientes?, ya que los planos proporcionados están sin escala y no están legibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se adjunta los planos en Autocad y a escala formato DWG en una carpeta comprimida (en zip) (.zip)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

HORARIOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Solicitamos al comité de selección, precisar que durante el horario diurno se podrán realizar actividades en el exterior de los ambientes, previa coordinación con las áreas encargadas.

Con respecto al horario del día sábado, indican a partir de las 13:00 horas?, consulta en la mañana (8-12) no están libres los ambientes?, se podría aprovechar ese horario también?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que, el horario para iniciar los trabajos de lunes a viernes es a partir de las 5:30 PM en el cual el contratista podrá realizar trabajos en las instalaciones que requiera, asimismo cualquier otro horario deberá ser coordinado con el Analista de Operaciones del Centro de Atención.

Con respecto al horario de 8:00 AM a 12:00 PM del día sábado, sí es posible realizar trabajos, previa coordinación con el Analista de Operaciones del Centro de Atención. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ONP, A NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE EQUIPOS)

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:21

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
PLAZO

Considerándose que, los horarios son limitados para ejecutar las actividades y que existen centros de atención en provincia, solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de 40 a 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se mantiene el plazo establecido en el numeral 9.2, de los Términos de Referencia, en razón a que, en el literal B, del Capítulo IV de las Bases del proceso se ha establecido como factor de evaluación el plazo de prestación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null