

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD EJECUTORA 410: HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CE/UE.410-HQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DE CUSCO

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	24/09/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	02:11:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria incluya los servicios de ACONDICIONAMIENTO, toda vez que el objeto del contrato también es el acondicionamiento; al mismo tiempo generara oportunidad para tener pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consideran servicios u obras similares a los siguientes: construcciones de ambientes, Acondicionamiento y/o mantenimiento de instalaciones remodelaciones de ambientes y/o infraestructuras que contengan un contrato con componentes de instalaciones eléctricas en hospitales. SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el cual se incorporara en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD EJECUTORA 410: HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CE/UE.410-HQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DE CUSCO

Ruc/código : 20602199615

Nombre o Razón social : EDEGSA S.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 16:53:47

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE presentadas en la pág. 28 y 29 los requisitos y años de experiencia no tienen concordancia con los 3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION en A.1.1 FORMACION ACADEMICA Y A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ubicados en la pág. 36. Aclarar cual es el correcto

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: a y b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL PERSONAL CLAVE PROFESIONAL TITULADO ING CIVIL O ARQUITECTO CON 2 AÑOS COMO RESIDENTE, SUPERVISION. ASISTENTE, CON EXPERIENCIA EN OBRAS Y/O SERVICIOS DE EDIFICACIONES SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en la integracion de las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD EJECUTORA 410: HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CE/UE.410-HQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DE CUSCO

Ruc/código : 20602199615

Nombre o Razón social : EDEGSA S.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 16:53:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el presupuesto, partida 02.01.01 REMOCION DE PUERTAS y REMOCION DE VENTANAS, se solicita planos o dimensiones de dicha puerta y ventana a remover.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 4 **Literal:** . **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ADJUNTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X2.01 - VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X1.75 - VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X1.20 SE ACOGE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

los cuales se integraran en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD EJECUTORA 410: HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CE/UE.410-HQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DE CUSCO

Ruc/código : 20602199615

Nombre o Razón social : EDEGSA S.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 16:53:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el presupuesto en la partida 02.07.07.01 COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA se solicita planos y especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4 **Literal:** . **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporaran en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD EJECUTORA 410: HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CE/UE.410-HQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE DE MAMOGRAFIA DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DE CUSCO

Ruc/código :	20602199615	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDEGSA S.R.L.	Hora de envío :	16:53:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el presupuesto en la partida 02.07.08.01 TABLERO REBAJADO UNA HOJA CON MARCO DE MADERA AGUANO LAQUEADO y la partida TABLERO REBAJADO UNA HOJA CON MARCO DE MADERA AGUANO LAQUEADO (SS.HH-VESTIDOR) se consulta dichas dimensiones de cada tablero.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ADJUNTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LA MEDIDAS SON VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X2.01 - VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X1.75 - VENTANAS FIJA DE MADERA 0.70X1.20 DE 4.5 MM ESPESOR DE 11/2"" SE ACOGE "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporaran en las bases integradas