

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Solicitan cableado de acometida para los equipos UPS, favor de alcanzar algunos planos donde se muestre el punto de donde saldrá la acometida al equipo UPS para tener en cuenta el metraje del cable que se utilizará en las acometidas de cada sede.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1.1

**Literal:** g

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.

Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.

La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.

Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Aclarar si se requerirá nueva canalización para las acometidas a los equipos UPS, o si se reutilizará alguna canalización ya existente.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.1.1

**Literal:** n.a

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Dado que, la mayoría de equipos UPS con la potencia sugerida tienen un factor de potencia comercialmente menor, se solicita aceptar equipos con mínimo un factor de potencia de 0.8, de esta manera se permite una mayor pluralidad de marcas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.16

**Literal:** n.a

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ratifica el valor siguiente:

Entrada

Factor de potencia Mayor o igual a .99

Salida

Factor de potencia  $\geq 0.9$

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Aclarar a qué hace referencia la característica Bypass: Manual Externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.16

**Literal:** n.a

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se replantea:

Bypass: manual

(pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass externo)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incorporara en las bases (pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass externo)

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Aclarar si las tomas solicitadas en el UPS pueden ser de cualquier modelo, pero en caso no sea así, comentar si puede adicionarse adaptadores de ser necesario y de qué tipo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.16

**Literal:** n.a

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Tomas solicitadas para conexión directa a los equipos informáticos, pudiendo utilizar adaptadores de ser necesario para conectores directos de conexiones tipo C13.

Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita obviar la característica de vida útil de las baterías, dado que es un componente que al venir incluido en esta gama de UPS, no suele mencionarse dicha característica en muchas marcas, impidiendo una correcta pluralidad de marcas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.16

**Literal:** n.a

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta:

Se deja opcional la indicación de vida útil de las baterías de acuerdo al mercado y bienes ofertados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificara en el cuadro de anexo 01

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En atención al artículo 59 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, solicitamos aceptar fichas técnicas del fabricante en su idioma original, sea este español o inglés.

Artículo 59 del Reglamento de la Ley de contrataciones " Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 59 del Reglamento de la Ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta recepcionar ficha técnicas del fabricante en idioma original, adjuntando su respectiva traducción, de acuerdo a lo mencionado en el Artículo 59 del Reglamento de la Ley, no quitando la responsabilidad del postor de detallar e identificar las características de la solución ofertada para una mejor identificación de características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en la bases integradas

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

¿Confirmar en que momento se debe presentar el plan de trabajo? Debe ser presentado por los postores al momento de presentación de ofertas, o por el postor ganador (proveedor).

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.1.1

**Literal:** n.a

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Deberá presentarse, como se indica en la bases, al momento de presentación de ofertas, pudiendo en el cronograma utilizar como partida fecha tentativa o fecha1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 13:07:35

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Confirmar que los UPS, serán entregados en Huaraz, Huaylas, Carhuaz, Pomabamba, Huari, es decir cada equipo en cada sede donde posteriormente serán instalados.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.4

**Literal:** n.a

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la entrega en cada localidad indicada en las bases, donde serán instaladas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 15:52:43

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, ANEXO I (hoja 29): El cuadro de Especificaciones técnicas mínimas solicita "BYPASS MANUAL EXTERNO". Confirmar que hace referencia a un tablero eléctrico adosado en pared

**Acápito de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5.16      **Literal:** III      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE replantea:

Bypass: manual

(pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass externo)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incluirá en las bases, (pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass externo)

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 15:52:43

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III. 5.1.1 letra "g" (hoja 23) indica "el proveedor debera proveer el cableado de acometida y distribución de carga para asegurar la conectividad de los equipos afectados". Favor de indicar el detalle de instalación de acometida y distribución: Tipo de canalización, tipos de cableado, recorrido del cableado, tipos de carga y plano de instalación.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 5.1.1      Literal: III      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se detalla:

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 15:52:43

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III.3.2, letra A. Requisitos (hoja 30)Teniendo en cuenta que el objeto del proceso es la VENTA E INSTALACION DE UPS, confirmar que para el caso de experiencia del postor en especialidad se aceptarán facturas de "implementación de UPS" toda vez que la implementación tenga incluida la venta e instalación de ups.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: III      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se hace de conocimiento que de acuerdo a norma y según las bases estandarizadas la experiencia se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20605131396

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 16:08:50

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En experiencia del postor en especialidad solicitan venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, confirmar si aceptaran: implementación de UPS siempre en cuando la implementación tenga incluida la venta e instalación de ups.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: III      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acogen, puesto que si se acepta lo solicitado estaríamos minimizando la participación de mas postores al procedimiento y se estaría vulnerando la norma

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	18:01:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ANEXO 1

El by pass manual se puede brindar en un tablero externo de fabricación nacional?

Para costear el cableado para la instalación, se requiere saber al menos el área del lugar

El factor de potencia puede aceptarse 0.9 por pluralidad de marcas?

En cada lugar cuentan con transformador de aislamiento? Necesario para la protección del UPS y cargas conectadas al mismo

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: 5.16 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se replantea:

Bypass: manual

(pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass exetrno)

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.  
Se ratifica que el factor de potencia  $\geq 0.9$

No se cuenta con transformador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20601218250	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	GITECA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:09:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EN EL PUNTO MONITOREO LOCAL, REMOTO Y SOFTWARE, SE SOLICITA AL COMITE PARA MAYOR CLARIDAD INDICAR SI REQUERIE QUE EL UPS TENGA INTEGRADA UNA TARJETA SNMP Y SI EL SOFTWARE ES EL EMBEBIDO PARA EL MONITOREO REMOTO A TRAVES DE WEB SERVER O REQUIEREN UN SOFTWARE ADICIONAL PARA EL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma:  
El monitoreo se refiere únicamente al que ofrece el panel LCD, conforme se detalla en las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE INDIQUE LA DISTANCIA EN METRAJE QUE HAY ENTRE CADA TABLERO Y EL PUNTO DE CONEXIÓN DE CADA UPS, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR LOS COSTOS DE MANERA PRECISA Y NO ESTIPULAR COSTOS QUE NO ESTEN ACORDES AL MERCADO?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1.1 **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se Hace referencia a que el sistema interrumpido es modular. ¿Indicar o especificar si las 5 UPS requeridas de acuerdo a las características de los bienes descritas en el anexo 1 son del tipo torre o modular ?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.1      **Literal:** E      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ratifica la característica  
y esta debe ser Arquitectura Torre

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Se solicita al Comité de Selección que se indique si el proveedor debe suministrar e instalar un punto de red para cada UPS; de ser el caso, especificar la distancia o metrado del punto de conexión al UPS.

**Acápites de las bases :** Sección: General

Numeral: 5.1

Literal: 5.1.1

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO se requiere instalación de punto de red

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección que se indique si los trabajos de implementación y pruebas serán realizados en horario nocturno o fines de semana. Indicar horario de trabajo.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 5.1.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los horarios no deben afectar el normal desarrollo de las labores del personal, la implementación será desarrollada dependiendo de la oportunidad se podrá planificar como sigue (en beneficio de un mejor tiempo de implementación):  
- Pasado el horario de atención al usuario, después de las 17:00 horas o Horario nocturno o fines de semana

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité que se Indique si los Tableros Eléctricos de donde saldrá la acometida para la energización de cada UPS cuentas con ITM de reserva y/o disponibles para cada circuito y/o se debe suministrar un ITM nuevo.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 5.1

Literal: 5.1.1

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo. NO se requiere ITM adicional.

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.

Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.

La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.

Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20601218250	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	GITECA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:09:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al Comite de Seleccion para mayor claridad en el requerimiento y especificación del equipo. Indicar si las salidas del UPS son del tipo C13 o C19 o de que tipo requiere.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 5.1      Literal: 5.1.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conexión de salida  
Tomas eléctricas accesible para conexionado a la carga. Para conectar directamente a equipos a proteger.  
Se requiere salidas del tipo C13 hembra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:09:39

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección que confirme si la potencia de los UPS es de 2KVA.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5

**Literal:** 1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma potencia del UPS de 2KVA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:51:55

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Se consulta si se puede considerar carta del fabricante a fin de acreditar las especificaciones tecnicas que no se encuentren en su ficha tecnica, es preciso mencionar que los Fabricantes presentan en sus fichas tecnicas las especificaciones tecnicas que resultan comunes en los mercados donde se comercializan los equipos. Solicitamos se considere Carta de Fabricante para acreditar las EETT que no sean contenidas en su ficha tecnica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2      Literal: 2.2      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se podrán adicionalmente presentar cartas de Fabricante, siempre y cuando las principales características requeridas sean identificables y especificadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20547508972	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSATEL S.A.C.	Hora de envío :	18:51:55

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita por favor nos puedan brindar los planos eléctricos, planos a fin de tener un mejor conocimiento de como se hará la conexión a la acometida

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se podrán adicionalmente presentar cartas de Fabricante, siempre y cuando las principales características requeridas sean identificables y especificadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:51:55

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Respecto a las especificaciones técnicas del Anexo 1, se especifica GENERAL - Autonomía - 5 minutos a carga completa

Se consulta si el tiempo mínimo de autonomía puede ser de 4 minutos a carga completa. En compensación, se puede brindar la opción de que el UPS tenga capacidad de hasta 4 módulos de batería externos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ratifica la autonomía de 5 minutos a carga completa

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20547508972

Nombre o Razón social : CONSATEL S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:51:55

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Respecto a las especificaciones técnicas del Anexo 1, se especifica "INSTALACION" - "Panel de control" - "Pantalla LCD que permite visualizar a través de este los valores de voltajes de entrada y salida, corrientes de entrada y salida, frecuencias de entrada y salida, potencias de entrada y salida, tiempo de autonomía y alarmas".

Se consulta si este es un error de tipeo, pues se repite la misma descripción en la característica anterior - "MONITOREO LOCAL, REMOTO Y SOFTWARE"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma error de tipeo, debiendo considera lo siguiente.

Instalación de equipo y funcionamiento

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.

Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.

La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.

Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

S estará realizando la modificación en el anexo 01

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la documentación de presentación obligatoria, indican:  
Debe acreditar para la presentación de la propuesta con la presentación de información técnica complementaria, tales como catálogos y/o brochure y/o folletería y/o instructivos y/o carta de la subsidiaria del fabricante en el Perú. En caso el Postor presente catálogos y/o brochure y/o folletería y/o instructivos, deberán ir acompañados al lado de cada una de las especificaciones técnicas de la captura de pantalla y el link de la pagina web oficial del fabricante.  
Consulta:  
Considerando que todas las características técnicas solicitadas no se encuentran en los catálogos o similares dentro de la web de los fabricantes de los UPS's y además que no todos los fabricantes de UPS's tienen subsidiaria instalados en el Perú. Solicitamos confirmar que no será necesario que el fabricante tenga instalada una subsidiaria en el Perú para aceptar la carta del fabricante o dueño de la marca. O en su defecto, indicar si la subsidiaria aplica para el distribuidor autorizado por el fabricante o marca, en el Perú."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: \* Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma dicha precisión debido a que no se requiere obligatoriamente que tenga subsidiara en el Perú.  
Se detalla textualmente "...y/o carta de la subsidiaria del fabricante en el Perú.."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la instalación, solicitan:  
El proveedor deberá proveer el cableado de acometida y distribución de carga para asegurar la conectividad de los equipos ofertados.  
Consulta:  
- Solicitamos indicar la distancia desde donde de conectará el UPS y la distancia desde el UPS hasta la carga a proteger.  
- Solicitamos indicar la cantidad y tipos de cargas a proteger por cada UPS.  
- Solicitamos indicar si las cargas se conectarán directamente de los tomacorrientes de cada UPS o es a través de un tablero de distribución existente.  
- Indicar si el UPS solicitado será para reemplazar un UPS existente de igual potencia y por tanto la instalación solo involucra el retiro del UPS actual y montaje del UPS nuevo utilizando los cables existentes de entrada y salida.  
- Indicar si el UPS se instalará en un ambiente cerrado con aire acondicionado, en caso de ser negativo indicar detalles del lugar donde se instalará el UPS.  
- Indicar si el proveedor deberá instalar tablero de bypass y transformador por cada UPS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: \* Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Instalación:  
Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.  
Se instalará:  
- 1 equipo de comunicaciones Router  
- 1 equipo de comunicaiocnes: switch  
- 2 computadoras

Las cargas se conectarán directamente de los tomacorrientes de cada UPS

Reemplazo de UPS que será dado de baja

Se instalar en el ambiente de trabajo (detrás del módulo de atención al usuario)

No se requiere instalación de tablero bypass y transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la garantía, solicitan:  
Contra defectos de fabricación, averías entre otros, por mal funcionamiento o perdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual del bien.

Consulta:  
Por lo general la garantía de los equipos es por defecto de fabricación y no por fallas ajenas o mal uso del mismo, debido a que el Proveedor no tiene control sobre las condiciones externas o mal uso del equipo que pueden provocar falla de los bienes adquiridos; por ejemplo, una mala conexión eléctrica en el suministro, derrame de algún liquido sobre el UPS, manipulación por terceros, corto circuito provocado por un tercero ajeno al Proveedor, etc.  
Por lo expuesto solicitamos confirmar que la garantía del equipo será solamente por defecto de fabricación."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.5 Literal: \* Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la garantía es por defectos de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la prestaciones accesorias, solicitan:

No Aplica

Consulta:

Para el buen funcionamiento de cualquier equipo o maquina es necesario que reciba mantenimientos preventivos anuales por tecnicos autorizados por la marca para asegurar la garantía solicitada, en este caso de tres años.

Por lo expuesto, solicitamos agregar en las bases que el Proveedor deberá considerar en sus costos un mantenimiento anual a cada UPS, durante el tiempo de garantía."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.5 Literal: \* Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La garantía solicitada es por desperfectos de fabrica o para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos o en su defecto podrá proponer adicionalmente una promesa de respaldar el normal funcionamiento del producto y no para mantenimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:  
UPS de 2KVA  
Consulta:  
Todos los equipos de UPS's sufren una pérdida de potencia, un promedio del 10% por cada 1000m sobre los 1000msnm.  
Por lo expuesto solicitamos confirmar que la potencia solicitado de 2KVA es considerando una altura hasta 1000msnm."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.6 Literal: \* Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se confirma que la potencia solicitado de 2KVA, considerando una altura hasta 1000msnm.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:

Bypass manual externo

Consulta:

Confirmar si el bypaas manual externo hace referencia al tablero de bypass externo del UPS que el Proveedor deberá instalar o en su defecto indicar si será opcional."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1.6      Literal: \*      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Bypass: manual

(pudiendo ser interno, y debiendo proponer implementar accesorios e instalaciones en caso se oferte bypass externo)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:  
Rango de entrada 40 a 70HZ

Consulta:

Con la finalidad de permitir la pluralidad de postores, solicitamos confirmar que aceptarán rango de entrada de 45 hasta 65HZ."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.6      **Literal:** \*      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ratifica rango de entrada  
Rango de frecuencia 40 a 70 Hz.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:  
factor de potencia de  $\geq 0.9$

Consulta:

Con la finalidad de permitir la pluralidad de postores, solicitamos confirmar que aceptarán factor de potencia de 0.9."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.6      **Literal:** \*      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Considerando que 09 está en el rango de  $\geq 0.9$ , se confirma dicha precisión  
Factor de potencia  $\geq 0.9$

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:  
Tiempo de autonomía de 5min a plena carga con baterías internas

Consulta:

Solicitamos confirmar que el factor de potencia de la carga para la autonomía es de 0.7, en caso de ser negativo solicitamos aceptar banco externo para conseguir la autonomía solicitada."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.6      **Literal:** \*      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ratifica:

Autonomía 5 minutos a carga completa (con batería interna)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:31:13

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a las especificaciones técnicas del UPS, solicitan:  
Pantalla LCD que permita visualizar a través de este los valores de voltajes de entrada y salida, corriente de entrada y salida, frecuencia de entrada y salida, potencia de entrada y salida, tiempo de autonomía y alarmas.

Consulta:  
Con la finalidad de permitir la participación de más de una marca, solicitamos confirmar que aceptarán visualizar a través del LCD los valores de voltajes de entrada y salida, frecuencia de entrada y salida, porcentaje de carga de salida, porcentaje de carga de batería y alarmas."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.6 Literal: \* Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta  
Se aceptarán alternativamente visualizar a través del LCD los valores de voltajes de entrada y salida, frecuencia de entrada y salida, porcentaje de carga de salida, porcentaje de carga de batería y alarmas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20511767823

Nombre o Razón social : SERVIMEC INGS. S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 22:44:58

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

No se menciona ninguna información correspondiente al tema de instalación en el cuadro de las bases. Aparentemente por error se ha incluido comentarios que no corresponden al tema de instalación. En ese sentido y dado que se trata de modalidad Mano Alzada, se requiere contar con la siguiente información mínima:

1. Confirmar que los UPS no incluirán transformadores de aislamiento de entrada.
2. Los alimentadores hacia los UPS, así como las carga a energizar, a que distancia se encontrarán desde la ubicación de los UPS?
3. Estos alimentadores y cargas, disponen de interruptores termomagnéticos? o deben considerarse como parte de la propuesta.
4. Las canalizaciones a realizarse deben ser adosadas o empotradas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** anexo 01      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma:

No se incluyen transformadores de aislamiento

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.

Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.

La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.

Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20511767823

Nombre o Razón social : SERVIMEC INGS. S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 22:44:58

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

Se indica:

Todos los componentes ofertados deberán ser de marcas reconocidas y compatibles.

Este tema es bastante subjetivo, tal como se expresa. En todo caso, esta posible subjetividad no esta cubierta por la exigencia de la EXPERIENCIA DEL POSTOR ANEXO 8? y además por los documentos de cumplimiento de exigencia técnica, a través de brochure y/o catálogos y/o manuales, etc. ?.

Lo mismo sucede con exigir COMPATIBILIDAD. Compatible con que? es muy extenso lo que puede abarcar el termino.

Solicitamos retirar la exigencia de "Marcas reconocidas y Compatibles, pues puede dar lugar a subjetividad al momentos de la evaluación

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

acepta la observación, puesto que hay diversidad de empresa en el mercado que ofertan marcas reconocidas del bien solicitado en las bases, y la compatibilidad se define con el funcionamiento del bien con los recursos que usa y la prestación que brindará ante la necesidad planteada, cuestiones que no tienen que ver nada con la EXPERIENCIA DEL POSTOR quien presenta contratos, conformidades, facturaciones y otros para sustentar la experiencia (acción) mas no marcas de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20601515751	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	STORAGE & BACKUP DATA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:49

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

Se pide a la entidad indicar la ubicación exacta donde se instalaran cada uno de los UPS en las sedes. Respecto a la cometida requerida es importante que la entidad indique las distancia desde la fuente que suministrara la energía a los UPS o si estas se realizaran desde alguna llave en el tablero eléctrico con que la entidad cuente.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 5      Literal: 5.1.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las conexiones se efectuarán directamente a las tomas eléctricas disponibles en las áreas de trabajo.  
Disponer la instalación del equipo en la toma eléctrica disponible en el área de equipos informáticos y comunicaciones.  
La ubicación del equipo de comunicaciones y de los equipos informáticos es externa no teniendo la necesidad de tender cableado por ductos o canaletas.  
Para la conexión a los equipos informáticos se utilizarás al menos dos regletas con tomas NEMA 5-15, la cual estará conectada al UPS con el conector C14 macho hacia los conectores C13 hembra del UPS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20601515751	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	STORAGE & BACKUP DATA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:49

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el mercado existen UPS con las características requeridas en formato Rack pero que también pueden ser instalados en posición Torre con un accesorio adicional, se pide a la entidad que para una mayor pluralidad de postores, lse podrá ofertar UPS que manejen ambos formatos de torre y rack.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo la necesidad de intalar equipos formato torre por la disponibilidad de espacio no se acepta la consulta, confirmando lo siguiente:

Arquitectura : torre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código : 20601515751

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : STORAGE & BACKUP DATA SERVICE E.I.R.L.

Hora de envío : 23:35:49

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

En el mercado existen UPS que cumplen con la autonomia de carga completa de mas de 5 minutos que son de 2.2KVA, se pide a la entidad confirmar que se podrá ofertar UPS de dicho KVA, siendo favorable para la entidad ya que esto garantiza que los equipos operen dentro de un margen más amplio y seguro. Esto ayudará a prevenir situaciones de sobrecarga y protegerá los equipos de posibles daños.

**Acápíte de las bases :** Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1.1

Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la propuesta, pudiendo ofertar UPS de mayor capacidad que cumplan con las condiciones técnicas formuladas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CINCO SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 2 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ

Ruc/código :	20601515751	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	STORAGE & BACKUP DATA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:49

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Se pide a la entidad confirmar que la autonomia requerida de 5 minutos es solicitado en base a que la entidad realizo los calculos necesarios con la carga que estará conectado en los UPS.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la autonomía de los 5 minutos es en base a los cálculos de acuerdo a los equipos y las acciones de emergencia a desplegar cuando se presente el corte de energía.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null