

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-AGN-CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica que el plazo de ejecución no debe ser mayor a los 25 días calendario.
CONSULTA: Aclarar si el tiempo de ejecución se refiere a la entrega física y se cuenta con un tiempo prudencial a coordinar la disponibilidad del Cliente, para realizar la instalación de los dos Equipos requeridos en distintas sedes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.9 Página: 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la entrega, instalación y puesta en marcha del bien deberá ser en 25 días, esto debido a la necesidad del servicio y seguridad inmediata de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-AGN-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica que el plazo de ejecución no debe ser mayor a los 25 días calendario.

CONSULTA: Un plazo tan corto para el suministro de los Equipos, favorece solamente a opciones de entrega de Postores que tienen el Equipo en stock, y ya que no hay en el Documento del Proceso una descripción donde se garantice que los Equipos deben ser de última generación y no estar en riesgo de ser descontinuados, se solicita permitan propuestas de Postores que brinden plazos de una importación regular, pudiendo ser concluido el Servicio requerido en setenta (70) días calendario, con esto se asegura que la Institución recibirá no solo un Equipo nuevo, si no que será de reciente fabricación y sin riesgo de ser descontinuado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la entrega, instalación y puesta en marcha del bien deberá ser en 25 días, esto debido a la necesidad del servicio y seguridad inmediata de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-AGN-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica que los bienes a adquirir, para cada sede, deberán ser compatibles y permitir la instalación en paralelo con el UPS existente de la entidad.

CONSULTA: Se solicita indicar la Marca, Modelo y año de antigüedad de los Equipos existentes en cada sede, ya que de requerir una instalación en paralelo, se requiere un sincronismo de ambos Equipos, y se debe validar la compatibilidad requerida.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capit.III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el equipo con el cual deberá realizar la configuración en paralelo es marca Kisac T10+ del año 2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-AGN-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica que los bienes a adquirir, para cada sede, deberán ser compatibles y permitir la instalación en paralelo con el UPS existente de la entidad.

CONSULTA: Se solicita confirmar, que será una alternativa aceptada una conexión en Cascada para los nuevos equipos UPS y brinden el respaldo redundante con los respectivos equipos UPS existentes en cada sede.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capit.III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la conexión debe permitir formato en paralelo N+1, el cual se podrá adjuntar la ficha técnica y/u otro documento que acredite fehacientemente el cumplimiento de dicha característica mínima por equipo, el cual deberá ser emitido por el fabricante que muestre la característica solicitada por el quipo propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-AGN-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica que deberá suministrarse un Transformador de Aislamiento de 12kVA con ciertas características.
CONSULTA: Se solicita indicar si el equipo UPS existente ya cuenta con un Transformador de Aislamiento y este nuevo será para reemplazo, o indicar si el UPS existente no cuenta con Transformador de Aislamiento existente y ha estado conectado directamente a la red eléctrica desde su instalación (indicar fecha aproximada de su puesta en funcionamiento).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capit.III Literal: 5.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el equipo actual cuenta con un transformador de aislamiento a la entrada, la entidad está solicitando transformador de aislamiento adicional que servirá para protección de otro sistema de alimentación, tal como indica en las Especificaciones Técnicas del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-AGN-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN - SEDE CRILLÓN Y SEDE CORREO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:44:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica que el Proveedor deberá realizar una Visita Técnica para validar el dimensionamiento del Servicio de instalación.

CONSULTA: Se solicita indiquen los datos de la Persona Contacto con quien coordinar la opción de Visita Técnica, brindar nombre, teléfono y correo electrónico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capit.III Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que, se deberá realizar la visita técnica previas a la presentación de la propuesta.
La fecha propuesta/tentativo por la OTIE es el jueves 25/04/24, con el Sr. Rodolfo Loza, correo: rloza@agn.gob.pe se harán las coordinaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null