

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Enviar fotos de las placas de los transformadores a intervenir

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se alcanza las fotos solicitadas (Anexo 1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerar el plazo de la ejecución de la prestación en 90 días calendarios contados a partir de la firma del contrato y la emisión de la carta de proceder emitida por ELECTRO UCAYALI luego de la aprobación del plan de trabajo y estudio de operatividad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tiempo para la ejecución del servicio es noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Enviar informe de inspección del transformador a ser trasladado.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor realizará la inspección y emitirá el informe de inspección del transformador antes de su traslado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Enviar planos mecánicos y packing list de los transformadores.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con los planos mecánicos del transformador de ambos transformadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que si en la etapa de revision se encontrase algún accesorio que necesite ser cambiado este generara adicional en costo y plazo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se encontrase un accesorio ELECTRO UCAYALI se encargará del cambio respectivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Definir , si se da el caso de encontrarse alguna observación que involucre realizar algún trabajo correctivo mayor en fabrica se dará por concluido el servicio y se procederá a valorizar los trabajos realizados.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se encontrará una observación ELECTRO UCAYALI se encargará de subsanar esta observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Enviar ultimas pruebas realizadas al transformador de potencia.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta pruebas eléctricas realizadas (Anexo 2)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Enviar Diagrama unifilar y vista de planta de la subestaciones

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta diagramas unifilares y planos de planta (Anexo 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Enviar plano de recorrido de canaletas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de planta a escala (Anexo 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Enviar ultimas pruebas realizadas al transformador de potencia.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta pruebas realizadas (Anexo 2)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Enviar reporte fotográfico de la subestación y sus accesos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotos de las subestaciones (Anexo 4)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar en plano de distribución de la sala de control el espacio designado para los tablero de protección y regulación del transformador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de distribución del espacio para el tablero de regulación (Anexo 5)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar pared a demoler según alcance y especificar si la reposición de la pared esta dentro del plazo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotografías de la pared (Anexo 6). La reposición se realizará dentro del plazo del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que la loza donde se reubicara el transformador TR01 no contara con fosa de aceite.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá construir un muro de contención para aceite dieléctrico de acuerdo al volumen del transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:49:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Definir el volumen de aceite que debiera retener en muro de contencion mostrado en las bases del concurso o sera a criterio del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El muro a construir se realizará de acuerdo al cálculo del volumen del aceite del transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con relacion al Tratamiento de aceite para el relleno del Aceite, debemos utilizar la maquina Termo vacío, Electro Ucayali dará las facilidades del punto de alimentación para el Equipo mencionado, que se requiere un mínimo de 100 KW, 220 V. Trifásico o debemos considerar en el costo operativo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La subestación Yarinacocha, no cuenta la potencia solicitada: Por lo tanto, la empresa contratista deberá agenciar un grupo electrógeno para alimentar sus equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la construcción de la nueva loza para albergar el TR a Intervenir, debemos considerar Estudio de suelo o ya cuenta con este estudio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar un estudio de suelos de ser necesario, El Proveedor debe garantizar que la loza construida no sufrirá daños con el peso del transformador TR01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Consulta Electro Ucayali, Cable de energía para la salida de MT del Transformador hacia o llegada a sala de control o debemos considerar el suministro, también indicar sección, longitud y Tensión del este cable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es parte del servicio el suministro de cable de salida de MT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Favor proporcionar la placa de características del Transformador

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.2 **Literal:** 8.2.4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se alcanza las fotos solicitadas (Anexo 1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Favor confirmar para la Experiencia seria Admitido el Suministro, Montaje y Pruebas de Transformadores de corriente o tensión en 60 KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia solicitada es: Actividades relacionadas en mantenimiento, ejecución y/o elaboración de proyectos instalación de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de control y protección, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión, instalación y pruebas de relés de protección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar si aplica la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias para este concurso.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no se aplica garantía de fiel cumplimiento debido que en este proceso no se solicita prestaciones accesorias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar si parte del alcance incluye el desmontaje del transformador de 15MVA del patio de llaves de SEPU y traslado a su punto de retiro

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio debe incluir el desmontaje del transformador de 15 MVA en el patio de llaves de SEPU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar que el cliente se encargará de desconectar y retirar los cables del transformador de 15MVA hacia sus tableros en SEPU.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio incluye la desconexión y retiros de cables del transformador de 15 MVA hacia los tableros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirmar que el cliente entregará los protocolos de pruebas FAT, para su revisión antes de la ejecución de los trabajos en SEPU.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con pruebas FAT del transformador de 15 MVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita envíen fotos de la losa donde se ubica el transformador TR01 en la SE Yarinacocha y el espacio donde se construirá la nueva losa.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se envía fotos solicitadas (Anexo 7)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el plano de vista de ubicación en planta acotado del transformador 15MVA en SEPU, indicando la pared que se debe demoler y reconstruir.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de planta y se adjunta plano de la pared (Anexo 8)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si dentro de las obras civiles, se debe incluir una ampliación de riel carrilera para el traslado con maniobra del transformador TR01 hacia la nueva base de concreto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe incluir la ampliación del riel para el traslado del transformador TR01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Indicar la distancia existente del transformador TR01 al tablero de control y protección y de regulacion.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia es de 50 metros desde el transformador hasta el tablero de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita el esquema de control del tablero de control y protección existente para el transformador TR1, indicando relés y medidores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el esquema de control del tablero de control y protección existente para el transformador TR1, indicando relés y medidores (Anexo 9)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Enviar la arquitectura de comunicación de la SET SEYA

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se remite la arquitectura de comunicación de la SET SEYA (Anexo 11)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Indicar que entregables son necesarios, de la elaboración del estudio de operatividad y que este esta fuera del plazo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los entregables serán de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PR-20 del COES, la elaboración esta dentro del plazo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:03:54

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se requiere una ampliación de plazo para la presentación de la oferta de 20 días luego de la entrega de las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se debe cumplir con el cronograma del procedimiento de selección establecido conforme a la normativa de contrataciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar si el Transformador de 15 MVA en SE SEPU está energizado actualmente y sin observaciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el transformador esta operativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Remitir Plano del Transformador de 15 MVA, Plano de los Tableros del Transformador de 15 MVA, Plano del Transformador de 14 MVA, Plano de los Tableros del Transformador de 14 MVA, plano del Tablero de Regulación y plano del Tablero de protecciones en SEYA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se cuenta con el plano del tablero de protección en SEYA (Anexo 9)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Remitir Manual y catálogos de los Transformadores a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con manuales y catálogos de los transformadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Remitir Protocolos de Fábrica de los Transformadores de 14 MVA y 15 MVA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con protocolos de fábrica de los transformadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Remitir plano en PDF y dwg de la subestación SEYA y SEPU

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de planta de las subestaciones SEYA y SEPU (Anexo 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirmar si cuentan con el Estudio original de Operatividad del Transformador de 14 MVA (TR01) de SEYA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con estudios de Operatividad del transformador TR01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

8.- Confirmar si el Transformador de 15 MVA a instalar en reemplazo del TR01 tiene Regulación automático de tensión (bajo carga)

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirme, el transformador de 15 MVA tiene regulación automática bajo carga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Confirmar el modelo de regulador automático de tensión y remitir foto de placas del Conmutador bajo carga y regulador.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta foto del conmutador bajo carga del transformador de 15 MVA (Anexo 10)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar el metrado entre el Transformador TR01 hacia la Sala de Control donde estará el tablero de regulación y protección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia entre el transformador TR01 y la sala de control es 50 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Remitir los planos del tablero de protección existente en SEYA, e indicar que rele usarán.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan los planos (Anexo 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Remitir diagrama unifilar donde se conectará el Transformador de 15 MVA en SEYA

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta diagrama unifilar donde se indica donde se conectará el transformador de 15 MVA (Anexo 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Respecto al tiempo de ejecución, se solicita contemplar un plazo de 120 días, debido al alcance de los trabajos que incluyen el diseño, la provisión de materiales y la construcción de loza de concreto.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, se modifica el plazo para la ejecución del servicio será de 120 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 8.9 de los TDR "PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION " El tiempo para la ejecución del servicio será ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se requiere 14 horas de corte de energia para los trabajos de intercambio, debido a la magnitud del alcance.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, el tiempo para el intercambio será de 14 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica que penultimo parrafo de la actividad "Para la Puesta en Servicio": El reemplazo del transformador existente por el transformador de 15 MVA, deberá realizarse en un plazo máximo de catorce (14) horas, por lo que el Proveedor deberá tomar todas las previsiones del caso.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmar que no es responsabilidad del contratista los trámites al COES para la energización del Transformador de 15 MVA y aprobación del estudio de operatividad, estas son responsabilidad de la entidad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL trámite ante el COES es responsabilidad de la empresa concesionaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Los trabajos no incluyen adecuaciones en el Pórtico existente, suministro de Conectores o terminaciones para la conexión a los Aisladores del Transformador a instalar.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio no incluye adecuación del pórtico existente, Sin embargo, si se requiere adecuar la conexión de los aisladores la contratista deberá suministrar conectores o terminaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Confirmar que los Ductos desde el lugar de instalación hacia la Sala de Control donde estará el Tablero de Regulación, son existentes, en la SEYA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen ductos desde la ubicación del transformador hasta la sala de control en SEYA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Confirmar que en al Sala de COntrol existe el espacio y la canalización para la instalación del Tablero de Regulación bajo carga, en la SEYA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la sala de control existe espacio y canaletas para el tablero de regulación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	14:49:53

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Remitir fotos del Transformador de 15 MVA instalado actualmente en SEPU.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se alcanza las fotos solicitadas (Anexo 4)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:12:33

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Considerar como parte de la experiencia del postor " Rotacion de transformadores mayores a 15 MVA "

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: A Literal: A.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, se considerará como experiencia "Rotación de transformadores mayores a 15 MVA "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la Experiencia del Postor, se considera servicios similares a lo siguiente:Actividades relacionadas en mantenimiento, ejecución y/o elaboración de proyectos instalación de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de control y protección, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión, instalación y pruebas de relés de protección, ejecución de rotación de transformadores mayores a 15 MVA, Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV, fabricación de transformadores mayores a 15 MVA, montaje y/o desmontaje de transformadores de potencia

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:12:33

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia del postor " Servicio de instalacion y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV "

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: A Literal: A.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, se considerará como experiencia " Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la Experiencia del Postor, se considera servicios similares a lo siguiente:Actividades relacionadas en mantenimiento, ejecución y/o elaboración de proyectos instalación de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de control y protección, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión, instalación y pruebas de relés de protección, ejecución de rotación de transformadores mayores a 15 MVA, Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV, fabricación de transformadores mayores a 15 MVA, montaje y/o desmontaje de transformadores de potencia

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:19:44

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia de postor " fabricacion de transformadores mayores a 15 MVA "

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: A Literal: A.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, se considerará como experiencia " fabricación de transformadores mayores a 15 MVA "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la Experiencia del Postor, se considera servicios similares a lo siguiente:Actividades relacionadas en mantenimiento, ejecución y/o elaboración de proyectos instalación de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de control y protección, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión, instalación y pruebas de relés de protección, ejecución de rotación de transformadores mayores a 15 MVA, Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV, fabricación de transformadores mayores a 15 MVA, montaje y/o desmontaje de transformadores de potencia

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20508530391	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO REGSA S.A.C.	Hora de envío :	16:05:12

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor debido a que esta actividad es una de las principales del alcance del servicio, se solicita considerar como servicio similares:

- MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, se considerará como experiencia " MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la Experiencia del Postor, se considera servicios similares a lo siguiente: Actividades relacionadas en mantenimiento, ejecución y/o elaboración de proyectos instalación de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de control y protección, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión, instalación y pruebas de relés de protección, ejecución de rotación de transformadores mayores a 15 MVA, Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos para celdas mayores a 60kV, fabricación de transformadores mayores a 15 MVA, montaje y/o desmontaje de transformadores de potencia

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20508530391	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO REGSA S.A.C.	Hora de envío :	16:05:12

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se solicita precisar los trabajos de obras civiles descritas en el numeral 7.2.2.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2.4. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

1. Elaborar los planos y ejecución de la losa donde se retirará el transformador TR01.
2. Reforzamiento de la base del transformador TR01, debido a que el transformador de 15 MVA tiene un peso de 40.5 Tonelada y será instalado en el mismo lugar del transformador TR01 cuyo peso es de 29.6 TN, se requiere reforzar la base para soportar el nuevo peso.
3. El muro de contención para el aceite será construido sobre la losa y cuando el transformador TR01 este en su ubicación final.
4. Para el retiro del transformador de 15 MVA de SEPU se requiere retirar dos paneles del muro de ladrillos de la subestación, posterior al retiro del equipo, la pared debe reconstruirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código : 20508530391

Nombre o Razón social : ELECTRO REGSA S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 16:05:12

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Precisar si se efectuará el llenado del aceite dieléctrico por sistema de TERMOVACIO a transformador montaje en SET SEYA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2.4. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se realizará el llenado de aceite por sistema de termovacio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Para el transformador TR 1 ubicado en SE SEYA y para el transformador TR 15 MVA ubicado en SEPU por favor adjuntar la siguiente información:

- Placas de Características
- Croquis de dimensiones
- Lista de componentes y esquemas eléctricos de accesorios.
- Fotos panorámicas de los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2 Literal: Capítulo 3 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta:

- Placas de Características (Anexo 1)
- Croquis de dimensiones (Anexo 3)
- Fotos panorámicas de los transformadores (Anexo 4)

No se adjunta Lista de componentes y esquemas eléctricos de accesorios por que se cuenta con planos de los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

¿Es requisito realizar la prueba de punto de rocío al transformador de 15 MVA?, considerando que para esta prueba se tiene que evacuar todo el aceite e inyectar nitrógeno para la medición.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8.2.1 Literal: Capítulo 3 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere la prueba de punto de rocío del transformador de 15 MVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Punto 8.2.2 Obras civiles

Peso y dimensiones del transformador de 15 MVA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2.2 Literal: Capítulo 3 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se alcanza las fotos solicitadas (Anexo 1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Punto 8.2.3 Desmontaje y traslado

- Fotos panorámicas de la SE SEYA de la zona donde se instalara el transformador de 15 MVA. Indicar si se cuenta con rieles para desplazamiento de los transformadores y puntos de tiro.
- Confirmar si es requisito evacuar todo el aceite del transformador para el traslado del transformador de 15 MVA de SE SEPU a SE SEYA o podría evacuarse solo parcialmente (hasta un nivel que cubra la parte activa). Esto con la finalidad de no dejar la parte activa durante el periodo del servicio y tener que realizar un proceso de alto vacío (por un periodo de acuerdo al nivel de tensión del transformador).
- Enviar una lista de válvulas defectuosas que requieran ser cambiadas durante el desmontaje y montaje del transformador de 15 MVA.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8.2.3 Literal: Capítulo 3 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- '-Se adjunta fotos de la subestación SEYA, con si cuenta con puntos de tiro ni rieles para desplazar el transformador (Anexo 4)
- '- El procedimiento para el traslado del transformador es responsabilidad del contratista; Sin embargo, en los TDR se solicita el proceso de llenado por termovacio.
- '- No se tiene una lista de válvulas defectuosas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Punto 8.2.4 Montaje y Puesta en Servicio

Se indica un tiempo de 10 horas máximo para el intercambio del transformador.

Confirmar que es tiempo efectivo de trabajo, excluyendo los tiempos de des energización y energización del transformador. Dado la magnitud del alcance se sugiere un corte de 12 horas efectivas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2.4 Literal: Capítulo 3 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la propuesta del postor, el tiempo de corte será de 14 horas para el intercambio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica que penultimo parrafo de la actividad "Para la Puesta en Servicio": El reemplazo del transformador existente por el transformador de 15 MVA, deberá realizarse en un plazo máximo de catorce (14) horas, por lo que el Proveedor deberá tomar todas las previsiones del caso.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

¿Electro Oriente brindará punto de alimentación de energía eléctrica para máquina de tratamiento?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2.4 Literal: Capitulo 3 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La subestación Yarinacocha, no cuenta la potencia solicitada: Por lo tanto, la empresa contratista deberá agenciar un grupo electrógeno para alimentar sus equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

¿Electro Oriente brindará punto de alimentación de energía eléctrica para equipos de pruebas eléctricas?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8.2.4 **Literal:** Capitulo 3 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará puntos energía para los equipos de prueba

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Plano de la Subestación para dimensionar la distancia de sala de control al transformador.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8.2.4 **Literal:** Capitulo 3 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de planta de las subestaciones SEYA y SEPU (Anexo 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	17:33:21

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

- Indicar los requisitos para el supervisor SSOMA o el Supervisor del servicio puede realizar esa función.
- Indicar por favor si la inducción de seguridad será virtual o presencial. De ser presencial en qué lugar y por cuanto tiempo sería.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 10.1.1 Literal: Capítulo 3 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si bien no se solicita un ingeniero supervisor SSOMA se deja en consideración de la empresa contratista contar con uno. La inducción es presencial y será realizado en las instalaciones de Electro Ucayali S.A. ubicado en la Av. Circunvalación N° 300 distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Ucayali

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:53:03

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Si de la revision de los componentes del transformador de 15MVA se identifica que se requiere el reemplazo de uno de ellos, favor de indicar si el o los repuestos estaran a cargo de la empresa concesionaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.2.1 **Literal:** n **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se encontrase un accesorio ELECTRO UCAYALI se encargará del cambio respectivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-82-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE 15MVA DE LA SET SEPU A LA SET SEYA

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:53:03

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

De la experiencia del personal requerido como Jefe de Servicio, se sugiere considerar tambien experiencia en montaje, pruebas y puesta en servicio de interruptores de recierre automatico (reclosers) en media tension.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9.3 **Literal:** 9.3 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, debido a que el servicio a desarrollar requiere la experiencia en este tipo de trabajos especializados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null