

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
FORMACION ACADEMICA

En las bases solicitan: Titulado en Ingeniería Electrónica, electricidad.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE la siguiente profesión:

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que el profesional de Ingeniería Mecánico Electricista está capacitado para desempeñar los trabajos requeridos y es afín a lo indicado en los Términos de Referencia; asimismo, se busca promover la pluralidad de postores y eliminar toda barrera de participación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página: 35**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de Referencia según el siguiente texto:

B.3.1 FORMACION ACADEMICA:

Requisitos:

(¿)

¿ Titulado en Ingeniería Electrónica, electricidad o mecánica eléctrica.

(¿)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del personal clave (tanto para el profesional y para el técnico), será contabilizado a partir de su título profesional y título técnico, respectivamente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página: 37**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
El requisito solicitado tiene
que ser los años de
experiencia en el
mantenimiento de
Sistemas Contra Incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE, como servicios similares, lo siguiente:

Instalación o puesta en marcha de equipos o sistemas contra incendio en entidades o establecimientos en general.

Sustento:

OPINIÓN N° 168-2017/DTN: Por su parte, se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden SEMEJANZA O PARECIDO, es decir, que compartan ciertas CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Porque en el numeral B.4 se pide ¿ Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios¿¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código : 20514001783	Fecha de envío : 27/06/2023
Nombre o Razón social : HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío : 11:46:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAN DE TRABAJO

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el plan de trabajo podrá ser presentado mediante correo electrónico. Para tal fin, indicar correo electrónico donde se podrá enviar el plan de trabajo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de Referencia según el siguiente texto:

5.3 Plan de Trabajo
(¿) a los correos de
dninaquispe@corpac.gob.pe y
cбургad@corpac.gob.pe

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien incluir el conector Y/O en el detalle de experiencia del personal clave, quedando de la siguiente manera:

Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos Y/O instalación de sistema contra incendios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página: 36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Porque en el numeral B.4 se pide ¿ Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios¿ ¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requerimiento del proveedor y su personal

En las bases indica: el contratista deberá acreditar una experiencia de tres (03) años en el servicio y/o mantenimiento de sistema contra incendio en edificaciones y/o almacenes.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE lo siguiente:

El contratista deberá acreditar una experiencia de tres (03) años en el servicio de Instalación o puesta en marcha de equipos o sistemas contra incendio en entidades o establecimientos en general.

Sustento:

OPINIÓN N° 168-2017/DTN: Por su parte, se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden SEMEJANZA O PARECIDO, es decir, que compartan ciertas CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.11 **Literal:** A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Porque en el numeral B.4 se pide ¿ Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios¿¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Requerimiento del proveedor y su personal

En las bases indica: el contratista deberá acreditar una experiencia de tres (03) años en el servicio y/o mantenimiento de sistema contra incendio en edificaciones y/o almacenes.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que lo indicado se podrá acreditar mediante la ficha RUC del postor. Asimismo, PRECISAR si se presentará en los documentos de la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11 Literal: A **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

En los Requisitos de Calificación, se solicita en el literal C Experiencia del Postor en la Especialidad; Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO (¿),

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 22)

En el punto 5.1 referente a las actividades se mencionan 04 mantenimientos a realizar que en el caso del ítem 04 se indica en diferentes lugares. Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si los mantenimientos se pueden realizar simultáneamente o si se debe terminar una sede para continuar con otra.

En caso no se realice simultáneamente, se solicita al comité de selección tenga a bien considerar un plazo de ejecución de 150 días calendario, ya que el tiempo de trabajo se ampliará más días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Los plazos de actividades para realizar el mantenimiento a los equipos en las instalaciones de la corporación, están a criterio del proveedor si los realiza simultáneamente el tiempo considerado para la ejecución del servicio .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
TERMINOS DE REFERENCIA

En las bases no se mencionan todos los modelos de los equipos existentes a los que se hará el respectivo mantenimiento. Se solicita al comité de selección INCLUIR en las bases integradas todos los modelos de los equipos que deban recibir mantenimiento para tener en cuenta los accesorios requeridos en cada uno.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En los Términos de Referencia en los numerales 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4. Se encuentran especificados las marcas y modelos de los Paneles de Control de Alarma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código : 20514001783	Fecha de envío : 27/06/2023
Nombre o Razón social : HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío : 11:46:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
TERMINOS DE REFERENCIA

Se solicita los planos eléctricos en AUTOCAD para proformar el mantenimiento solicitado en el presente procedimiento de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AGOCE

CORPAC S.A. No tienen los planos en el Programa AUTOCAD, además estos No pueden ser exhibidos por ser considerados AREAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar días y horarios de trabajos disponibles para el mantenimiento preventivo y correctivo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de referencia en: 5.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad (¿)

El horario establecido para la parte operativa es de

8.30 am. a 4.30 pm. En caso de ampliar el horario se coordinará con el

personal técnico de turno y administradores de las sedes, los días disponibles para realizar las labores del servicio es de lunes a domingo.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar las fallas emitidas por cada panel de las diferentes Sedes. Para la evaluación del tipo de analisis o trabajo a realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los paneles de los equipos a realizar el mantenimiento se encuentran operativos a excepción de la sede de Talara el cual debe ser sustituido tal como se especifica en los Términos de Referencia..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar que sedes presente sistema de extinción FM200 (Estación Radar) - Callao, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Cajamarca, Talara, Pucallpa, Iquitos?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En todas las estacones radar y el Nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo NCCTA se encuentra instalado sistema FM-200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si existe alguna sede con pérdida de presión en agente FM200

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En NINGUNA existe alguna sede con pérdida de presión en agente FM200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿A qué altura se encuentran los equipos para el mantenimiento preventivo y correctivo?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los equipos en los radares se encuentran a 2.50 metros de altura, en la sede de lima el archivo central y NCCTA se encuentra a 3 m. de altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20601917590	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ACIS PROCESS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el mantenimiento de detectores de humo tipo Beam, el cliente podrá habilitar un manlift para llegar a la altura de instalación de los Beam. O se tendrá que cotizar por nuestro lado.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

El sensor BEAN se encuentra a 3 metros de altura, deberán traer escalera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	18:58:14

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se puede apreciar que no se menciona y determina la cantidad de dispositivos y equipos electrónicos tanto de sistema contra incendios y sistema de detección de incendios por sedes.

Se sugiere si podrían ser mas específicos con respecto a lo solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 5.2.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Si hemos colocado cantidades junto a la descripción de los

dispositivos ejemplo: 1.

PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIOS (01 UNIDAD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	18:58:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por consulta en personal clave se podría considerar la carrera de Ingeniero Mecanico Electrico o Mecanico Electricista y Tecnico en Electrotecnia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B.3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de Referencia según el siguiente texto:

B.3.1 FORMACION

ACADEMICA:

Requisitos:

(i)

¿ Titulado en Ingeniería Electrónica, electricidad o mecánica eléctrica.

(i)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO:
MARCA CHEMETRON MODELO 320-IE.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO:
MARCA CHEMETRON MODELO 320-IE.

-Se le solicita al comité de selección que indique de cuanto es la batería que se colocará al panel y la marca y modelo de la batería que se cambiará.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN
En los TDR se ha especificado las capacidades de la baterías a adquirir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25
SENSORES DE HUMO
Cambio de 10 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección indique a que distancia se encuentran los sensores del panel de incendio y a que altura, ya que el uso del andamio determinará un aumento en la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores a cambiar se encuentran en un ambiente de 02 pisos a una altura de 2.50 m. del falso techo al piso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25
SENSORES DE HUMO
Cambio de 10 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo del sensor de humo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La marca y modelo de los sensores de humo es:
marca: NOTIFIER, modelo:
FSP-851

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25

DETECTORES DE LASER

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25

DETECTORES DE LASER

Verificar y corregir los terminales de anclaje...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo del detector laser.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La marca y modelo del detector laser es: NOTIFIER FSL-751

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 25

DETECTORES DE LASER

Verificar y corregir los terminales de anclaje...

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se encuentra el detector laser del panel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los Detectores Laser están

ubicados a una altura de

2.50 m. del piso sobre falso

techo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

SENSORES DE TEMPERATURA

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones del panel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26
SENSORES DE TEMPERATURA
Verificación del funcionamiento...

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se encuentran los sensores de temperatura del panel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores de temperatura se encuentran a 20 metros del panel y se encuentran a un altura de 3 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26
SENSORES DE TEMPERATURA
Verificación del funcionamiento...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de los sensores de temperatura existentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La marca y modelo del
detector laser es: marca:
NOTIFIER, modelo: FST-851

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26
DETECTORES DE HUMO DEL TIPO BEAM
Verificación del funcionamiento...

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se encuentran los photo beam del panel.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores tipo bean se encuentran instalados en el edificio NCCR en el primer piso se encuentra el panel de control y en el segundo piso se encuentra lo sensores bean, a una altura de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26
DETECTORES DE HUMO DEL TIPO BEAM
Verificación del funcionamiento...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de los photo beam existente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los Sensores tipo beam:
marca: SYSTEM SENSOR
modelo: BEAM 1224

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26
DETECTORES DE HUMO DEL TIPO BEAM
Verificación del funcionamiento...

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)

Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las estaciones manuales existente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Estación manual marca:

NOTIFIER y modelo: NBG 12LX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS

Limpieza externa e interna de la carcasa del dispositivo.

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las sirenas con luz estroboscópicas existente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las sirenas con luz estroboscópicas son marca: SYSTEMS SENSOR, modelo: P2R

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS

Limpieza externa e interna de la carcasa del dispositivo.

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se encuentran de las sirenas con luz estroboscópicas del panel.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las sirenas y la luz estroboscópicas se encuentra a 3 metros de altura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

TANQUES DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO Y TOBERAS DE DESCARGA

Verificación y corrección que las toberas estén libres de: corrosión, materiales extraños (pintura, teflón, etc) y daños físicos.

- Se le solicita al comité de selección que facilite los planos de conexiones del agente limpio, para realizar un mejor cálculo del mantenimiento por ductería del agente limpio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Por ser un ambiente ubicado en una zona de Seguridad restringida no se puede proporcionar planos en esta etapa de la convocatoria. Los equipos están ubicados en un edificio de dos pisos de 400 m2 c/u. aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

TANQUES DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO Y TOBERAS DE DESCARGA

Comprobar que los 04 recipientes de FM-200 no presente daños físicos.

- Se le solicita al comité de selección que indique si los 04 balones se encuentran actualmente llenos y cuando fue su último mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los cuatro (04) balones del sistema FM-200 se encuentran llenos, el último mantenimiento fue octubre 2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

TANQUES DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO Y TOBERAS DE DESCARGA

Comprobar que los 04 recipientes de FM-200 no presente daños físicos.

- Se le solicita al comité de selección que indique de cuanto es la capacidad de cada balón de agente limpio.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Tres balones tienen una capacidad de 41 Lbs. c/u y uno de 108 Lbs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 26

TANQUES DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO Y TOBERAS DE DESCARGA

Comprobar que los 04 recipientes de FM-200 no presente daños físicos.

- Se le solicita al comité de selección que indique de cuanto es el área cuadrada que cubren los 4 balones de agente limpio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los balones de 41 Lbs.
cubren un área de 105 m3
c/u y el de 102 Lbs. cubre
un área de 500 m3
aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 27
SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Inspección de las conexiones del panel VESDA y quipos periféricos.

- Se le solicita al comité de selección que indique de cuantos equipos periféricos que comprenden del sistema de aspiración, ya que cada dispositivo será considerado en el costo del mantenimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los paneles VESDA y equipos periféricos consta de 4 unidades de display remoto y de 30 sample point

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 27

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Inspección de las conexiones del panel VESDA y quipos periféricos.

- Se le solicita al comité de selección que indique de cuantos equipos periféricos que comprenden del sistema de aspiración, ya que cada dispositivo será considerado en el costo del mantenimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los paneles VESDA y equipos periféricos consta de 4 unidades de display remoto y de 30 sample point

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 27

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Inspección de las conexiones del panel VESDA y quipos periféricos.

- Se le solicita al comité de selección que indique el modelo del panel VESDA de aspiración.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

El Sistema de aspiración son marca KIDDE, serie aire intelligence, modelos: ASD-320

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.1 ¿ Pag. 27
SUMINISTRO O REPUESTOS A CAMBIAR EN EL MANTENIMIENTO
Equipo de aspiración detector.

- Se le solicita al comité de selección que indique el modelo del equipo de aspiración detector y aclare a que se refiere con equipo de aspiración detector.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

El Sistema de aspiración
son marca KIDDE, serie
aire intelligence, modelos:
ASD-320

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 27
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO
Marca VIGILANT VS-1.

- Se le aclara al comité de selección que el panel de marca VIGILANT, ya no se encuentra en circulación, por lo que ahora se llama KIDDE de la familia de la marca EDWARDS, por lo que se le solicita al comité de selección confirme si la contraseña la proveerá la entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo del sensor de humo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los Sensores de Humo son
marca: KIDDE modelo: KI-PD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SENSORES DE HUMO

Desmontaje de todos los dispositivos de su base.

-Se le solicita al comité de selección que indique la distancia y altura de los sensores de humo existentes conectados al panel vigilante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores de humo se encuentran a 20 metros del panel a una altura de 4 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de sensores de humo existentes conectados al panel vigilan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Existen 08 sensores de humo, conectados al Panel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28
ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)
Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las estaciones manuales existente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La estación Manuel es
marca: NOTIFIER modelo:
NBG-12LX, convencionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28
ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)
Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de estaciones manuales existentes conectadas al panel vigilante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN
Conectada al panel vigilante
existe 01 estación manual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS

Limpieza externa e interna de la carcasa del dispositivo.

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las sirenas con luz estroboscópicas existente conectados al panel vigilant.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las luces estroboscópicas

conectados al panel son

Marca: SYSTEM SENSOR

Modelo: P2R-L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Desarmado de los dispositivos para su mantenimiento.

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se encuentran de las sirenas con luz estroboscópicas del panel vigilante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las luces estroboscópicas
se encuentran a 15 metros
del panel a una altura de
3.5 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.2 ¿ Pag. 28

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS

Limpieza externa e interna de la carcasa del dispositivo.

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de las sirenas con luz estroboscópicas existente conectados al panel vigilan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Se encuentra conectadas dos luces estroboscópicas conectadas al panel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 28
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO:
MARCA MIRCOM MODELO FA-102U.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
SENSORES DE HUMO
Cambio de 12 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo del sensor de humo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores de humo a
cambiar son marca:
HOCHIKI modelo: SLK-24F

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
SENSORES DE HUMO
Cambio de 12 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección indique a que distancia y altura se encuentran los sensores del panel de incendio MIRCOM, ya que el uso del andamio determinará un aumento en la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los sensores de humo se encuentra a 15 metros del panel y a una altura de 2.5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29

SENSORES DE HUMO

Verificar y corregir los terminales de anclaje.

-Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de sensores de humo conectados al panel de mircom.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Se encuentran conectados

12 sensores de humo

conectados al panel

microm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)
Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las estaciones manuales existente conectadas al panel mircom.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las Estaciones Manuales
de acción direccionable
son marca: MIRCOM
modelo: MS-71OIDU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)
Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de estaciones manuales existentes conectadas al panel Mircom, ya que eso determinará el costo del mantenimiento de todos los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.3 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN
Existe 01 Estaciones
Manuales conectada al
panel MIRCOM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Configuración de sirena en panel principal.

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las sirenas con luz estroboscópicas existente conectados al panel mircom.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

No existen luces estroboscópicas instaladas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Configuración de sirena en panel principal.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.3 ¿ Pag. 29
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Configuración de sirena en panel principal.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si se realizará mantenimiento de las sirenas con luz estroboscópicas existentes conectadas al panel Mircom o simplemente solo se instalarán 2 nuevas y de ser el caso que haya existentes indicar la cantidad exacta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.3 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

No existen luces estroboscópicas instaladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 29
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO:
MARCA CHEMETRON MODELO 320-IE.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña de cada sede para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 29
PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO:
MARCA CHEMETRON MODELO 320-IE.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si cada estación radar cuenta con un panel existente de la marca chemetron.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Se confirma que cada estación tiene instalada un panel marca CHEMETRON.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30
SENSORES DE HUMO
Cambio de 04 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo del sensor de humo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Sensor de humo de humo
instalados son marca:
NOTIFIER modelo: 2W-B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30
SENSORES DE HUMO
Cambio de 04 sensores de humo.

-Se le solicita al comité de selección indique a que distancia y altura se encuentran los sensores del panel de incendio CHEMETRON de cada local radar, ya que el uso del andamio determinará un aumento en la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Se encuentra instalados a una distancia de 10 metros del panel a una altura de 2.5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30

SENSORES DE HUMO

Reprogramación del dispositivo en el panel - reseteo.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña de cada local radar para la configuración del panel y sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30

SENSORES DE HUMO

Limpieza y colocación de tapa verificándose que los terminales de anclaje...

-Se le solicita al comité de selección que indique las cantidades exactas de sensores de humo existentes conectados al panel de chemetron de cada local radar mencionado en los TDR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Se encuentran conectado

04 sensores de humo en

cada local radar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30
SENSORES DE HUMO
Instalar correctamente los sensores.

-Se le solicita al comité de selección que indique en que local o locales radar, se cambiarán los 04 sensores de humo mencionados en los TDR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En todos los locales de los radares (08 sedes según TDR descritas Capitulo III ¿Literal 5.12)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30

ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)

Limpieza y colocación de tapa verificándose que se coloque correctamente con el interruptor de disparo.

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las estaciones manuales existente conectadas al panel chemetron de cada local radar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las Estaciones manuales
son marca : NOTIFIER,
modelo: NBG-12LX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 30
ESTACIONES MANUALES (DISPARO / ABORTO)
Acción de la estación manual y verificación en el panel...

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de estaciones manuales existentes en cada local radar, conectadas al panel CHEMETRON, ya que eso determinará el costo del mantenimiento de todos los equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN
Las Estaciones manuales
conectadas son 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Apertura de dispositivos para limpieza interna.

- Se le solicita al comité de selección que indique la marca y modelo de las sirenas con luz estroboscópicas existente en cada local radar conectados al panel chemetron.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las sirenas con luz estroboscópica son marca SYSTEM SENSOR, modelo: P2R

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Apertura de dispositivos para limpieza interna.

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad exacta de las sirenas con luz estroboscópicas existentes en cada local radar conectados a los paneles chemetron.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En cada local radar existen
instaladas 02 sirenas con
luz estroboscópica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Apertura de dispositivos para limpieza interna.

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se instalaran las sirenas con luz estroboscópicas del panel chemetron de cada local radar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las luces estroboscópicas
están instaladas a una
distancia de 10 metros del
panel a una altura de 3
metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Cambio de 02 sirenas y luz estroboscópicas.

- Se le solicita al comité de selección que indique a que distancia y altura se instalaran las sirenas con luz estroboscópicas del panel chemetron de cada local radar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Las sirenas y luces estroboscópicas serán instaladas a una distancia de 10 metros del panel a una altura de 3 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Montaje del dispositivo en su ubicación original.

-Se le solicita al comité de selección que confirme si la entidad proveerá la contraseña para la configuración del panel y sus componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

La entidad proveerá la contraseña para las configuraciones de los paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31
SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICAS
Cambio de 02 sirenas y luz estroboscópicas.

-Se le solicita al comité de selección que indique en que locales radar serán cambiadas las 02 sirenas mencionadas en el TDR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN
En todos los locales de los radares (08 sedes según TDR descritas Capitulo III ¿Literal 5.12)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31

EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN: TANQUE DE FM200

Comprobar que el recipiente de FM-200 no presente daños físicos visibles.

- Se le solicita al comité de selección que facilite los planos de conexiones del agente limpio, para realizar un mejor cálculo del mantenimiento por ductería del agente limpio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

No poseemos planos de la instalación de ductos, estos se encuentran instalados en un ambiente de 7 x 3 mts aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31

EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN: TANQUE DE FM200

Comprobar que el recipiente de FM-200 no presente daños físicos visibles.

- Se le solicita al comité de selección que indique si los balones se encuentran actualmente llenos y cuando fue su último mantenimiento de cada local radar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2.4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los balones del agente limpio FM-200 se encuentra llenos, últimos mantenimiento fue en junio del año 2021

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31

EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN: TANQUE DE FM200

Comprobar que todas las puertas del recinto protegido disponen de muelle de auto cierre o se cierran automáticamente cuando se dispara el sistema.

- Se le solicita al comité de selección que indique de cuanto es la capacidad de cada balón de agente limpio ubicado en cada local radar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Los balones del agente limpio FM-200 tienen una capacidad de 41 Lbs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.2.4 ¿ Pag. 31

EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXTINCIÓN: TANQUE DE FM200

Verificación y corrección que las toberas estén libres....

- Se le solicita al comité de selección que permita los planos de instalación de las ducterías de cada local radar para un mejor mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

No poseemos planos de la instalación de ductos, estos se encuentran instalados en un ambiente de 7 x 3 mts aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Capitulo II ¿ Literal 1.8 ¿ Pag. 17

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo cien (100) días calendario contabilizados a partir del día siguiente del perfeccionamiento y/o firma del contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

- Se le solicita al comité de selección que indique la cantidad de veces que será el mantenimiento durante los 100 días calendario o de lo contrario es que se tiene 100 días para culminar el mantenimiento de todas las sedes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 1.8 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Como indica los TDR, se tiene 100 días para culminar el mantenimiento de todas las sedes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	20:27:43

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Literal 5.22 ¿ Pag. 36
FORMAS DE PAGO

El pago se efectuará en cuatro (04) partes, dentro de los 10 días calendarios siguientes de emitida el acta de conformidad...

- Se le solicita al comité de selección que afirme si se refiere a local terminado, local pagado a excepción del 4 item sobre las estaciones radar, quiere decir que culminada todas las estaciones radar se contabilizará como 1 solo pago.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.22 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Es correcta la interpretación del postor:
Pago 01 ¿ Sistema contra incendio del NCCTA
Pago 02 ¿ Sistema contra incendio del Simulador 3D
Pago 03 ¿ Archivo Central
Pago 04 ¿ Estaciones Radar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20565389760	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROTEL PERU SAC	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del postor a fin de mantener una competencia mas justa, es posible ampliar la denominacion mantenimiento, a Implementacion o Instalacion de equipos o sistemas contra incendios de edificaciones, almacenes y viviendas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Porque en el numeral B.4 se pide ¿ Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios¿¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:50:41

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, indique cual sería el horario de trabajo para los mantenimientos. Se ejecutará el servicio dentro de horario de oficina o fuera de horario de oficina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 12 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de referencia en:
5.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad

(¿)
El horario establecido para la parte operativa es de 8.30 am. a 4.30 pm. En caso de ampliar el horario se coordinará con el personal técnico de turno y administradores de las sedes, los días disponibles para realizar las labores del servicio es de lunes a domingo.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código : 20606856017	Fecha de envío : 27/06/2023
Nombre o Razón social : SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío : 22:50:41

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, se podrá extender el tiempo para las sedes de provincia, dado que, puede existir acontecimiento geográfico u otros acontecimientos que puedan dificultar la llegar al punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 14 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

De presentarse cualquiera de los supuestos válidos para la extensión de plazos el contratista deberá presentar una carta a la entidad en un plazo no mayor a ¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código : 20606856017	Fecha de envío : 27/06/2023
Nombre o Razón social : SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío : 22:50:41

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, para la atención de garantía en 72 horas al presentar algún desperfecto, se considera los sábados, domingos, feriados y en cualquier horario, favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 14 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

En cualquier horario previa coordinación con personal técnico de turno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código : 20606856017	Fecha de envío : 27/06/2023
Nombre o Razón social : SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío : 22:50:41

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Podrían detallar respecto al mantenimiento preventivo de sistema detección incendios de SIMULADOR 3D, dado que, se entiende que es software que realiza simulaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

El Simulador 3D es un ambiente para simulacro de operaciones aéreas de allí su nombre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:50:41

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

Confirmar si SIMULADOR 3D es un área de trabajo donde existan equipos para el mantenimiento

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

El Simulador 3D es un ambiente para simulacro de operaciones aéreas de allí su nombre, donde existen equipos contra incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:50:41

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, indique que los repuestos o suministros a cambiar en el mantenimiento son los detallados en las bases. EL proveedor solo se hará cargo de cambiar dichos repuestos según la frecuencia detallada.

De presentar otros repuestos que no estén en la relación el PROVEEDOR se hará cargo de abastecerla o será la ENTIDAD la responsable de los repuestos o equipos que se malogren y que de ser necesario sea reemplazada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 13 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Solo se consideran los repuestos detallados en la presentes Términos de Referencia de encontrarse otros repuestos malogrados estos deberán reportarse en el informe del servicio para su posterior cambio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:50:41

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

Se solicita al comité consideren como servicios similares a lo siguiente:

- Servicio de instalación y/o implementación de sistema de alarma contra incendios.

Dicho servicio similar guarda relación directa con el objeto de la convocatoria y promueve la libertad de concurrencia de proveedores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a) y b)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Porque en el numeral B.4 se pide ¿ Acreditar como mínimo TRES (03) AÑOS de experiencia en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios¿¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura : AS-SM-19-2023-CORPAC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2023.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:53:34

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, anexe un plano sobre las ubicaciones, cableado y ducterías del sistema del sistema contra incendios de vuestra entidad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACIÓN

Por ser un ambiente ubicado en una zona de Seguridad restringida no se puede proporcionar planos en esta etapa de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null