

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : AS-SM-67-2023-MDT-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL C.P TEJEDORES BAJO, ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA" CUI 2273487

Ruc/código : 20480634625

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : SIMAV CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Hora de envío : 19:03:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según lo establecido en las bases estándar según la Directiva N°001-2019-OSCE/CD establece que la SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00))

Por lo expuesto , solicitamos SUPRIMIR en las bases integradas el anexo 8 "SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO"

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: -

Literal: -

Página: 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que en diversos Pronunciamientos del OSCE señalan que es responsabilidad de los postores la correcta elaboración y adecuada presentación de su propuesta, así mismo manifestamos que no es función del comité de selección interpretar y/o definir información que obre en la oferta de los postores (RESOLUCION N°02167-2022-TCE-SI).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : AS-SM-67-2023-MDT-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL C.P TEJEDORES BAJO, ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA" CUI 2273487

Ruc/código :	20480634625	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMAV CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:03:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD RESULTA MUY ESPECÍFICO Y RESTRICTIVO ACREDITAR DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO :

TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA Nº001-2019-OSCE/CD ESTABLECE , PAG. 29

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
DEL EQUIPAMIENTO

SE DEBE CONSIGNAR AQUEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONCORDANTE CON LA RELACIÓN DE PRECIOS Y CANTIDAD DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO¿() COMO LO DICE LA NORMATIVA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, ES DECIR QUE TENGA INCIDENCIA DIRECTA DURANTE LA EJECION DE LA OBRA

ES POR ELLO QUE SE OBERVA LO SIGUIENTE:

¿ CAMION VOLQUETE 15 TNL 02 UND, CUANDO EN LA RELACION DE INSUMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO SOLO FIGURA 01 UND Y CON TAN SOLO 54.75 HM, SE SOLICITA MODIFICAR EN LA BASES INTEGRADAS A 01 UND.

¿ MOCHILA PULVERIZADORA 01 UND, CUANDO SOLO SU INCIDENCIA ES DE 142.00 HM, LO CUAL NO TIENE INCIDENCIA DIRECTA , SE SOLICITA SUPRIMIR EN LA BASES INTEGRADAS .

¿ TECLE 02 TLN 01 UND, CUANDO SOLO SU INCIDENCIA ES DE 126.00 HM, LO CUAL NO TIENE INCIDENCIA DIRECTA , SE SOLICITA SUPRIMIR EN LA BASES INTEGRADAS .

¿ COMPRESOR NEUMATICO 93HP 335-375 PCM 01 UND, CUANDO SOLO SU INCIDENCIA ES DE 26.87 HM, LO CUAL NO TIENE INCIDENCIA DIRECTA , SE SOLICITA SUPRIMIR EN LA BASES INTEGRADAS .

¿ NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPODE 01 UND, CUANDO SOLO SU INCIDENCIA ES DE 6.01 HM, LO CUAL NO TIENE INCIDENCIA DIRECTA , SE SOLICITA SUPRIMIR EN LA BASES INTEGRADAS .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA Nº001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinacion con el area usuaria, ratifica que los equipos observados (mochila pulverizadora, tecle, compresora neumatico y nivel toografico) son indispensables para el cumplimiento en la ejecuion de la obra y que no es por la incidencia en el tiempo sino por la necesidad y uso. y para el camion volquete se suprimira 01 UND.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : AS-SM-67-2023-MDT-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL C.P TEJEDORES BAJO, ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA" CUI 2273487

Ruc/código :	20480634625	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMAV CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:03:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD ESTABLECE , PAG. 33

**3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
DEL EQUIPAMIENTO**

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE NO SERÁ NECESARIO PARA EL CASO DE COMPROMISO DE ALQUILER Y COMPROMISO DE COMPRA VENTA LA PRESENTACIÓN DE COPIAS DE FACTURAS Y/O TARJETAS DE PROPIEDAD U OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD. SEGÚN LO INDICA LAS BASES ESTÁNDAR SEGÚN LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD .

DE CONFORMIDAD CON EL PRONUNCIAMIENTO N° 712-2016/OSCE-DGR: (.....) ADEMÁS, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN CASO DE ACREDITARSE UN EQUIPO MEDIANTE UNA CARTA DE COMPROMISO DE COMPRA VENTA NO RESULTARÍA NECESARIO ADJUNTAR COPIA DE LA FACTURA A NOMBRE DEL VENDEDOR, TODA VEZ QUE ELLO EXCEDERÍA LA FORMA DE ACREDITACIÓN DISPUESTA EN LAS BASES ESTÁNDAR.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que en diversos Pronunciamientos del OSCE señalan que es responsabilidad de los postores la correcta elaboración y adecuada presentación de su propuesta, así mismo manifestamos que no es función del comité de selección interpretar y/o definir información que obre en la oferta de los postores (RESOLUCION N°02167-2022-TCE-SI).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : AS-SM-67-2023-MDT-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. SANTA JULIA BILLIART EN EL C.P TEJEDORES BAJO, ZONA DE TEJEDORES, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA" CUI 2273487

Ruc/código :	20480634625	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMAV CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:03:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE SE PODRÁ PRESENTAR PARA SUSTENTAR LOS ITEMS LISTADOS EN LAS BASES LOS CUALES SUSTENTARÁN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CON EQUIPAMIENTO DE CAPACIDADES SUPERIORES EN POTENCIA (HP), PESOS (TON), LONGITUDES (M) VOLUMEN (M3), CAUDAL (PCM) ETC. DEBIDO A QUE NO SE HA ENCONTRADO ESTE MANDATO EN NINGÚN EXTREMO DE LAS BASES Y EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL ES IMPORTANTE SEÑALAR PARA UNA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES. SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, PRONUNCIAMIENTO N° 287-2017/OSCE-DGR

¿.()
Se permitirá acreditar equipos con mayor capacidad y potencia mas no así en características (descripción de la Unidad) y cantidades¿..()

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE lo formulado, aclarándose que se podrá acreditar maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia o cantidad a la solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null